

#132081#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 131, МАДОУ ЦРР
Судостроительная 23, Калининград
3608

Заводской номер счётчика 1551756	Показания прибора, Гкал 20.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	326,899	324,072	2.827

Подпись исполнителя



#132079#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 3608
Порядковый номер 5230
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551756
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,414	12,055	11,729	11,771	11,646	23,99	23,99	0	0	72,7	37,6	9	5,1
22.05.2025	-	0,491	14,436	14,031	14,094	13,922	24	24	0	0	73,5	38,7	9	5,1
23.05.2025	-	0,328	10,252	10	10,012	9,92	24	24	0	0	72,6	39,9	9	5,1
24.05.2025	-	0,016	3,746	3,715	3,662	3,639	24	24	0	0	71,4	67,2	9	5,1
25.05.2025	-	0,018	4,191	4,156	4,096	4,07	24	24	0	0	71,7	67,5	9	5,1
26.05.2025	-	0,157	5,176	5,066	5,057	5,018	24	24	0	0	71,8	40,8	9	5,1
27.05.2025	-	0,148	5,4	5,291	5,275	5,236	24	24	0	0	72	44	9	5,1
28.05.2025	-	0,144	5,078	4,979	4,959	4,924	24	24	0	0	72,5	43,6	9	5,1
29.05.2025	-	0,153	5,699	5,594	5,57	5,535	24	24	0	0	71,9	44,6	9	5,1
30.05.2025	-	0,159	5,475	5,365	5,35	5,311	24	24	0	0	72	42,4	9	5,1
31.05.2025	-	0,015	3,727	3,674	3,639	3,598	24	24	0	0	72,2	68,2	9	5,1
01.06.2025	-	0,016	4,408	4,375	4,307	4,281	24	24	0	0	71,8	68,2	9	5,1
02.06.2025	-	0,14	5,137	5,031	5,018	4,977	24	24	0	0	72,4	44,5	9	5,1
03.06.2025	-	0,133	5,682	5,588	5,553	5,52	24	24	0	0	71,8	47,8	9	5,1
04.06.2025	-	0,054	3,398	3,238	3,332	3,195	24	24	0	0	65,4	49,4	9	5,1
05.06.2025	-	0	0,025	0,023	0,025	0,021	24	24	0	0	29,7	30,3	9	5,1
06.06.2025	-	0	0,059	0,029	0,059	0,029	24	24	0	0	32,5	32,2	9	5,1
07.06.2025	-	0	0,041	0,016	0,041	0,018	24	24	0	0	34,5	36,7	9	5,1
08.06.2025	-	0	0,008	0,004	0,008	0,004	24	24	0	0	32,4	35,2	9	5,1
09.06.2025	-	0	0,002	0,002	0	0	24	24	0	0	24,8	24,5	9	5,1
10.06.2025	-	0	0,014	0,002	0,014	0,002	24	24	0	0	34,3	39,9	9	5,1
11.06.2025	-	0	0,004	0,008	0,004	0,008	24	24	0	0	28,5	32,9	9	5,1
12.06.2025	-	0	0,004	0,002	0,004	0,002	24	24	0	0	32,5	36,3	9	5,1
13.06.2025	-	0	0,002	0,002	0,002	0,002	24	24	0	0	30,6	34	9	5,1
14.06.2025	-	0	0,002	0,002	0,004	0,002	24	24	0	0	30,3	32,7	9	5,1
15.06.2025	-	0	0,006	0,006	0,006	0,006	24	24	0	0	29,6	30,7	9	5,1
16.06.2025	-	0	0,004	0,004	0,002	0,004	24	24	0	0	25	26	9	5,1
17.06.2025	-	0,036	13,994	13,932	13,873	13,826	24	24	0	0	40,6	38,1	9	5,1
18.06.2025	-	0,138	5,297	5,195	5,178	5,139	24	24	0	0	71,6	45	9	5,1
19.06.2025	-	0,14	6,848	6,721	6,686	6,621	24	24	0	0	73,3	52,5	9	5,1
20.06.2025	-	0,128	5,395	5,301	5,27	5,236	24	24	0	0	72	47,8	9	5,1
Итого:	-	2,828	125,565	123,081	122,871	121,712	743,99	743,99	-	-	54,77	42,55	9	5,1

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743,99 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	324,072	19965,061	19742,004	19472,764	19417,33	13874,31	0,91
20.06.2025	326,899	20090,623	19865,084	19595,631	19539,041	14618,3	0,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения