

#134814#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 131, МАДОУ ЦРР
Судостроительная 23, Калининград
3608

Заводской номер счётчика 1551756	Показания прибора, Гкал 20.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	329,311	326,899	2.412

Подпись исполнителя



#134813#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 3608
Порядковый номер 5230
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551756
Номер системы 1
Отчёт сформирован 21.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.06.2025	-	0,019	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,4	66,6	0	9	5,1	0,1
22.06.2025	-	0,015	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,6	67,8	0	9	5,1	0,1
23.06.2025	-	0,121	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	72	50,5	0	9	5,1	0,1
24.06.2025	-	0,135	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,6	44	0	9	5,1	0,1
25.06.2025	-	0,128	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,7	48,9	0	9	5,1	0,1
26.06.2025	-	0,14	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,7	43,1	0	9	5,1	0,1
27.06.2025	-	0,123	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,9	47,4	0	9	5,1	0,1
28.06.2025	-	0,016	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,9	68,7	0	9	5,1	0,1
29.06.2025	-	0,021	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,7	66,4	0	9	5,1	0,1
30.06.2025	-	0,123	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	72	50,5	0	9	5,1	0,1
01.07.2025	-	0,12	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,8	47,6	0	9	5,1	0,1
02.07.2025	-	0,106	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,6	47	0	9	5,1	0,1
03.07.2025	-	0,114	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,6	47,5	0	9	5,1	0,1
04.07.2025	-	0,113	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,7	47,5	0	9	5,1	0,1
05.07.2025	-	0,029	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,3	62,9	0	9	5,1	0,1
06.07.2025	-	0,02	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,4	65,8	0	9	5,1	0,1
07.07.2025	-	0,1	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,4	45,4	0	9	5,1	0,1
08.07.2025	-	0,1	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,6	50	0	9	5,1	0,1
09.07.2025	-	0,099	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	72,1	53	0	9	5,1	0,1
10.07.2025	-	0,095	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	71,6	51,1	0	9	5,1	0,1
11.07.2025	-	0,098	20189,625	19962,602	0	19692,373	19635,156	0	24	24	0	0	71,8	51,1	0	9	5,1	0,1
12.07.2025	-	0,026	3,646	3,6	0	3,566	3,529	0	24	24	0	0	70,8	63,6	0	9	5,1	0,1
13.07.2025	-	0,013	3,275	3,246	0	3,199	3,18	0	24	24	0	0	71,3	67,2	0	9	5,1	0
14.07.2025	-	0,097	4,951	4,875	0	4,838	4,809	0	24	24	0	0	71,8	51,9	0	9	5,1	0
15.07.2025	-	0,105	3,914	3,838	0	3,826	3,797	0	24	24	0	0	71,3	43,8	0	9	5,1	0
16.07.2025	-	0,091	4,004	3,938	0	3,914	3,889	0	24	24	0	0	71,3	48,2	0	9	5,1	0
17.07.2025	-	0,104	5,025	4,945	0	4,91	4,881	0	24	24	0	0	71,9	50,7	0	9	5,1	0
18.07.2025	-	0,111	4,863	4,785	0	4,75	4,725	0	24	24	0	0	71,8	48,5	0	9	5,1	0
19.07.2025	-	0,014	3,773	3,746	0	3,689	3,668	0	24	24	0	0	71,4	67,5	0	9	5,1	0
20.07.2025	-	0,013	3,135	3,111	0	3,062	3,049	0	24	24	0	0	71,4	67,1	0	9	5,1	0
Итого:	-	2,409	20226,211	19998,686	0	19728,127	19670,683	0	720	720	-	-	71,61	54,38	0	9	5,1	0,07

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	326,899	0	0	0	0	0	0	14618,3	0,91
20.07.2025	329,311	20226,213	19998,686	0	19728,129	19670,682	0	15338,3	0,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения