

#143639#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 131, МАДОУ ЦРР
Судостроительная 23, Калининград
3608

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
1551756	20.08.2025	20.07.2025	
Количество тепловой энергии, система 1	330,674	329,311	1.363

Подпись исполнителя _____



#143638#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 3608
 Порядковый номер 5230
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1551756
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab, ч	TNар, ч	TekErr, ч	TehErr, ч	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.07.2025	-	0,114	3,48	3,414	0	3,402	3,387	0	24	24	0	0	71,4	38	0	9	5,1	0,1
22.07.2025	-	0,098	3,744	3,678	0	3,66	3,639	0	24	24	0	0	71,3	44,6	0	9	5,1	0,1
23.07.2025	-	0,1	4,604	4,525	0	4,498	4,469	0	24	24	0	0	71,7	49,4	0	9	5,1	0,1
24.07.2025	-	0,123	5,121	5,031	0	5,004	4,971	0	24	24	0	0	71,8	47,4	0	9	5,1	0,1
25.07.2025	-	0,105	5,115	5,031	0	5	4,965	0	24	24	0	0	71,8	50,9	0	9	5,1	0,1
26.07.2025	-	0,016	3,812	3,787	0	3,723	3,703	0	24	24	0	0	72,7	68,6	0	9	5,1	0,1
27.07.2025	-	0,013	3,336	3,309	0	3,26	3,242	0	24	24	0	0	71,8	67,7	0	9	5,1	0,1
28.07.2025	-	0,102	3,918	3,85	0	3,826	3,807	0	24	24	0	0	71,6	45,1	0	9	5,1	0,1
29.07.2025	-	0,102	4,314	4,242	0	4,217	4,191	0	24	24	0	0	71,5	47,3	0	9	5,1	0,1
30.07.2025	-	0,097	4,578	4,498	0	4,475	4,439	0	24	24	0	0	71,8	50,1	0	9	5,1	0,1
31.07.2025	-	0,092	4,764	4,691	0	4,654	4,627	0	24	24	0	0	71,7	52,1	0	9	5,1	0,1
01.08.2025	-	0,033	3,012	3,002	0	2,941	2,947	0	24	24	0	0	71,9	60,6	0	9	5,1	0,1
02.08.2025	-	0,02	3,9	3,867	0	3,812	3,789	0	24	24	0	0	71,5	66,2	0	9	5,1	0,1
03.08.2025	-	0,014	4,016	3,986	0	3,924	3,904	0	24	24	0	0	71,8	68,2	0	9	5,1	0,1
04.08.2025	-	0,018	3,705	3,67	0	3,619	3,59	0	24	24	0	0	73	68,1	0	9	5,1	0,1
05.08.2025	-	0,024	3,811	3,777	0	3,723	3,703	0	24	24	0	0	71,4	65	0	9	5,1	0,1
06.08.2025	-	0,016	5,324	5,295	0	5,203	5,182	0	24	24	0	0	71,8	68,8	0	9	5,1	0,1
07.08.2025	-	0,018	3,797	3,768	0	3,711	3,689	0	24	24	0	0	71,6	66,9	0	9	5,1	0,1
08.08.2025	-	0,025	4,225	4,191	0	4,129	4,109	0	24	24	0	0	71,6	65,6	0	9	5,1	0,1
09.08.2025	-	0,014	4,76	4,723	0	4,648	4,623	0	24	24	0	0	71,8	68,9	0	9	5,1	0,1
10.08.2025	-	0,014	4,859	4,824	0	4,75	4,719	0	24	24	0	0	71,8	68,9	0	9	5,1	0,1
11.08.2025	-	0,023	4,572	4,543	0	4,469	4,451	0	24	24	0	0	71,8	66,8	0	9	5,1	0,1
12.08.2025	-	0,017	4,986	4,953	0	4,871	4,846	0	24	24	0	0	72,1	68,6	0	9	5,1	0,1
13.08.2025	-	0,016	3,838	3,811	0	3,748	3,732	0	24	24	0	0	71,9	67,8	0	9	5,1	0,1
14.08.2025	-	0,03	3,908	3,871	0	3,818	3,795	0	24	24	0	0	71,5	63,7	0	9	5,1	0,1
15.08.2025	-	0,014	4,119	4,084	0	4,027	4	0	24	24	0	0	71,4	68	0	9	5,1	0,1
16.08.2025	-	0,016	4,586	4,551	0	4,48	4,453	0	24	24	0	0	71,9	68,4	0	9	5,1	0,1
17.08.2025	-	0,027	4,414	4,377	0	4,312	4,289	0	24	24	0	0	71,9	65,6	0	9	5,1	0
18.08.2025	-	0,014	4,609	4,578	0	4,506	4,48	0	24	24	0	0	71,6	68,6	0	9	5,1	0
19.08.2025	-	0,023	6,252	6,207	0	6,107	6,076	0	24	24	0	0	71,9	68,2	0	9	5,1	0
20.08.2025	-	0,024	5,812	5,773	0	5,68	5,652	0	24	24	0	0	71,9	67,7	0	9	5,1	0
Итого:	-	1,362	135,291	133,907	0	132,197	131,469	0	744	744	-	-	71,78	61,35	0	9	5,1	0,09

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.07.2025	329,311	20226,213	19998,686	0	19728,129	19670,682	0	15338,3	0,91
20.08.2025	330,674	20361,506	20132,594	0	19860,328	19802,152	0	16082,3	0,91

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____