

#146665#

Тип теплосчётчика:	ТЭМ-104	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
Номер теплосчётчика:	1551756	1	32	0,075	30,0	---
Номер абонента:		2	32	0,075	30,0	---
Адрес установки:	Судостроительная, 23 ДС № 131					
Система	1	Р-Подача				

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.08	0,029	9,5	9,5	---	0,0	73,51	70,56	0,90	0,50	24,00
24.08	0,015	15,1	15,0	---	0,1	66,29	65,35	0,90	0,50	24,00
25.08	0,008	28,4	28,3	---	0,1	56,00	55,83	0,90	0,50	23,35
26.08	0,002	0,2	0,2	---	0,0	29,87	19,27	0,90	0,50	24,00
27.08	---	---	0,0	---	---	26,49	23,53	0,90	0,50	24,00
28.08	---	0,0	0,0	0,0	---	29,38	31,16	0,90	0,50	24,00
29.08	---	0,0	0,0	---	0,0	29,28	31,99	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,05	53,2	53,0	0,0	0,2	61,95	61,03	0,90	0,50	167,35
30.08	0,006	15,9	15,8	---	0,1	50,74	50,43	0,90	0,50	24,00
31.08	0,019	20,6	20,5	---	0,1	68,34	67,48	0,90	0,50	24,00
01.09	0,032	5,3	5,3	---	0,0	71,64	65,72	0,90	0,50	24,00
02.09	0,017	4,6	4,6	---	0,0	71,37	67,82	0,90	0,50	24,00
03.09	0,017	4,5	4,5	---	0,0	71,65	68,02	0,90	0,50	24,00
04.09	0,048	4,8	4,8	---	0,0	71,38	61,60	0,90	0,50	24,00
05.09	0,028	4,5	4,5	---	0,0	71,46	65,31	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,17	60,2	59,9	0,0	0,3	64,95	62,27	0,90	0,50	168,00
06.09	0,034	4,1	4,1	---	0,0	71,20	62,98	0,90	0,50	24,00
07.09	0,024	4,7	4,7	---	0,0	71,47	66,53	0,90	0,50	24,00
08.09	0,095	4,6	4,6	---	0,0	71,43	50,76	0,90	0,50	24,00
09.09	0,101	4,9	4,8	---	0,0	71,54	50,89	0,90	0,50	24,00
10.09	0,099	4,9	4,9	---	0,0	71,82	51,77	0,90	0,50	24,00
11.09	0,099	4,3	4,3	---	0,0	71,27	48,22	0,90	0,50	24,00
12.09	0,098	5,2	5,1	---	0,0	71,33	52,38	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,55	32,6	32,4	0,0	0,2	71,44	54,66	0,90	0,50	168,00
13.09	0,018	4,3	4,2	---	0,0	71,44	67,22	0,90	0,50	24,00
14.09	0,016	4,9	4,8	---	0,0	71,53	68,36	0,90	0,50	24,00
15.09	0,106	4,4	4,4	---	0,0	71,35	47,31	0,90	0,50	24,00
16.09	0,121	4,6	4,6	---	0,0	71,47	45,29	0,90	0,50	24,00
17.09	0,108	4,9	4,9	---	0,0	71,39	49,54	0,90	0,50	24,00
18.09	0,118	4,7	4,7	---	0,0	71,28	46,27	0,90	0,50	24,00
19.09	0,112	4,8	4,8	---	0,0	71,38	48,14	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,60	32,5	32,3	0,0	0,2	71,41	53,08	0,90	0,50	168,00
20.09	0,015	4,2	4,2	---	0,0	71,50	68,08	0,90	0,50	24,00
21.09	0,017	4,2	4,2	---	0,0	71,59	67,67	0,90	0,50	24,00
22.09	0,127	5,0	4,9	---	0,0	71,52	45,98	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,16	13,4	13,3	0,0	0,1	71,54	59,75	0,90	0,50	72,00
Итого:	1,53	191,9	191,0	0,0	0,9	66,78	58,91	0,90	0,50	743,3
						dT=	7,87			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	743,3	0,0	0,0	0,0	0,7
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		1,53					
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период	На 13:00 23.09.2025			
Количество теплоты, Гкал	330,70	332,23	1,53	332,31			
Расход теплоносителя M1, т	19871,6	20063,5	191,9	20066,5			
Расход теплоносителя M2, т	19813,3	20004,3	191,0	20007,3			
Время наработки, ч	16873,6	16873,6	743,3	16887,0			
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч				0,7			

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.27



Теплосчётчики
МПа/Ккал/град/теплосеть
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2025