

#150702#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 22.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 131, МАДОУ ЦРР
Судостроительная 23, Калининград
3608

Заводской номер счётчика 1551756	Показания прибора, Гкал 20.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 22.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	345,694	332,231	13.463

Подпись исполнителя _____



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 23 » 10 20 25

#150701#

Отчёт за период с 22.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента 3608
Порядковый номер 5230
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551756
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
23.09.2025	-	0,113	4,781	4,703	0	4,674	4,648	0	24	24	0	0	71,5	47,4	0	9	5,1	0,1
24.09.2025	-	0,116	5,938	5,754	0	5,797	5,672	0	24	24	0	0	72,8	53	0	9	5,1	0,1
25.09.2025	-	0,144	5,553	5,453	0	5,428	5,393	0	24	24	0	0	71,7	45,3	0	9	5,1	0,1
26.09.2025	-	0,104	5,131	5,051	0	5,014	4,982	0	24	24	0	0	71,6	50,8	0	9	5,1	0,1
27.09.2025	-	0,02	7,125	7,016	0	6,961	6,865	0	24	24	0	0	72	69,2	0	9	5,1	0,1
28.09.2025	-	0,03	6,486	6,379	0	6,332	6,24	0	24	24	0	0	73,1	68,5	0	9	5,1	0,1
29.09.2025	-	0,483	16,006	15,564	0	15,633	15,432	0	24	24	0	0	72,6	41,8	0	9	5,1	0,1
30.09.2025	-	0,713	23,229	22,662	0	22,684	22,475	0	24	24	0	0	72,9	41,6	0	9	5,1	0,1
01.10.2025	-	0,636	20,93	20,402	0	20,439	20,23	0	24	24	0	0	72,7	41,6	0	9	5,1	0,1
02.10.2025	-	0,74	23,455	22,854	0	22,908	22,68	0	24	24	0	0	72,5	40,3	0	9	5,1	0,1
03.10.2025	-	0,721	23,971	23,396	0	23,412	23,205	0	24	24	0	0	72,5	41,8	0	9	5,1	0,1
04.10.2025	-	0,595	22,881	22,234	0	22,332	21,998	0	24	24	0	0	73,7	47,2	0	9	5,1	0,1
05.10.2025	-	0,459	19,627	19,209	0	19,166	18,982	0	24	24	0	0	72,9	49	0	9	5,1	0,1
06.10.2025	-	0,555	18,219	17,742	0	17,787	17,59	0	24	24	0	0	73,1	41,9	0	9	5,1	0,1
07.10.2025	-	0,557	17,756	17,287	0	17,34	17,146	0	24	24	0	0	72,9	40,8	0	9	5,1	0,1
08.10.2025	-	0,549	16,871	16,436	0	16,477	16,312	0	24	24	0	0	72,8	39,5	0	9	5,1	0,1
09.10.2025	-	0,475	15,072	14,672	0	14,719	14,553	0	24	24	0	0	72,7	40,5	0	9	5,1	0,1
10.10.2025	-	0,528	16,666	16,238	0	16,275	16,104	0	24	24	0	0	72,9	40,5	0	9	5,1	0,1
11.10.2025	-	0,344	13,592	13,25	0	13,275	13,109	0	24	24	0	0	72,6	46,7	0	9	5,1	0,1
12.10.2025	-	0,441	16,514	16	0	16,121	15,836	0	24	24	0	0	73,2	45,9	0	9	5,1	0,1
13.10.2025	-	0,625	19,58	19,066	0	19,121	18,92	0	24	24	0	0	72,8	40,2	0	9	5,1	0,1
14.10.2025	-	0,65	20,383	19,85	0	19,906	19,697	0	24	24	0	0	72,7	40,2	0	9	5,1	0,1
15.10.2025	-	0,565	17,523	17,064	0	17,113	16,936	0	24	24	0	0	72,8	39,9	0	9	5,1	0,1
16.10.2025	-	0,564	16,994	16,539	0	16,596	16,416	0	24	24	0	0	72,8	38,9	0	9	5,1	0,1
17.10.2025	-	0,6	18,209	17,713	0	17,781	17,582	0	24	24	0	0	72,9	39,2	0	9	5,1	0,1
18.10.2025	-	0,646	25,762	25,174	0	25,15	24,904	0	24	24	0	0	73,1	47,6	0	9	5,1	0,1
19.10.2025	-	0,635	23,75	23,156	0	23,189	22,926	0	24	24	0	0	73,1	45,8	0	9	5,1	0
20.10.2025	-	0,854	29,725	29,014	0	29,025	28,754	0	24	24	0	0	72,9	43,6	0	9	5,1	0
Итого:	-	13,462	471,729	459,878	0	460,655	455,587	0	672	672	-	-	72,71	45,31	0	9	5,1	0,09

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.09.2025	332,231	20568,896	20338,252	0	20063,486	20004,307	0	16873,65	0,91
20.10.2025	345,694	21040,623	20798,131	0	20524,143	20459,895	0	17545,65	0,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения