

#164982#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский Сад № 131, МАДОУ ЦРР  
Судостроительная 23, Калининград  
3608

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
1551756	20.11.2025	20.10.2025	
Количество тепловой энергии, система 1	367,765	345,694	22.071

Подпись исполнителя



#164981#

Отчёт за период с 20.10.2025 по 20.11.2025.

Номер абонента 3608  
 Порядковый номер 5230  
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
 Заводской номер 1551756  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 24.11.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.10.2025	-	0,791	26,797	26,146	0	26,166	25,924	0	24	24	0	0	73	42,8	0	9	5,1	0
22.10.2025	-	0,661	21,279	20,744	0	20,781	20,578	0	24	24	0	0	72,7	41	0	9	5,1	0
23.10.2025	-	0,523	15,871	15,455	0	15,5	15,342	0	24	24	0	0	72,7	39	0	9	5,1	0
24.10.2025	-	0,562	18,674	18,209	0	18,236	18,049	0	24	24	0	0	72,8	42,1	0	9	5,1	0
25.10.2025	-	0,54	20,748	20,271	0	20,262	20,064	0	24	24	0	0	72,8	46,3	0	9	5,1	0
26.10.2025	-	0,555	21,473	20,979	0	20,969	20,762	0	24	24	0	0	72,8	46,4	0	9	5,1	0
27.10.2025	-	0,742	24,904	24,293	0	24,32	24,086	0	24	24	0	0	72,9	42,5	0	9	5,1	0
28.10.2025	-	0,702	23,227	22,637	0	22,68	22,445	0	24	24	0	0	72,9	42	0	9	5,1	0
29.10.2025	-	0,661	20,416	19,877	0	19,936	19,727	0	24	24	0	0	73,1	40	0	9	5,1	0
30.10.2025	-	0,65	20,613	20,088	0	20,129	19,932	0	24	24	0	0	72,7	40,5	0	9	5,1	0
31.10.2025	-	0,706	23,637	23,076	0	23,086	22,879	0	24	24	0	0	72,6	42,2	0	9	5,1	0
01.11.2025	-	0,679	23,037	22,473	0	22,496	22,277	0	24	24	0	0	72,8	42,8	0	9	5,1	0
02.11.2025	-	0,485	18,592	18,168	0	18,154	17,977	0	24	24	0	0	73	46,4	0	9	5,1	0
03.11.2025	-	0,471	17,928	17,52	0	17,506	17,34	0	24	24	0	0	72,8	46	0	9	5,1	0
04.11.2025	-	0,521	19,82	19,367	0	19,357	19,174	0	24	24	0	0	72,7	45,8	0	9	5,1	0
05.11.2025	-	0,56	18,227	17,768	0	17,801	17,617	0	24	24	0	0	72,7	41,4	0	9	5,1	0
06.11.2025	-	0,609	18,498	17,959	0	18,059	17,822	0	24	24	0	0	73,3	39,6	0	9	5,1	0
07.11.2025	-	0,741	23,332	22,746	0	22,785	22,574	0	24	24	0	0	72,8	40,4	0	9	5,1	0
08.11.2025	-	0,77	30,873	30,227	0	30,148	29,906	0	24	24	0	0	72,9	47,4	0	9	5,1	0
09.11.2025	-	0,757	29,461	28,785	0	28,764	28,49	0	24	24	0	0	73,1	46,9	0	9	5,1	0
10.11.2025	-	0,766	24,939	24,307	0	24,354	24,109	0	24	24	0	0	72,9	41,5	0	9	5,1	0
11.11.2025	-	0,689	22,908	22,33	0	22,369	22,141	0	24	24	0	0	72,9	42,2	0	9	5,1	0
12.11.2025	-	0,75	24,258	23,635	0	23,688	23,441	0	24	24	0	0	72,9	41,3	0	9	5,1	0
13.11.2025	-	0,622	19,902	19,373	0	19,436	19,217	0	24	24	0	0	72,8	40,8	0	9	5,1	0
14.11.2025	-	0,66	22,418	21,869	0	21,893	21,674	0	24	24	0	0	72,8	42,8	0	9	5,1	0
15.11.2025	-	0,762	31,574	30,896	0	30,83	30,555	0	24	24	0	0	73	48,4	0	9	5,1	0
16.11.2025	-	0,918	36,646	35,812	0	35,707	35,379	0	24	24	0	0	76,4	50,8	0	9	5,1	0
17.11.2025	-	0,952	33,398	32,582	0	32,586	32,271	0	24	24	0	0	74,4	45,2	0	9	5,1	0
18.11.2025	-	1,071	41,098	40,195	0	40,113	39,779	0	24	24	0	0	73,6	47	0	9	5,1	0
19.11.2025	-	1,036	37,193	36,336	0	36,295	35,984	0	24	24	0	0	74	45,6	0	9	5,1	0
20.11.2025	-	1,162	44,393	43,395	0	43,283	42,914	0	24	24	0	0	75,4	48,7	0	9	5,1	0
Итого:	-	22,074	776,134	757,518	0	757,689	750,429	0	744	744	-	-	73,17	43,74	0	9	5,1	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.10.2025	345,694	21040,623	20798,131	0	20524,143	20459,895	0	17545,65	0,91
20.11.2025	367,765	21816,758	21555,648	0	21281,83	21210,324	0	18289,65	0,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения