

#207146#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель Детский Сад № 131, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Дрожжевая 3, Калининград
Номер абонента 3608
Порядковый номер 4942
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1553352
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	4,529	138,535	136,301	134,029	134,158	24	23,94	0	87	58	0,6	0,5	-12,2
22.01.2026	4,607	149,725	147,281	144,85	144,836	24	23,99	0	87	60	0,6	0,5	-11,6
23.01.2026	4,484	147,902	145,506	143,146	143,104	24	23,99	0	87	60	0,6	0,5	-8,3
24.01.2026	4,136	141,553	139,439	137,039	137,094	24	23,98	0	86	60	0,6	0,5	-9,4
25.01.2026	4,024	140,027	137,91	135,646	135,625	24	23,95	0	85	60	0,6	0,5	-7,3
26.01.2026	3,841	121,301	119,365	117,709	117,705	24	23,98	0	83	55	0,6	0,5	-4,4
27.01.2026	3,722	117,318	115,578	113,877	113,994	24	23,98	0	82	54	0,6	0,5	-3,8
28.01.2026	3,875	121,191	119,166	117,547	117,482	24	24	0	83	55	0,6	0,5	-6
29.01.2026	4,435	146,02	143,666	141,303	141,281	24	24	0	87	60	0,6	0,5	-9,7
30.01.2026	4,612	151,254	148,865	146,275	146,328	24	24	0	88	61	0,6	0,5	-12,4
31.01.2026	4,463	152,621	150,09	147,541	147,404	24	24	32	88	62	0,6	0,5	-13,8
01.02.2026	4,666	160,23	157,752	154,807	154,852	24	24	0	89	63	0,6	0,5	-18,9
02.02.2026	5,089	167,697	164,615	161,832	161,533	24	24	0	91	64	0,6	0,5	-20,1
03.02.2026	4,907	153,189	150,588	147,797	147,865	24	24	0	91	63	0,6	0,5	-18
04.02.2026	4,881	150,949	148,363	145,662	145,721	24	23,99	0	91	62	0,6	0,5	-12,3
05.02.2026	4,357	128,229	125,959	123,906	123,938	24	23,99	0	89	59	0,6	0,5	-7,6
06.02.2026	3,781	107,043	105,123	103,727	103,719	24	23,99	0	85	54	0,6	0,5	-3,2
07.02.2026	3,423	106,137	104,188	102,963	102,742	24	24	0	83	55	0,6	0,5	-3,3
08.02.2026	3,535	110,148	108,361	106,828	106,83	24	24	0	84	55	0,6	0,5	-4,9
09.02.2026	4,442	140,637	138,248	136,057	136,002	24	23,99	0	87	59	0,6	0,5	-12,1
10.02.2026	4,386	148,807	146,486	143,973	143,975	24	22,93	0	87	61	0,6	0,5	-12,4
11.02.2026	3,673	110,693	109,033	107,379	107,562	24	22,78	32	83	54	0,6	0,5	-3,8
12.02.2026	3,369	103,377	101,566	100,535	100,357	24	23,99	0	79	51	0,6	0,5	-0,7
13.02.2026	3,467	111,994	110,287	108,865	108,859	24	23,99	0	80	53	0,6	0,5	-1,2
14.02.2026	3,543	113,244	111,498	109,816	109,869	24	23,9	0	84	56	0,6	0,5	-6,7
15.02.2026	3,942	123,207	121,188	119,109	119,172	24	23,98	0	88	60	0,6	0,5	-11,2
16.02.2026	4,54	135,668	133,207	130,943	130,926	24	23,98	0	91	61	0,6	0,5	-17,4
17.02.2026	4,584	141,596	139,086	136,719	136,674	24	23,99	0	90	61	0,6	0,5	-11,6
18.02.2026	4,027	124,449	122,5	120,545	120,664	24	23,99	0	86	57	0,6	0,5	-
19.02.2026	3,725	118,242	116,443	114,793	114,855	24	23,97	0	82	54	0,6	0,5	-
20.02.2026	3,538	107,6	105,943	104,516	104,6	24	23,94	0	81	52	0,6	0,5	-
Итого:	128,603	4090,583	4023,601	3959,734	3959,726	744	741,21	0	0	0	0	0	0
Гкал	110,598												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741,21

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	861,673	25260,518	24983,146	24629,643	24746,59	12126,93	135,88
20.02.2026	990,276	29351,102	29006,75	28589,377	28706,316	12868,13	138,68

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2026 7:42:43