

#282629#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Детский Сад № 131, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Дрожжевая 3, Калининград
Номер абонента 3608
Порядковый номер 4942
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1553352
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	3,367	118,258	116,643	114,895	114,961	24	23,98	0	81	56	0,6	0,5	-
22.02.2026	2,729	88,965	87,748	86,65	86,73	24	23,97	0	77	50	0,6	0,5	-
23.02.2026	2,624	87,061	85,891	84,844	84,912	24	23,97	0	76	49	0,6	0,5	-
24.02.2026	3,086	107,262	105,836	104,559	104,592	24	23,98	0	76	50	0,6	0,5	-
25.02.2026	3,09	97,086	95,754	94,561	94,693	24	23,96	32	77	49	0,6	0,5	-
26.02.2026	3,069	102,992	101,436	100,305	100,211	24	23,94	0	77	51	0,6	0,5	-
27.02.2026	2,407	71,521	70,5	69,801	69,871	24	23,94	32	74	44	0,6	0,5	-
28.02.2026	1,793	52,742	51,791	51,477	51,336	24	23,99	0	74	44	0,6	0,5	-
01.03.2026	2,205	66,086	65,275	64,486	64,68	24	23,98	0	74	44	0,6	0,5	-
02.03.2026	2,642	80,713	79,703	78,74	78,941	24	23,98	0	74	45	0,6	0,5	-
03.03.2026	2,387	69,809	68,555	68,115	67,945	24	23,99	0	74	44	0,6	0,5	-
04.03.2026	2,713	84,342	83,109	82,285	82,299	24	23,99	0	74	46	0,6	0,5	-
05.03.2026	2,704	83,363	82,215	81,332	81,422	24	23,99	0	74	46	0,6	0,5	-
06.03.2026	2,508	79,82	78,746	77,871	77,951	24	23,99	0	74	47	0,6	0,5	-
07.03.2026	2,093	68,369	67,646	66,709	66,945	24	23,95	0	74	47	0,6	0,5	-
08.03.2026	1,681	51,742	51,035	50,5	50,555	24	23,99	0	74	45	0,6	0,5	-
09.03.2026	1,563	48,301	47,746	47,143	47,295	24	23,99	0	73	45	0,6	0,5	-
10.03.2026	1,671	47,258	46,066	46,131	45,689	24	23,99	0	73	42	0,6	0,5	-
11.03.2026	1,478	40,484	39,648	39,525	39,346	24	23,99	0	73	41	0,6	0,5	-
12.03.2026	1,882	48,99	47,967	47,82	47,629	24	23,99	0	73	39	0,6	0,5	-
13.03.2026	1,621	45,443	44,447	44,361	44,09	24	23,99	32	73	42	0,6	0,5	-
14.03.2026	1,015	28,859	28,6	28,188	28,375	24	23,99	0	72	41	0,6	0,5	-
15.03.2026	1,611	43,148	42,338	42,123	42,027	24	23,99	32	73	40	0,6	0,5	-
16.03.2026	2,245	63,189	62,248	61,656	61,727	24	23,99	0	74	43	0,6	0,5	-
17.03.2026	2,192	60,154	59,285	58,701	58,816	24	23,91	32	74	42	0,6	0,5	-
18.03.2026	2,201	64,953	64,049	63,381	63,471	24	23,96	0	74	44	0,6	0,5	-
19.03.2026	2,253	67,531	66,408	65,889	65,791	24	23,99	0	74	45	0,6	0,5	-
20.03.2026	1,957	53,139	52,309	51,857	51,9	24	23,98	0	74	41	0,6	0,5	-
Итого:	62,787	1921,58	1892,994	1873,905	1874,2	672	671,35	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,996												

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 671,35

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	990,276	29351,102	29006,75	28589,377	28706,316	12868,13	138,68
20.03.2026	1053,063	31272,684	30899,744	30463,281	30580,518	13539,47	139,33

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 7:42:32