

#193595#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 131, МАДОУ ЦРР

Дрожжевая 3, Калининград

3608

4942

ТЭМ-104

1553352

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	1,984	57,469	56,434	56,111	55,965	24	23,98	0	73	42	0,6	0,5	5,6
22.12.2025	2,246	62,475	61,439	60,99	60,959	24	23,99	0	73	41	0,6	0,5	3,7
23.12.2025	2,994	87,547	86,176	85,271	85,305	24	23,98	0	77	47	0,6	0,5	0
24.12.2025	3,836	114,621	112,789	111,154	111,252	24	23,99	0	84	54	0,6	0,5	-6,3
25.12.2025	3,867	130,691	128,625	126,918	126,793	24	23,99	0	82	55	0,6	0,5	-5,6
26.12.2025	2,568	75,268	74,059	73,424	73,389	24	23,95	0	74	44	0,6	0,5	4,4
27.12.2025	2,208	67,881	66,99	66,27	66,377	24	23,99	0	73	44	0,6	0,5	5,4
28.12.2025	2,502	82,211	80,986	80,244	80,17	24	23,99	32	73	47	0,6	0,5	3,8
29.12.2025	2,797	88,057	86,721	85,932	85,881	24	23,99	0	74	46	0,6	0,5	2,5
30.12.2025	3,458	119,953	118,227	116,723	116,682	24	23,99	32	78	53	0,6	0,5	-1,1
31.12.2025	3,565	123,131	121,619	119,59	119,859	24	23,98	0	81	56	0,6	0,5	-4,2
01.01.2026	3,451	119,643	117,867	116,193	116,15	24	23,99	32	81	56	0,6	0,5	-5,2
02.01.2026	2,86	93,984	92,639	91,514	91,537	24	23,91	0	77	51	0,6	0,5	1,2
03.01.2026	3,148	112,342	110,883	109,357	109,428	24	23,91	0	78	53	0,6	0,5	-0,6
04.01.2026	3,477	123,711	121,975	120,227	120,225	24	23,99	0	80	56	0,6	0,5	-4
05.01.2026	3,423	117,328	115,57	114	113,947	24	23,99	0	81	55	0,6	0,5	-3
06.01.2026	3,506	112,178	110,613	108,826	109,031	24	23,99	0	83	55	0,6	0,5	-5,5
07.01.2026	3,922	136,186	134,178	131,99	132,01	24	24	32	85	59	0,6	0,5	-7,8
08.01.2026	4,241	151,797	149,604	146,908	146,963	24	23,99	0	87	62	0,6	0,5	-11
09.01.2026	3,986	136,146	134,012	131,803	131,756	24	24	0	86	60	0,6	0,5	-9,6
10.01.2026	3,58	116,295	114,621	112,789	112,934	24	23,98	0	84	56	0,6	0,5	-5,2
11.01.2026	3,439	112,727	110,873	109,42	109,297	24	24	0	82	55	0,6	0,5	-5,2
12.01.2026	3,947	125,119	123,191	121,322	121,396	24	23,99	0	84	56	0,6	0,5	-
13.01.2026	4,344	143,113	140,82	138,617	138,578	24	23,99	0	86	59	0,6	0,5	-
14.01.2026	4,38	150,865	148,607	146,17	146,189	24	23,99	32	85	59	0,6	0,5	-
15.01.2026	3,841	124,893	123,467	121,396	121,855	24	23,93	0	80	53	0,6	0,5	-
16.01.2026	4,034	137,066	134,738	133,066	132,773	24	23,98	44	82	56	0,6	0,5	-
17.01.2026	3,991	138,039	136,045	133,754	133,828	24	23,99	32	85	59	0,6	0,5	-
18.01.2026	4,097	135,76	133,512	131,412	131,311	24	23,99	0	87	60	0,6	0,5	-
19.01.2026	4,509	142,738	140,51	138,086	138,225	24	23,99	32	87	59	0,6	0,5	-
20.01.2026	4,37	136,242	134,025	131,871	131,932	24	23,99	0	87	58	0,6	0,5	-
Итого:	108,571	3575,476	3521,815	3471,348	3471,997	744	743,41	0	0	0	0	0	0
Гкал	93,37												

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,41

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	753,102	21685,043	21461,332	21158,293	21274,594	11383,52	135,29
20.01.2026	861,673	25260,518	24983,146	24629,643	24746,59	12126,93	135,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.01.2026 16:26:34