

#150427#

Отчет о суточных параметрах
(20.09.2025 0:00:00 - 20.10.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Березовая ул, д. 2 (Березовая 2 (школа))
Прибор: ТЭМ-104 (ТЭСМАРТ) Заводской номер: 477110 СОШ № 3
Точка измерения: Система 1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Подача

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	P1	P2	Q1	Q	Tr	Tнар
	°C	°C	°C	м3	т	МПа	МПа	МВт*ч	МВт*ч	ч	ч
20.09.2025	25,08	20,86	4,22	0,00	0,00	0,20	0,50	0,000	0,000	24,0	24,0
21.09.2025	26,05	21,12	4,93	0,00	0,00	0,20	0,50	0,000	0,000	24,0	24,0
22.09.2025	23,55	20,32	3,23	0,00	0,00	0,20	0,50	0,000	0,000	24,0	24,0
23.09.2025	24,16	20,32	3,84	0,00	0,00	0,20	0,50	0,000	0,000	24,0	24,0
24.09.2025	23,63	19,94	3,69	0,00	0,00	0,19	0,50	0,000	0,000	24,0	24,0
25.09.2025	22,95	19,30	3,65	0,00	0,00	0,19	0,50	0,000	0,000	24,0	24,0
26.09.2025	22,83	19,70	3,13	0,00	0,00	0,19	0,50	0,000	0,000	24,0	24,0
27.09.2025	22,30	18,80	3,50	0,00	0,00	0,19	0,50	0,000	0,000	24,0	24,0
28.09.2025	22,29	18,63	3,66	0,00	0,00	0,19	0,50	0,000	0,000	24,0	24,0
29.09.2025	21,03	17,89	3,14	0,00	0,00	0,19	0,50	0,000	0,000	24,0	24,0
30.09.2025	19,46	17,18	2,29	0,00	0,00	0,19	0,50	0,000	0,000	24,0	24,0
01.10.2025	63,25	52,08	11,17	141,54	138,92	0,28	0,50	1,801	1,801	24,0	24,0
02.10.2025	60,65	51,52	9,13	259,28	254,87	0,35	0,50	2,697	2,697	24,0	24,0
03.10.2025	58,85	49,71	9,14	221,78	218,22	0,34	0,50	2,312	2,312	24,0	24,0
04.10.2025	57,47	47,92	9,55	175,18	172,49	0,35	0,50	1,908	1,908	24,0	24,0
05.10.2025	55,98	48,64	7,34	161,84	159,48	0,35	0,50	1,356	1,356	24,0	24,0
06.10.2025	57,73	49,60	8,13	169,20	166,58	0,35	0,50	1,569	1,569	24,0	24,0
07.10.2025	58,71	50,11	8,61	176,93	174,10	0,35	0,50	1,737	1,737	24,0	24,0
08.10.2025	56,07	47,84	8,23	186,10	183,38	0,34	0,50	1,747	1,747	24,0	24,0
09.10.2025	52,48	43,57	8,90	191,07	188,58	0,32	0,50	1,943	1,943	24,0	24,0
10.10.2025	58,09	47,60	10,49	215,86	212,48	0,34	0,50	2,585	2,585	24,0	24,0
11.10.2025	58,44	48,46	9,98	213,42	210,04	0,35	0,50	2,430	2,430	24,0	24,0
12.10.2025	57,00	47,65	9,35	212,96	209,74	0,35	0,50	2,272	2,272	24,0	24,0
13.10.2025	57,26	47,15	10,12	213,48	210,23	0,35	0,50	2,466	2,466	24,0	24,0
14.10.2025	59,50	47,96	11,54	212,85	209,36	0,34	0,50	2,802	2,802	24,0	24,0
15.10.2025	59,37	47,92	11,44	210,32	206,89	0,34	0,50	2,746	2,746	24,0	24,0
16.10.2025	59,10	47,96	11,14	211,32	207,90	0,35	0,50	2,686	2,686	24,0	24,0
17.10.2025	59,91	48,77	11,14	219,86	216,21	0,35	0,50	2,793	2,793	24,0	24,0
18.10.2025	59,95	48,97	10,98	222,66	218,96	0,35	0,50	2,788	2,788	24,0	24,0
19.10.2025	59,44	48,93	10,51	222,82	219,18	0,35	0,50	2,672	2,672	24,0	24,0
20.10.2025	60,35	48,25	12,10	222,01	218,28	0,35	0,50	3,064	3,064	24,0	24,0
Средние:	45,90	38,21	7,69	---	---	0,29	0,50	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	4060,47	3995,90	---	---	46,372	46,372	744,0	744,0

Дата	V1	M1	Q1	Q	Tr	Tнар
	м3	т	МВт*ч	МВт*ч	ч	ч
19.09.2025	93890,03	92387,35	1369,309	1369,309	25822,3	25822,3
20.10.2025	97950,50	96383,25	1415,681	1415,681	26566,3	26566,3
Итого:	4060,47	3995,90	46,372	46,372	744,0	744,0



Представитель энергоснабжающей организации

