

#282628#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №21, МАОУ СОШ
Бассейная 40, Калининград (ИТП Школа)
9659
ТВ7 (АСЦП)
22171089
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	14,935	0	365,335	369,233	0	356,508	362,385	0	24	0	73,6	63,6	0,27	0,26	-
22.02.2026	13,755	0	365,9	370,23	0	357,711	363,82	0	24	0	70,5	61,3	0,27	0,26	-
23.02.2026	13,369	0	366,125	370,639	0	358,116	364,343	0	24	0	69,5	60,6	0,27	0,26	-
24.02.2026	13,485	0	368,45	372,999	0	360,396	366,671	0	24	0	69,6	60,6	0,27	0,26	-
25.02.2026	13,883	0	376,134	380,696	0	367,724	374,067	0	24	0	70,5	61,5	0,27	0,26	-
26.02.2026	13,788	0	365,521	369,976	0	357,268	363,518	0	24	0	70,8	61,5	0,26	0,25	-
27.02.2026	13,108	0	365,53	370,381	0	357,599	364,125	0	24	0	69,3	60,6	0,27	0,26	-
28.02.2026	13,102	0	365,328	370,139	0	357,262	363,753	0	24	0	69,9	61,2	0,26	0,25	-
01.03.2026	12,883	0	364,901	369,766	0	356,955	363,468	0	24	0	69,4	60,8	0,26	0,26	-
02.03.2026	13,078	0	365,58	370,451	0	357,577	364,123	0	24	0	69,6	60,8	0,28	0,27	-
03.03.2026	13,041	0	365,355	370,247	0	357,287	363,844	0	24	0	69,9	61,2	0,28	0,27	-
04.03.2026	13,163	0	365,755	370,625	0	357,795	364,324	0	24	0	69,4	60,7	0,27	0,26	-
05.03.2026	13,074	0	365,526	370,444	0	357,6	364,167	0	24	0	69,3	60,6	0,27	0,26	-
06.03.2026	13,073	0	366,105	371,014	0	358,113	364,691	0	24	0	69,5	60,8	0,26	0,26	-
07.03.2026	13,063	0	365,895	370,806	0	357,965	364,53	0	24	0	69,2	60,5	0,27	0,27	-
08.03.2026	13,187	0	365,88	370,742	0	357,901	364,462	0	24	0	69,4	60,6	0,27	0,27	-
09.03.2026	13,019	0	365,451	370,33	0	357,516	364,037	0	24	0	69,3	60,6	0,27	0,26	-
10.03.2026	12,658	0	365,85	370,814	0	357,889	364,467	0	24	0	69,4	60,9	0,27	0,27	-
11.03.2026	12,457	0	365,758	370,796	0	357,859	364,47	0	24	0	69,1	60,8	0,27	0,26	-
12.03.2026	12,275	0	365,681	370,78	0	357,882	364,53	0	24	0	68,6	60,4	0,27	0,26	-
13.03.2026	12,624	0	365,329	370,334	0	357,355	363,967	0	24	0	69,5	61,1	0,26	0,26	-
14.03.2026	12,361	0	365,696	370,797	0	357,703	364,363	0	24	0	69,6	61,4	0,27	0,26	-
15.03.2026	12,15	0	365,545	370,731	0	357,665	364,388	0	24	0	69,1	60,9	0,26	0,26	-
16.03.2026	12,474	0	365,514	370,684	0	357,641	364,38	0	24	0	69,1	60,7	0,27	0,26	-
17.03.2026	12,738	0	365,288	370,386	0	357,251	363,952	0	24	0	69,9	61,4	0,26	0,26	-
18.03.2026	12,851	0	365,069	370,161	0	357,089	363,8	0	24	0	69,6	61	0,27	0,26	-
19.03.2026	12,001	0	340,044	344,661	0	333,004	339,149	0	24	0	67,4	58,8	0,27	0,26	-
20.03.2026	12,895	0	362,474	366,965	0	354,659	360,794	0	24	0	69	60,4	0,26	0,26	-
Итого:	364,49	0	10221,019	10355,827	0	9997,29	10178,588	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	87,057														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	9404,138	275879,804	278068,37	0	269798,685	273209,722	0	29144	703
20.03.2026	9768,627	286100,821	288424,199	0	279795,975	283388,312	0	29816	703

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:51:59