

#150879#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 19.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №21, МАОУ СОШ
Бассейная 40, Калининград (ИТП Школа)

Заводской номер счётчика 22171089	Показания прибора, ГДж 19.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7583,472	7384,068	199.404	47.627

Подпись исполнителя



#150274#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 19.10.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9659

TB7 (ASCII)

22171089

1

23.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	0,294	0	9,11	8,811	0	8,979	8,719	0	24	0	55,4	47,6	0,3	0,29
22.09.2025	-	0,367	0	8,976	8,469	0	8,845	8,385	0	24	0	56	46	0,29	0,29
23.09.2025	-	0,366	0	9,461	8,986	0	9,325	8,896	0	24	0	55,7	46,3	0,28	0,28
24.09.2025	-	0,363	0	9,926	9,453	0	9,785	9,358	0	24	0	55,4	46,5	0,29	0,28
25.09.2025	-	0,386	0	11,288	10,773	0	11,13	10,663	0	24	0	54,9	46,6	0,29	0,28
26.09.2025	-	0,383	0	9,436	8,931	0	9,299	8,843	0	24	0	55,9	46	0,3	0,3
27.09.2025	-	0,31	0	9,158	8,695	0	9,025	8,604	0	24	0	55,7	47,5	0,3	0,29
28.09.2025	-	0,301	0	9,489	9,182	0	9,354	9,086	0	24	0	55,4	47,7	0,31	0,3
29.09.2025	-	0,383	0	10,081	9,476	0	9,937	9,383	0	24	0	55,5	46,3	0,29	0,28
30.09.2025	-	0,396	0	9,774	9,329	0	9,633	9,238	0	24	0	55,7	45,9	0,31	0,31
01.10.2025	-	0,388	0	9,604	9,18	0	9,465	9,09	0	24	0	55,8	46	0,29	0,29
02.10.2025	-	0,422	0	11,645	11,429	0	11,482	11,317	0	24	0	54,8	46	0,29	0,28
03.10.2025	-	4,426	0	163,643	165,239	0	160,593	162,705	0	24	0	63,8	57,3	0,29	0,27
04.10.2025	-	11,371	0	550,593	557,059	0	538,315	546,227	0	24	0	70,3	65,3	0,27	0,25
05.10.2025	-	11,989	0	556,714	562,246	0	544,339	551,388	0	24	0	70,2	64,9	0,27	0,25
06.10.2025	-	12,982	0	560,59	567,791	0	548,3	557,098	0	24	0	69,6	64	0,27	0,25
07.10.2025	-	12,78	0	559,739	566,612	0	547,358	555,809	0	24	0	70	64,5	0,25	0,23
08.10.2025	-	12,832	0	559,823	566,829	0	547,315	555,928	0	24	0	70,4	64,8	0,27	0,25
09.10.2025	-	12,411	0	560,51	567,586	0	548,172	556,741	0	24	0	69,9	64,5	0,27	0,25
10.10.2025	-	12,425	0	566,614	573,79	0	554,38	563,047	0	24	0	69,2	63,8	0,3	0,28
11.10.2025	-	12,319	0	558,766	566,184	0	546,444	555,368	0	24	0	70	64,6	0,3	0,28
12.10.2025	-	12,311	0	569,318	577,444	0	556,686	566,361	0	24	0	70,1	64,9	0,29	0,27
13.10.2025	-	11,521	0	522,965	530,106	0	511,797	520,339	0	24	0	68,7	63,3	0,29	0,27
14.10.2025	-	11,37	0	426,457	431,754	0	417,153	423,903	0	24	0	69,5	63	0,29	0,28
15.10.2025	-	11,15	0	414,156	419,496	0	405,078	411,86	0	24	0	69,6	63,1	0,27	0,27
16.10.2025	-	11,239	0	415,196	420,529	0	406,045	412,813	0	24	0	69,8	63,2	0,27	0,26
17.10.2025	-	11,166	0	415,639	420,902	0	406,551	413,199	0	24	0	69,6	63,1	0,27	0,27
18.10.2025	-	11,454	0	415,701	421,024	0	406,608	413,388	0	24	0	69,6	62,9	0,28	0,27
19.10.2025	-	11,298	0	414,228	419,586	0	405,113	411,881	0	24	0	69,9	63,2	0,28	0,27
Итого:	-	199,403	0	8348,6	8446,891	0	8166,506	8289,637	0	696	0	63,67	56,51	0,29	0,27

Общее время работы системы

696 час.

Период нормальной работы системы

696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	7384,068	220116,525	221657,969	0	215369,797	217865,287	0	25472	703
19.10.2025	7583,472	228465,123	230104,86	0	223536,301	226154,924	0	26168	703

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения