

# #207143#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель Школа №21, МАОУ СОШ  
Адрес потребителя Бассейная 40, Калининград (спортзал)  
Номер абонента  
Порядковый номер 8587  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 9073  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	0,443	0	62,385	0	0	60,58	0	0	24	0	262144	0	81,6	74,3	0	0,34	0	0	-12,2
22.01.2026	0,444	0	60,86	0	0	59,102	0	0	24	0	262144	0	81,5	74	0	0,34	0	0	-11,6
23.01.2026	0,452	0	60,688	0	0	58,95	0	0	24	0	262144	0	81,1	73,5	0	0,34	0	0	-8,3
24.01.2026	0,44	0	60,813	0	0	59,088	0	0	24	0	262144	0	80,7	73,3	0	0,34	0	0	-9,4
25.01.2026	0,446	0	60,943	0	0	59,178	0	0	24	0	262144	0	81,6	74,1	0	0,34	0	0	-7,3
26.01.2026	0,393	0	60,543	0	0	58,989	0	0	24	0	262144	0	76,1	69,5	0	0,34	0	0	-4,4
27.01.2026	0,36	0	60,333	0	0	58,955	0	0	24	0	262144	0	71,4	65,4	0	0,34	0	0	-3,8
28.01.2026	0,393	0	60,528	0	0	59,004	0	0	24	0	262144	0	75,3	68,8	0	0,34	0	0	-6
29.01.2026	0,434	0	60,105	0	0	58,437	0	0	23,8	0,2	262144	32772	79,6	72,3	0	0,34	0	0	-9,7
30.01.2026	0,449	0	60,593	0	0	58,871	0	0	24	0	262144	0	80,7	73,2	0	0,34	0	0	-12,4
31.01.2026	0,471	0	60,835	0	0	59,006	0	0	24	0	262144	0	83,3	75,4	0	0,34	0	0	-13,8
01.02.2026	0,471	0	60,855	0	0	59,021	0	0	24	0	262144	0	83,4	75,5	0	0,34	0	0	-18,9
02.02.2026	0,462	0	60,905	0	0	59,141	0	0	24	0	262144	0	81,6	73,9	0	0,34	0	0	-20,1
03.02.2026	0,471	0	61,005	0	0	59,241	0	0	24	0	262144	0	81,6	73,7	0	0,43	0	0	-18
04.02.2026	0,48	0	61,07	0	0	59,3	0	0	24	0	262144	0	81,9	74	0	0,72	0	0	-12,3
05.02.2026	0,445	0	60,798	0	0	59,202	0	0	24	0	0	0	77,8	70,6	0	1,26	0	0	-7,6
06.02.2026	0,384	0	61,025	0	0	59,656	0	0	23,8	0,2	262144	32772	71,1	64,9	0	0,88	0	0	-3,2
07.02.2026	0,36	0	61,248	0	0	59,941	0	0	24	0	262144	0	68,8	62,8	0	0,34	0	0	-3,3
08.02.2026	0,405	0	61,483	0	0	59,994	0	0	24	0	262144	0	73,7	67	0	0,34	0	0	-4,9
09.02.2026	0,461	0	62,49	0	0	60,724	0	0	24	0	262144	0	80,5	73	0	0,43	0	0	-12,1
10.02.2026	0,449	0	62,76	0	0	61,019	0	0	24	0	262144	0	79,6	72,3	0	0,34	0	0	-12,4
11.02.2026	0,365	0	62,155	0	0	60,736	0	0	24	0	262144	0	71,3	65,3	0	0,34	0	0	-3,8
12.02.2026	0,336	0	61,903	0	0	60,625	0	0	24	0	262144	0	67,5	62	0	0,34	0	0	-0,7
13.02.2026	0,347	0	61,878	0	0	60,561	0	0	24	0	262144	0	68,6	63	0	0,34	0	0	-1,2
14.02.2026	0,409	0	62,175	0	0	60,577	0	0	24	0	262144	0	76,2	69,5	0	0,34	0	0	-6,7
15.02.2026	0,442	0	62,548	0	0	60,75	0	0	24	0	786432	0	81,2	74	0	0,34	0,05	0	-11,2
16.02.2026	0,44	0	62,533	0	0	60,73	0	0	24	0	786432	0	81,4	74,2	0	0,34	0,29	0	-17,4
17.02.2026	0,434	0	62,44	0	0	60,676	0	0	24	0	786432	0	80,5	73,4	0	0,34	0,28	0	-11,6
18.02.2026	0,394	0	62,205	0	0	60,633	0	0	24	0	786432	0	75,5	69	0	0,34	0,28	0	-
19.02.2026	0,353	0	61,995	0	0	60,622	0	0	24	0	786432	0	70,2	64,4	0	0,34	0,28	0	-
20.02.2026	0,348	0	61,92	0	0	60,565	0	0	23,93	0,07	786432	32772	69,7	64	0	0,32	0,28	0	-
Итого:	12,981	0	1904,017	0	0	1853,874	0	0	743,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,981																		

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,53

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.01.2026	348,263	45161,07	0	0	44285,746	0	0	44639,1	767,9	11489,68	0,1
20.02.2026	361,243	47065,09	0	0	46139,621	0	0	45382,63	1511,43	11490,15	0,57

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.02.2026 7:49:29