

#282627#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Школа №21, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Бассейная 40, Калининград (спортзал)
Номер абонента
Порядковый номер 8587
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 9073
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	0,36	0	61,985	0	0	60,581	0	0	24	0	786432	0	71,1	65,1	0	0,34	0,28	0	-
22.02.2026	0,335	0	61,793	0	0	60,493	0	0	24	0	786432	0	68,2	62,7	0	0,34	0,28	0	-
23.02.2026	0,328	0	61,758	0	0	60,489	0	0	24	0	786432	0	67,3	61,9	0	0,37	0,29	0	-
24.02.2026	0,332	0	62,313	0	0	61,028	0	0	24	0	786432	0	67,4	62	0	0,34	0,28	0	-
25.02.2026	0,339	0	63,295	0	0	61,961	0	0	24	0	786432	0	68,4	63	0	0,44	0,28	0	-
26.02.2026	0,337	0	61,568	0	0	60,286	0	0	24	0	786432	0	68,4	63	0	1,02	0,28	0	-
27.02.2026	0,31	0	61,285	0	0	60,037	0	0	24	0	786432	0	67,1	62	0	0,49	0,28	0	-
28.02.2026	0,321	0	61,378	0	0	60,127	0	0	24	0	524288	0	67,8	62,6	0	1,2	0,28	0	-
01.03.2026	0,316	0	61,23	0	0	60	0	0	24	0	524288	0	67,3	62,2	0	1,2	0,28	0	-
02.03.2026	0,318	0	61,328	0	0	60,077	0	0	24	0	786432	0	67,5	62,3	0	0,81	0,28	0	-
03.03.2026	0,311	0	61,38	0	0	60,105	0	0	24	0	786432	0	67,8	62,6	0	0,34	0,28	0	-
04.03.2026	0,306	0	61,39	0	0	60,13	0	0	24	0	786432	0	67,3	62,2	0	0,34	0,28	0	-
05.03.2026	0,301	0	61,37	0	0	60,113	0	0	24	0	786432	0	67,2	62,2	0	0,34	0,28	0	-
06.03.2026	0,3	0	61,465	0	0	60,201	0	0	24	0	786432	0	67,4	62,4	0	0,34	0,28	0	-
07.03.2026	0,298	0	61,413	0	0	60,157	0	0	24	0	786432	0	67,1	62,2	0	0,34	0,28	0	-
08.03.2026	0,295	0	61,413	0	0	60,152	0	0	24	0	786432	0	67,3	62,4	0	0,34	0,28	0	-
09.03.2026	0,293	0	61,335	0	0	60,075	0	0	24	0	786432	0	67,3	62,5	0	0,34	0,28	0	-
10.03.2026	0,286	0	61,39	0	0	60,121	0	0	24	0	786432	0	67,4	62,6	0	0,15	0,28	0	-
11.03.2026	0,283	0	61,368	0	0	60,114	0	0	24	0	786432	0	67,1	62,4	0	0,34	0,28	0	-
12.03.2026	0,269	0	61,273	0	0	60,036	0	0	24	0	786432	0	66,7	62	0	0,34	1,31	0	-
13.03.2026	0,274	0	61,333	0	0	60,065	0	0	24	0	262144	0	67,5	62,8	0	0,34	1,47	0	-
14.03.2026	0,281	0	61,4	0	0	60,129	0	0	24	0	786432	0	67,6	62,9	0	0,34	0,64	0	-
15.03.2026	0,283	0	61,343	0	0	60,094	0	0	24	0	786432	0	67	62,3	0	0,34	0,28	0	-
16.03.2026	0,294	0	61,33	0	0	60,076	0	0	24	0	786432	0	67,2	62,3	0	0,34	0,28	0	-
17.03.2026	0,298	0	61,393	0	0	60,117	0	0	24	0	786432	0	67,8	62,8	0	0,34	0,28	0	-
18.03.2026	0,297	0	61,448	0	0	60,181	0	0	24	0	786432	0	67,5	62,5	0	0,34	0,28	0	-
19.03.2026	0,279	0	57,468	0	0	56,348	0	0	23,7	0,3	786432	32772	65,3	59,9	0	0,34	0,28	0	-
20.03.2026	0,296	0	61,273	0	0	60,025	0	0	24	0	786432	0	67	62,1	0	0,34	0,28	0	-
Итого:	8,54	0	1718,718	0	0	1683,318	0	0	671,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,54																		

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 671,7

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.02.2026	361,243	47065,09	0	0	46139,621	0	0	45382,63	767,53	11490,15	0,47
20.03.2026	369,782	48783,809	0	0	47822,938	0	0	46054,33	1439,23	11490,45	0,77

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:31:36