

#162556#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2025 по 20.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Школа №21, МАОУ СОШ  
Бассейная 40, Калининград (спортзал)  
8587  
ВКТ-9  
9073  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1, м3  | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т   | dM2,<br>т | dM3,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | TehErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | t3,<br>°C | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | p3,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 02.10.2025 | 0           | 0            | 0        | 0          | 0          | 0        | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 0      | 16,1      | 15,7      | 0         | 1,34       | 0          | 0          | -              |
| 03.10.2025 | 0,145       | 0            | 22,893   | 0          | 0          | 22,492   | 0         | 0         | 23,78       | 0,22       | 0      | 32772  | 62,4      | 29,7      | 0         | 1,34       | 0          | 0          | -              |
| 04.10.2025 | 0,395       | 0            | 62,12    | 0          | 0          | 60,856   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 0      | 67,9      | 61,6      | 0         | 1,34       | 0          | 0          | -              |
| 05.10.2025 | 0,475       | 0            | 59,745   | 0          | 0          | 58,535   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 0      | 67,7      | 59,8      | 0         | 1,34       | 0          | 0          | -              |
| 06.10.2025 | 0,388       | 0            | 59,453   | 0          | 0          | 58,263   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 0      | 67,2      | 60,9      | 0         | 1,34       | 0          | 0          | -              |
| 07.10.2025 | 0,354       | 0            | 58,815   | 0          | 0          | 57,623   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 0      | 67,7      | 61,8      | 0         | 1,34       | 0          | 0          | -              |
| 08.10.2025 | 0,352       | 0            | 59,793   | 0          | 0          | 58,57    | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 0      | 68        | 62,3      | 0         | 1,34       | 0          | 0          | -              |
| 09.10.2025 | 0,338       | 0            | 59,293   | 0          | 0          | 58,095   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 0      | 67,6      | 62        | 0         | 1,34       | 0          | 0          | -              |
| 10.10.2025 | 0,33        | 0            | 60,635   | 0          | 0          | 59,429   | 0         | 0         | 23,97       | 0,03       | 0      | 32772  | 67        | 61,7      | 0         | 1,34       | 0          | 0          | -              |
| 11.10.2025 | 0,329       | 0            | 59,865   | 0          | 0          | 58,63    | 0         | 0         | 23,97       | 0,05       | 262144 | 32772  | 67,8      | 62,3      | 0         | 0,66       | 0          | 0          | -              |
| 12.10.2025 | 0,324       | 0            | 60,885   | 0          | 0          | 59,613   | 0         | 0         | 24          | 0          | 262144 | 0      | 68        | 62,6      | 0         | 0,34       | 0          | 0          | -              |
| 13.10.2025 | 0,313       | 0            | 68,625   | 0          | 0          | 67,25    | 0         | 0         | 23,92       | 0,08       | 262144 | 32772  | 66,4      | 61,9      | 0         | 0,34       | 0          | 0          | -              |
| 14.10.2025 | 0,323       | 0            | 68,548   | 0          | 0          | 67,129   | 0         | 0         | 24          | 0          | 262144 | 0      | 67,6      | 62,9      | 0         | 0,35       | 0          | 0          | -              |
| 15.10.2025 | 0,323       | 0            | 66,538   | 0          | 0          | 65,157   | 0         | 0         | 24          | 0          | 262144 | 0      | 67,7      | 62,8      | 0         | 0,37       | 0          | 0          | -              |
| 16.10.2025 | 0,323       | 0            | 66,695   | 0          | 0          | 65,306   | 0         | 0         | 24          | 0          | 262144 | 0      | 67,9      | 63        | 0         | 0,42       | 0          | 0          | -              |
| 17.10.2025 | 0,317       | 0            | 66,658   | 0          | 0          | 65,27    | 0         | 0         | 24          | 0          | 262144 | 0      | 67,7      | 62,9      | 0         | 0,21       | 0          | 0          | -              |
| 18.10.2025 | 0,32        | 0            | 65,748   | 0          | 0          | 64,382   | 0         | 0         | 24          | 0          | 262144 | 0      | 67,7      | 62,7      | 0         | 0,24       | 0          | 0          | -              |
| 19.10.2025 | 0,327       | 0            | 66,238   | 0          | 0          | 64,857   | 0         | 0         | 24          | 0          | 262144 | 0      | 67,9      | 62,9      | 0         | 0,34       | 0          | 0          | -              |
| 20.10.2025 | 0,329       | 0            | 66,618   | 0          | 0          | 65,244   | 0         | 0         | 23,9        | 0,1        | 262144 | 32772  | 67,5      | 62,5      | 0         | 0,35       | 0          | 0          | -              |
| Итого:     | 6,005       | 0            | 1099,165 | 0          | 0          | 1076,701 | 0         | 0         | 455,54      | 0          | 0      | 0      | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 6,005       |              |          |            |            |          |           |           |             |            |        |        |           |           |           |            |            |            |                |

Общее время работы системы, ч456

Период нормальной работы системы, ч455,54

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч  | dTNar, ч | Ttn, ч   | dTtn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------|----------|----------|---------|
| 01.10.2025 | 309,478 | 38233,289 | 0      | 0      | 37507,676 | 0     | 0     | 41978,37 | 744      | 11486,4  | 0       |
| 20.10.2025 | 315,484 | 39332,457 | 0      | 0      | 38584,379 | 0     | 0     | 42433,9  | 1199,53  | 11486,88 | 0,48    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.10.2025 8:17:15