

#190019#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель Школа №21, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Бассейная 40, Калининград (спортзал)
Номер абонента
Порядковый номер 8587
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 9073
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	0,33	0	63,123	0	0	61,815	0	0	24	0	262144	0	67,6	62,4	0	0,35	0	0	2,2
22.11.2025	0,336	0	63,18	0	0	61,88	0	0	24	0	262144	0	67,4	62	0	0,34	0	0	1,3
23.11.2025	0,343	0	63,15	0	0	61,833	0	0	24	0	262144	0	67,9	62,4	0	0,34	0	0	-3,3
24.11.2025	0,355	0	63,19	0	0	61,81	0	0	24	0	262144	0	69,7	64	0	0,34	0	0	-3,9
25.11.2025	0,345	0	65,838	0	0	64,421	0	0	24	0	262144	0	69,1	63,8	0	0,34	0	0	-0,9
26.11.2025	0,341	0	62,753	0	0	61,42	0	0	24	0	262144	0	68,6	63,1	0	0,34	0	0	-0,4
27.11.2025	0,337	0	62,843	0	0	61,533	0	0	24	0	262144	0	67,9	62,4	0	0,34	0	0	-1,3
28.11.2025	0,347	0	62,89	0	0	61,564	0	0	24	0	262144	0	68,3	62,8	0	0,34	0	0	-0,4
29.11.2025	0,345	0	62,898	0	0	61,595	0	0	24	0	262144	0	67,7	62,2	0	0,39	0	0	-0,3
30.11.2025	0,344	0	62,968	0	0	61,654	0	0	24	0	262144	0	67,9	62,4	0	0,34	0	0	-0,5
01.12.2025	0,341	0	62,815	0	0	61,519	0	0	24	0	262144	0	67,6	62,2	0	0,47	0	0	-
02.12.2025	0,344	0	62,698	0	0	61,389	0	0	24	0	262144	0	68	62,5	0	0,39	0	0	-
03.12.2025	0,34	0	62,835	0	0	61,53	0	0	24	0	262144	0	67,8	62,3	0	0,35	0	0	-
04.12.2025	0,336	0	62,968	0	0	61,663	0	0	24	0	262144	0	67,6	62,3	0	0,34	0	0	-
05.12.2025	0,335	0	61,948	0	0	60,672	0	0	23,9	0,1	262144	32772	67,6	62,1	0	0,49	0	0	-
06.12.2025	0,341	0	66,915	0	0	65,518	0	0	24	0	262144	0	68,3	63,2	0	0,74	0	0	-
07.12.2025	0,34	0	67,133	0	0	65,744	0	0	24	0	262144	0	68,2	63,2	0	0,96	0	0	-
08.12.2025	0,315	0	62,528	0	0	61,263	0	0	23,87	0,13	262144	32772	66,7	61,6	0	0,34	0	0	-
09.12.2025	0,316	0	59,975	0	0	58,732	0	0	24	0	262144	0	67,7	62,4	0	0,34	0	0	-
10.12.2025	0,312	0	59,853	0	0	58,616	0	0	23,88	0,12	262144	32772	67,5	62,3	0	0,34	0	0	-
11.12.2025	0,312	0	59,778	0	0	58,543	0	0	24	0	262144	0	67,6	62,4	0	0,48	0	0	-
12.12.2025	0,309	0	59,813	0	0	58,632	0	0	23,77	0,23	262144	32772	66,4	61,3	0	0,96	0	0	-
13.12.2025	0,314	0	59,935	0	0	58,701	0	0	24	0	262144	0	67,4	62,1	0	0,34	0	0	-
14.12.2025	0,312	0	59,89	0	0	58,664	0	0	24	0	262144	0	67,2	62	0	0,35	0	0	-
15.12.2025	0,314	0	59,698	0	0	58,469	0	0	24	0	262144	0	67,4	62,1	0	0,31	0	0	-
16.12.2025	0,309	0	59,74	0	0	58,521	0	0	24	0	262144	0	67,2	62	0	0,5	0	0	-
17.12.2025	0,309	0	59,64	0	0	58,423	0	0	23,93	0,07	262144	32772	67,1	61,9	0	0,39	0	0	-
18.12.2025	0,315	0	59,665	0	0	58,439	0	0	24	0	262144	0	67,3	62	0	0,34	0	0	-
19.12.2025	0,313	0	59,505	0	0	58,29	0	0	24	0	262144	0	67,1	61,8	0	0,34	0	0	-
20.12.2025	0,323	0	59,845	0	0	58,623	0	0	24	0	262144	0	67,4	62	0	0,69	0	0	-
Итого:	9,873	0	1860,01	0	0	1821,476	0	0	719,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,873																		

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,35

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.11.2025	325,446	41333,629	0	0	40544,391	0	0	43175,85	765,85	11488,93	2,15
20.12.2025	335,318	43193,641	0	0	42365,867	0	0	43895,2	1485,2	11489,58	2,8

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2025 7:42:01