

# #193592#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель Школа №21, МАОУ СОШ  
Адрес потребителя Бассейная 40, Калининград (спортзал)  
Номер абонента  
Порядковый номер 8587  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 9073  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	0,318	0	59,92	0	0	58,685	0	0	24	0	262144	0	67,4	62,1	0	0,34	0	0	5,6
22.12.2025	0,32	0	59,878	0	0	58,636	0	0	24	0	262144	0	67,7	62,3	0	0,34	0	0	3,7
23.12.2025	0,333	0	59,768	0	0	58,503	0	0	24	0	262144	0	68,4	62,8	0	0,34	0	0	0
24.12.2025	0,394	0	60,25	0	0	58,71	0	0	24	0	262144	0	76	69,4	0	0,34	0	0	-6,3
25.12.2025	0,377	0	62,175	0	0	60,625	0	0	24	0	262144	0	74,9	68,8	0	0,34	0	0	-5,6
26.12.2025	0,325	0	63,763	0	0	62,42	0	0	24	0	262144	0	68,3	63,1	0	0,34	0	0	4,4
27.12.2025	0,33	0	63,773	0	0	62,485	0	0	24	0	262144	0	67,5	62,5	0	1,25	0	0	5,4
28.12.2025	0,332	0	63,77	0	0	62,495	0	0	24	0	262144	0	67,4	62,3	0	1,48	0	0	3,8
29.12.2025	0,327	0	63,733	0	0	62,442	0	0	24	0	262144	0	67,4	62,4	0	1,05	0	0	2,5
30.12.2025	0,326	0	63,728	0	0	62,397	0	0	24	0	262144	0	68	62,8	0	0,34	0	0	-1,1
31.12.2025	0,344	0	63,798	0	0	62,389	0	0	24	0	262144	0	70	64,5	0	0,27	0	0	-4,2
01.01.2026	0,361	0	64,04	0	0	62,535	0	0	24	0	262144	0	72,5	66,8	0	0,38	0	0	-5,2
02.01.2026	0,319	0	63,69	0	0	62,38	0	0	24	0	262144	0	67,4	62,3	0	0,34	0	0	1,2
03.01.2026	0,333	0	63,51	0	0	62,207	0	0	24	0	262144	0	67,9	62,7	0	1	0	0	-0,6
04.01.2026	0,366	0	63,758	0	0	62,356	0	0	24	0	0	0	70,9	65,3	0	1,45	0	0	-4
05.01.2026	0,385	0	64,038	0	0	62,544	0	0	24	0	0	0	73,1	67,3	0	1,45	0	0	-3
06.01.2026	0,476	0	64,168	0	0	62,643	0	0	24	0	0	0	73,9	66,6	0	1,45	0	0	-5,5
07.01.2026	0,569	0	64,255	0	0	62,686	0	0	24	0	0	0	75	66,2	0	1,45	0	0	-7,8
08.01.2026	0,58	0	64,485	0	0	62,804	0	0	24	0	262144	0	77	67,8	0	0,49	0	0	-11
09.01.2026	0,578	0	64,498	0	0	62,808	0	0	24	0	262144	0	77	67,9	0	0,34	0	0	-9,6
10.01.2026	0,576	0	64,213	0	0	62,557	0	0	24	0	262144	0	76,4	67,2	0	0,34	0	0	-5,2
11.01.2026	0,569	0	64,155	0	0	62,517	0	0	24	0	262144	0	75,9	66,9	0	0,34	0	0	-5,2
12.01.2026	0,501	0	64,018	0	0	62,339	0	0	24	0	262144	0	77,1	69,1	0	0,34	0	0	-
13.01.2026	0,447	0	64,328	0	0	62,478	0	0	24	0	262144	0	81,3	74,2	0	0,37	0	0	-
14.01.2026	0,442	0	64,3	0	0	62,466	0	0	24	0	262144	0	80,9	73,9	0	0,34	0	0	-
15.01.2026	0,404	0	64,045	0	0	62,394	0	0	24	0	262144	0	76,4	70	0	0,37	0	0	-
16.01.2026	0,425	0	64	0	0	62,362	0	0	24	0	262144	0	76,9	70,4	0	1,4	0	0	-
17.01.2026	0,432	0	64,115	0	0	62,387	0	0	24	0	262144	0	78,3	71,5	0	0,37	0	0	-
18.01.2026	0,539	0	64,39	0	0	62,559	0	0	24	0	262144	0	80,8	72,2	0	0,34	0	0	-
19.01.2026	0,468	0	64,505	0	0	62,576	0	0	23,9	0,1	262144	32772	83,1	75,7	0	0,37	0	0	-
20.01.2026	0,448	0	64,355	0	0	62,497	0	0	24	0	262144	0	81,4	74,4	0	0,34	0	0	-
Итого:	12,944	0	1967,422	0	0	1919,882	0	0	743,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,944																		

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,9

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.12.2025	335,318	43193,641	0	0	42365,867	0	0	43895,2	743,35	11489,58	0,65
20.01.2026	348,263	45161,07	0	0	44285,746	0	0	44639,1	1487,25	11489,68	0,75

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.01.2026 7:32:51