

#165931#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025	
Потребитель	Служба административно-технического обеспечения, МБУ ГО "Город Калининград"
Адрес потребителя	Октябрьская 81, Калининград
Номер абонента	3773
Порядковый номер	8237
Тип теплосчётчика	ТВ7 (ASCII)
Заводской номер	17054194
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,143	0	2,319	0	0	2,269	0	0	24	0	68,9	53,9	0,48	0,35	-
22.10.2025	0,122	0	1,588	0	0	1,556	0	0	24	0	67,1	48,4	0,49	0,34	-
23.10.2025	0,118	0	1,533	0	0	1,502	0	0	24	0	66,8	48	0,51	0,34	-
24.10.2025	0,119	0	1,549	0	0	1,517	0	0	24	0	66,9	48,2	0,49	0,34	-
25.10.2025	0,123	0	1,567	0	0	1,535	0	0	24	0	67,2	48,1	0,49	0,34	-
26.10.2025	0,122	0	1,581	0	0	1,549	0	0	24	0	67	48,2	0,49	0,34	-
27.10.2025	0,128	0	1,646	0	0	1,612	0	0	24	0	67,1	48,1	0,49	0,35	-
28.10.2025	0,132	0	1,667	0	0	1,633	0	0	24	0	67,3	48	0,49	0,34	-
29.10.2025	0,131	0	1,655	0	0	1,621	0	0	24	0	67,3	48,1	0,49	0,34	-
30.10.2025	0,13	0	1,645	0	0	1,611	0	0	24	0	67,2	48	0,48	0,34	-
31.10.2025	0,139	0	1,737	0	0	1,702	0	0	24	0	67,4	48	0,48	0,34	-
01.11.2025	0,127	0	1,729	0	0	1,694	0	0	24	0	67,1	49,2	0,47	0,35	-
02.11.2025	0,119	0	1,557	0	0	1,526	0	0	24	0	66,9	48,3	0,5	0,35	-
03.11.2025	0,119	0	1,549	0	0	1,517	0	0	24	0	66,9	48,2	0,5	0,34	-
04.11.2025	0,121	0	1,586	0	0	1,553	0	0	24	0	66,9	48,3	0,49	0,34	-
05.11.2025	0,125	0	1,6	0	0	1,567	0	0	24	0	67,1	48,1	0,51	0,34	-
06.11.2025	0,117	0	1,513	0	0	1,483	0	0	24	0	66,9	48	0,55	0,35	-
07.11.2025	0,119	0	1,553	0	0	1,521	0	0	24	0	67,1	48,4	0,55	0,36	-
08.11.2025	0,126	0	1,72	0	0	1,685	0	0	24	0	67,6	49,8	0,54	0,36	-
09.11.2025	0,124	0	1,671	0	0	1,637	0	0	24	0	67,6	49,4	0,53	0,36	-
10.11.2025	0,121	0	1,562	0	0	1,53	0	0	24	0	67,1	48,2	0,54	0,35	-
11.11.2025	0,121	0	1,564	0	0	1,533	0	0	24	0	67,1	48,2	0,55	0,35	-
12.11.2025	0,123	0	1,591	0	0	1,558	0	0	24	0	67	48,2	0,54	0,35	-
13.11.2025	0,13	0	1,646	0	0	1,612	0	0	24	0	67,3	48	0,55	0,35	-
14.11.2025	0,126	0	1,614	0	0	1,581	0	0	24	0	67,1	48,1	0,56	0,36	-
15.11.2025	0,137	0	1,965	0	0	1,924	0	0	24	0	68,5	51,5	0,54	0,36	-
16.11.2025	0,166	0	2,597	0	0	2,536	0	0	24	0	72,6	57,1	0,52	0,37	-
17.11.2025	0,146	0	2,092	0	0	2,046	0	0	24	0	69,8	52,8	0,52	0,36	-
18.11.2025	0,163	0	2,522	0	0	2,467	0	0	24	0	69,5	53,7	0,5	0,36	-
19.11.2025	0,158	0	2,148	0	0	2,101	0	0	24	0	69,2	51,3	0,51	0,36	-
20.11.2025	0,169	0	2,672	0	0	2,611	0	0	24	0	71,7	56,3	0,49	0,36	-
Итого:	4,064	0	54,938	0	0	53,789	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,971														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	2,235	29,465	0	0	28,864	0	0	3198	655
20.11.2025	6,301	84,402	0	0	82,654	0	0	3942	655

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2025 7:35:25