

#161340#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
 Номер теплосчётчика: 1560933
 Номер абонента:
 Адрес установки: Зарайская, 7-17
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кгц
1	32	0,075	30,0	---	---
2	32	0,075	30,0	---	---

САТО

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.09.2025 по 23.10.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.09	---	---	---	---	---	27,13	28,72	0,90	0,50	24,00
24.09	---	---	---	---	---	27,06	28,69	0,90	0,50	24,00
25.09	---	---	---	---	---	26,81	28,47	0,90	0,50	24,00
26.09	---	---	---	---	---	26,68	28,28	0,90	0,50	24,00
27.09	---	---	---	---	---	26,61	28,24	0,90	0,50	24,00
28.09	---	---	---	---	---	26,51	28,18	0,90	0,50	24,00
29.09	---	---	---	---	---	26,31	27,88	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	26,73	28,35	0,90	0,50	168,00
30.09	---	---	---	---	---	26,14	27,65	0,90	0,50	24,00
01.10	---	---	---	---	---	25,96	27,46	0,90	0,50	24,00
02.10	---	---	---	---	---	25,85	27,70	0,90	0,50	24,00
03.10	0,170	5,6	5,4	---	0,2	67,53	37,53	0,90	0,50	24,00
04.10	0,367	13,2	12,9	---	0,2	68,58	40,73	0,90	0,50	24,00
05.10	0,296	9,9	9,7	---	0,2	68,03	38,10	0,90	0,50	24,00
06.10	0,274	8,9	8,8	---	0,2	67,94	37,35	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,11	37,6	36,9	0,0	0,8	68,13	38,76	0,90	0,50	168,00
07.10	0,264	8,7	8,5	---	0,2	68,15	37,86	0,90	0,50	24,00
08.10	0,278	9,3	9,1	---	0,2	67,98	38,24	0,90	0,50	24,00
09.10	0,198	6,3	6,1	---	0,1	66,84	35,32	0,90	0,50	24,00
10.10	0,213	6,8	6,6	---	0,2	67,26	35,77	0,90	0,50	24,00
11.10	0,187	5,8	5,7	---	0,1	67,14	34,93	0,90	0,50	24,00
12.10	0,221	7,0	6,8	---	0,2	67,53	35,93	0,90	0,50	24,00
13.10	0,282	9,6	9,4	---	0,2	67,74	38,29	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,64	53,4	52,2	0,0	1,2	67,59	36,87	0,90	0,50	168,00
14.10	0,308	10,8	10,5	---	0,2	67,97	39,45	0,90	0,50	24,00
15.10	0,259	8,5	8,3	---	0,2	68,20	37,91	0,90	0,50	24,00
16.10	0,251	8,0	7,8	---	0,2	68,02	36,83	0,90	0,50	24,00
17.10	0,266	8,6	8,4	---	0,2	68,21	37,35	0,90	0,50	24,00
18.10	0,364	13,5	13,2	---	0,3	68,04	41,21	0,90	0,50	24,00
19.10	0,350	12,8	12,5	---	0,3	68,33	40,95	0,90	0,50	24,00
20.10	0,423	16,2	15,8	---	0,4	69,80	43,72	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,22	78,4	76,5	0,0	1,9	68,47	40,21	0,90	0,50	168,00
21.10	0,417	16,4	16,0	---	0,4	69,23	43,94	0,90	0,50	24,00
22.10	0,355	13,3	13,0	---	0,3	68,70	42,10	0,90	0,50	24,00
23.10	0,249	8,0	7,7	---	0,3	68,66	37,46	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,02	37,7	36,7	0,0	1,0	68,92	41,92	0,90	0,50	72,00
Итого:	5,99	207,1	202,3	0,0	4,8	68,26	39,40	0,90	0,50	744,0
						dT=	28,86			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		5,99					
Показания интеграторов	На 24:00 22.09.2025	На 24:00 23.10.2025	Результат за период		На 21:00 28.10.2025		
Количество теплоты, Гкал	91,04	97,04	5,99		98,59		
Расход теплоносителя M1, т	3297,2	3504,3	207,1		3555,9		
Расход теплоносителя M2, т	3224,7	3427,0	202,3		3477,1		
Время наработки, ч	8316,2	9060,2	744,0		9177,4		
Время неработы Тнер = Тмах + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.28

