

Месячная ведомость учёта тепловой энергии
и теплоносителя за Июль 2025 на ЦО

(с 21.07.2025 по 20.08.2025)

Потребитель: ДС № 20 Абонент: _____
Адрес потребителя: Каштановая Аллея, 174 Телефон: _____
Ответственное лицо: _____

Прибор: ТЭСМА-106 Сер.номер: 1215627 Расход 1: 0.150 .. 60.000 м3/ч ДУ 50 мм
Модель: ТЭСМА-106 Версия ПО: _____

Подача Q=M(h1 - h2) Тхв.дог.=3.0°C

Дата/Время	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	T1 [°C]	T2 [°C]	P1 [ат]	P2 [ат]	Тнар [час]
21.07.2025	0.3208	26.9209	27.5432	70.85	58.96	3.64	2.99	24.00
22.07.2025	0.3270	27.9970	28.6435	70.81	59.15	3.65	2.99	24.00
23.07.2025	0.3322	31.4646	32.1898	70.74	60.21	3.67	2.94	24.00
24.07.2025	0.3308	28.5133	29.1711	70.77	59.19	3.66	2.87	24.00
25.07.2025	0.3181	28.6964	29.3547	70.54	59.48	3.64	2.90	24.00
26.07.2025	0.2133	22.7505	23.2724	70.56	61.21	3.66	2.91	24.00
27.07.2025	0.2119	22.7971	23.3193	70.50	61.23	3.66	2.90	24.00
28.07.2025	0.3259	28.3832	29.0370	70.72	59.26	3.69	2.95	24.00
29.07.2025	0.3384	32.8130	33.5586	70.19	59.90	3.64	2.83	24.00
30.07.2025	0.3235	28.9866	29.6549	70.76	59.62	3.71	2.84	24.00
31.07.2025	0.3226	28.5691	29.2281	70.77	59.50	3.75	2.86	24.00
01.08.2025	0.3279	28.9084	29.5744	70.73	59.42	3.85	2.91	24.00
02.08.2025	0.2153	22.4666	22.9835	70.69	61.13	3.87	2.91	24.00
03.08.2025	0.2170	24.3035	24.8598	70.47	61.56	3.83	2.90	24.00
04.08.2025	0.3155	27.5770	28.2118	70.72	59.31	3.85	2.91	24.00
05.08.2025	0.3235	27.3750	28.0060	70.75	58.96	3.90	2.92	24.00
06.08.2025	0.3360	29.3831	30.0607	70.77	59.37	3.86	2.92	24.00
07.08.2025	0.3316	29.8560	30.5456	70.83	59.75	3.83	2.91	24.00
08.08.2025	0.3160	28.4188	29.0736	70.73	59.63	3.80	2.90	24.00
09.08.2025	0.2205	23.0810	23.6122	70.70	61.17	3.86	2.91	24.00
10.08.2025	0.2262	24.2090	24.7672	70.77	61.46	3.86	2.91	24.00
11.08.2025	0.3346	30.0733	30.7676	70.83	59.73	3.84	2.98	24.00
12.08.2025	0.3381	32.8337	33.5861	70.52	60.25	3.70	2.90	24.00
13.08.2025	0.3198	28.0664	28.7130	70.72	59.35	3.70	2.90	24.00
14.08.2025	0.3109	29.2535	29.9259	70.62	60.02	3.47	2.78	24.00
15.08.2025	0.2963	25.3506	25.9368	70.86	59.19	3.68	2.92	24.00
16.08.2025	0.2079	19.6493	20.1003	70.55	59.99	3.66	2.91	24.00
17.08.2025	0.2067	19.6136	20.0627	70.48	59.96	3.65	2.91	24.00
18.08.2025	0.2982	24.5030	25.0693	70.86	58.71	3.64	2.90	24.00
19.08.2025	0.3266	27.0405	27.6673	70.97	58.91	3.66	2.92	24.00
20.08.2025	0.3112	27.0347	27.6593	70.83	59.34	3.61	2.89	24.00
Итого:	9.1443	836.8886	856.1555	70.70	59.84	3.73	2.91	744.00

Отч.пер Нараб. Gmin Gmax dTmin Эл.пит. Проч.ав.
Т [ч] 744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Q [Гкал] 9.1443 = 9.1443 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.00000

Нарастающим итоном на:	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	Тнар [час]
21.07.2025	247.6605	15459.4243	15840.0578	4909.73
20.08.2025	256.8048	16296.3129	16696.2133	5653.73
Итого:	9.1443	836.8886	856.1555	744.00

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекция часов
(#) электропитание
(E) функц.отказ



20.08.2025 Подпись _____
ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 22 » 08 20 25