

#146544#

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/08/25г.-20/09/25г.

Абонент:Потемкина 23

Адрес:Детский Сад № 123

Договор N:0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Тип расходомера:\_\_\_\_\_

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 6.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч

М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_т.сут

G2 max = 6.00 м3/ч G2 min = 0.02 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 20119296, ВД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x4595

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Pк МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.08.25 23	28,83	22,81	6,03	0,09	0,1	0,355 <	0	0,354 <	0	0,354	5	0,39	0,035	24	0	*
22.08.25 23	29,94	24,58	5,36 <	0,08	0,09	0,492 <	0,009 <	0,49 <	0,009 <	0,48	5	0,39	0,051 <	24	0	*
23.08.25 23	32,03	23,95	8,08	0,09	0,09	0,503	0,003 <	0,501	0,003 <	0,498	5	0,39	0,056	24	0	*
24.08.25 23	32,37	25,55	6,82	0,1	0,1	0,486	0,001 <	0,483	0 <	0,483	5	0,39	0,055	24	0	*
25.08.25 23	30,36	20,89	9,48	0,1	0,1	0,623	0,025 <	0,621	0,025 <	0,596	5	0,39	0,064	24	0	*
26.08.25 23	23,4	21,59	1,82 <	0,25	0,25	1,907	1,435 <	1,903	1,433 <	0,47	5	0,39	0,049 <	24	0	*
27.08.25 23	53,53	49,16	4,37 <	0,52	0,5	4,679	3,71	4,615	3,667	0,948	5	0,39	0,262 <	24	0	*
28.08.25 23	59,01	54,13	4,88	0,51	0,5	4,438	3,532	4,367	3,484	0,883	5	0,39	0,273 <	24	0	*
29.08.25 23	59,19	53,59	5,6	0,51	0,5	4,177	3,376	4,11	3,331	0,779	5	0,39	0,257 <	24	0	*
30.08.25 23	58,01	52,42	5,59	0,51	0,5	3,421	3,415	3,368	3,371	-0,003	5	0,39	0,082 <	24	0	*
31.08.25 23	57,88	52,33	5,55	0,51	0,5	3,434	3,413	3,38	3,37	0,011	5	0,39	0,084 <	24	0	*
01.09.25 23	59,35	53,75	5,6	0,51	0,5	4,168	3,376	4,1	3,331	0,769	5	0,39	0,254 <	24	0	*
02.09.25 23	59,62	54,1	5,52	0,51	0,5	4,336	3,377	4,265	3,331	0,934	5	0,39	0,29	24	0	
03.09.25 23	59,44	54,06	5,38	0,51	0,5	4,433	3,372	4,361	3,327	1,034	5	0,39	0,311	24	0	
04.09.25 23	59,46	54,12	5,35	0,51	0,5	4,414	3,372	4,343	3,326	1,017	5	0,39	0,306	24	0	
05.09.25 23	59,55	54,18	5,37	0,51	0,5	4,243	3,392	4,174	3,346	0,828	5	0,39	0,264	24	0	
06.09.25 23	58,51	53,23	5,28	0,52	0,51	3,544	3,418	3,488	3,373	0,115	5	0,39	0,1	24	0	
07.09.25 23	58,26	52,98	5,28	0,51	0,5	3,554	3,415	3,499	3,37	0,128	5	0,39	0,103	24	0	
08.09.25 23	59,38	54	5,38	0,51	0,5	4,403	3,371	4,332	3,325	1,006	5	0,39	0,304	24	0	
09.09.25 23	59,7	54,32	5,39	0,51	0,5	4,446	3,378	4,374	3,332	1,041	5	0,39	0,314	24	0	
10.09.25 23	59,59	54,14	5,44	0,51	0,5	4,43	3,382	4,358	3,336	1,021	5	0,39	0,309	24	0	
11.09.25 23	58,85	53,52	5,32	0,52	0,51	4,409	3,382	4,338	3,337	1,001	5	0,39	0,3	24	0	
12.09.25 23	59,22	53,89	5,33	0,51	0,5	4,395	3,382	4,324	3,336	0,988	5	0,39	0,299	24	0	
13.09.25 23	58,2	52,9	5,3	0,51	0,5	3,579	3,424	3,523	3,379	0,144	5	0,39	0,107	24	0	
14.09.25 23	57,98	52,66	5,33	0,51	0,5	3,54	3,423	3,486	3,379	0,106	5	0,39	0,099	24	0	
15.09.25 23	59,22	53,77	5,45	0,51	0,5	4,359	3,378	4,289	3,333	0,956	5	0,39	0,293	24	0	

16.09.25 23	59,86	54,25	5,6	0,52	0,51	4,336	3,371	4,265	3,325	0,94	5	0,39	0,294	24	0	
17.09.25 23	59,36	53,75	5,61	0,53 <	0,52	2,746 !	2,4 !	2,701 !	2,368 !	0,333	5	0,39	0,131	17	7	*
18.09.25 23	60,04	54,32	5,73	0,51	0,5	4,433	3,361	4,36	3,315	1,045	5	0,39	0,32	24	0	
19.09.25 23	59,51	53,89	5,62	0,51	0,5	4,3	3,364	4,231	3,319	0,912	5	0,39	0,286	24	0	
20.09.25 23	58,63	53,13	5,5	0,52	0,51	3,514	3,402	3,458	3,358	0,1	5	0,39	0,1	24	0	
Итого/Средн	57,56	52,89	4,67	0,44	0,43	106,096	85,659	104,46	84,544	19,916	5	0,39	6,053	737	7	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	M1	M2	dM	Отв	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч
20.08.25 23	291,99	258,439	287,99	255,234	32,756	8,983	1966	89
20.09.25 23	398,086	344,098	392,449	339,778	52,672	15,036	2703	96
Итого	106,096	85,659	104,46	84,544	19,916	6,053	737	7

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

