

#162553#

Отчёт по теплопотреблению за период с 27.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 123, МАДОУ

Потемкина 23, Калининград

6492

9451

ТВ7 (ASCII)

20119296

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
28.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,6	21,7	0,46	0,26	-
29.09.2025	0,477	0	18,167	0	0	17,816	0	0	24	0	64,7	58,3	0,46	0,27	-
30.09.2025	1,188	0	56,606	0	0	55,409	0	0	24	0	68,4	63,3	0,46	0,28	-
01.10.2025	1,117	0	67,778	0	0	66,332	0	0	24	0	68,7	64,7	0,46	0,29	-
02.10.2025	1,13	0	90,068	0	0	88,126	0	0	24	0	69	66	0,46	0,32	-
03.10.2025	1,122	0	89,335	0	0	87,264	0	0	24	0	72	68,9	0,46	0,33	-
04.10.2025	1,06	0	87,272	0	0	85,285	0	0	24	0	71,3	68,3	0,46	0,34	-
05.10.2025	1,031	0	87,226	0	0	85,211	0	0	24	0	71,9	69	0,46	0,34	-
06.10.2025	1,034	0	86,724	0	0	84,716	0	0	24	0	71,9	69	0,46	0,34	-
07.10.2025	1,032	0	87,032	0	0	84,993	0	0	24	0	72,5	69,6	0,46	0,34	-
08.10.2025	1,056	0	87,366	0	0	85,337	0	0	24	0	72	69	0,46	0,34	-
09.10.2025	0,981	0	90,001	0	0	87,913	0	0	24	0	72,1	69,4	0,46	0,34	-
10.10.2025	0,984	0	89,537	0	0	87,461	0	0	24	0	72	69,3	0,46	0,34	-
11.10.2025	0,955	0	89,926	0	0	87,845	0	0	24	0	71,9	69,3	0,46	0,34	-
12.10.2025	0,918	0	89,366	0	0	87,303	0	0	24	0	71,8	69,2	0,46	0,34	-
13.10.2025	0,969	0	88,779	0	0	86,73	0	0	24	0	71,8	69,2	0,46	0,34	-
14.10.2025	1,009	0	88,549	0	0	86,5	0	0	24	0	71,9	69,1	0,46	0,34	-
15.10.2025	0,993	0	89,527	0	0	87,443	0	0	24	0	72,2	69,5	0,46	0,34	-
16.10.2025	1,033	0	88,057	0	0	86,012	0	0	24	0	72	69,2	0,46	0,34	-
17.10.2025	1,024	0	88,974	0	0	86,909	0	0	24	0	72	69,2	0,46	0,34	-
18.10.2025	0,959	0	86,87	0	0	84,847	0	0	24	0	72,1	69,4	0,46	0,35	-
19.10.2025	1,035	0	87,13	0	0	85,11	0	0	24	0	72	69,1	0,46	0,35	-
20.10.2025	1,101	0	84,418	0	0	82,462	0	0	24	0	71,9	68,8	0,46	0,35	-
Итого:	22,208	0	1818,708	0	0	1777,024	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,304														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
27.09.2025	0,048	0	0	0,62	0	0	0,619	0	0
20.10.2025	22,256	1818,707	0	0,62	1777,022	0	0,619	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.10.2025 9:40:13