

#165927#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Детский Сад № 123, МАДОУ  
Потемкина 23, Калининград  
6492  
9452  
ТВ7 (АСЦП)  
20119296  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,257	0	4,274	3,358	0	4,211	3,316	0	24	0	56,5	52,2	0,52	0,5	-
22.10.2025	0,264	0	4,301	3,351	0	4,239	3,309	0	24	0	56,2	51,9	0,51	0,5	-
23.10.2025	0,283	0	4,384	3,349	0	4,319	3,306	0	24	0	56,6	52,3	0,52	0,51	-
24.10.2025	0,216	0	4,098	3,363	0	4,038	3,32	0	24	0	56,4	52,4	0,52	0,51	-
25.10.2025	0,068	0	3,411	3,397	0	3,362	3,355	0	24	0	55,4	51,3	0,52	0,51	-
26.10.2025	0,059	0	3,366	3,402	0	3,319	3,361	0	24	0	55,2	51,2	0,51	0,5	-
27.10.2025	0,275	0	4,35	3,352	0	4,285	3,31	0	24	0	56,6	52,4	0,51	0,5	-
28.10.2025	0,253	0	4,233	3,335	0	4,171	3,293	0	24	0	56,5	52,2	0,52	0,5	-
29.10.2025	0,28	0	4,343	3,306	0	4,279	3,264	0	24	0	56,1	51,9	0,51	0,5	-
30.10.2025	0,237	0	4,163	3,311	0	4,103	3,27	0	24	0	55,8	51,7	0,51	0,5	-
31.10.2025	0,25	0	4,215	3,303	0	4,155	3,262	0	24	0	55,6	51,5	0,51	0,5	-
01.11.2025	0,218	0	4,058	3,307	0	4,001	3,267	0	24	0	55,5	51,2	0,51	0,5	-
02.11.2025	0,056	0	3,306	3,346	0	3,26	3,307	0	24	0	54,8	50,8	0,51	0,5	-
03.11.2025	0,066	0	3,355	3,343	0	3,308	3,303	0	24	0	55	51	0,51	0,5	-
04.11.2025	0,061	0	3,332	3,346	0	3,285	3,306	0	24	0	54,9	50,8	0,51	0,5	-
05.11.2025	0,256	0	4,219	3,295	0	4,157	3,254	0	24	0	56,4	52,2	0,51	0,5	-
06.11.2025	0,259	0	4,21	3,281	0	4,148	3,239	0	24	0	56,6	52,4	0,51	0,5	-
07.11.2025	0,29	0	4,331	3,265	0	4,266	3,223	0	24	0	56,9	52,5	0,51	0,5	-
08.11.2025	0,057	0	3,271	3,316	0	3,225	3,277	0	24	0	55,1	51	0,51	0,5	-
09.11.2025	0,064	0	3,304	3,311	0	3,258	3,271	0	24	0	54,8	50,7	0,51	0,5	-
10.11.2025	0,244	0	4,134	3,269	0	4,073	3,228	0	24	0	56,3	52	0,51	0,5	-
11.11.2025	0,287	0	4,298	3,258	0	4,233	3,216	0	24	0	57	52,4	0,51	0,5	-
12.11.2025	0,289	0	4,323	3,26	0	4,259	3,219	0	24	0	56,6	52,2	0,51	0,5	-
13.11.2025	0,231	0	3,812	3	0	3,756	2,962	0	24	0	56,4	51,9	0,51	0,5	-
14.11.2025	0,195	0	3,566	2,931	0	3,511	2,892	0	22	2	57,8	53,3	0,52	0,51	-
15.11.2025	0,069	0	3,361	3,337	0	3,315	3,298	0	21	3	54,6	50,5	0,51	0,5	-
16.11.2025	0,066	0	3,294	3,334	0	3,244	3,291	0	24	0	57,2	52,5	0,5	0,49	-
17.11.2025	0,26	0	4,195	3,287	0	4,132	3,244	0	24	0	57,6	53,1	0,51	0,5	-
18.11.2025	0,054	0	1,674	1,31	0	1,657	1,296	0	24	0	43,7	46,3	0,33	0,33	-
19.11.2025	0,304	0	4,511	3,347	0	4,445	3,305	0	24	0	56,2	52,2	0,49	0,48	-
20.11.2025	0,051	0	1,797	1,473	0	1,779	1,458	0	24	0	44,5	46,5	0,33	0,33	-
Итого:	5,819	0	117,489	98,443	0	115,793	97,222	0	739	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,39														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч739

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	21,811	519,885	445,157	0	512,299	439,478	0	3423	96
20.11.2025	27,633	637,375	543,598	0	628,095	536,7	0	4162	101

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 10:21:32