

#165926#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 123, МАДОУ
Потемкина 23, Калининград
6492
9451
ТВ7 (ASCII)
20119296
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	1,09	0	85,215	0	0	83,232	0	0	24	0	72,1	68,9	0,46	0,35	-
22.10.2025	1,091	0	86,857	0	0	84,846	0	0	24	0	71,9	68,8	0,46	0,35	-
23.10.2025	1,07	0	87,895	0	0	85,866	0	0	24	0	71,7	68,7	0,46	0,35	-
24.10.2025	1,041	0	87,854	0	0	85,807	0	0	24	0	72,2	69,3	0,46	0,35	-
25.10.2025	1,028	0	87,15	0	0	85,119	0	0	24	0	72,2	69,3	0,46	0,35	-
26.10.2025	1,033	0	86,828	0	0	84,813	0	0	24	0	72	69,1	0,46	0,35	-
27.10.2025	1,07	0	86,758	0	0	84,735	0	0	24	0	72,2	69,1	0,46	0,35	-
28.10.2025	1,081	0	87,127	0	0	85,12	0	0	24	0	71,7	68,7	0,46	0,35	-
29.10.2025	1,11	0	87,934	0	0	85,917	0	0	24	0	71,6	68,5	0,46	0,35	-
30.10.2025	1,106	0	88,699	0	0	86,67	0	0	24	0	71,4	68,4	0,46	0,34	-
31.10.2025	1,111	0	87,92	0	0	85,907	0	0	24	0	71,4	68,3	0,46	0,35	-
01.11.2025	1,159	0	87,564	0	0	85,553	0	0	24	0	71,6	68,3	0,46	0,35	-
02.11.2025	1,062	0	89,623	0	0	87,548	0	0	24	0	71,9	69	0,46	0,34	-
03.11.2025	1,061	0	89,967	0	0	87,883	0	0	24	0	71,9	69	0,46	0,34	-
04.11.2025	1,077	0	89,123	0	0	87,08	0	0	24	0	71,5	68,5	0,46	0,34	-
05.11.2025	1,038	0	89,772	0	0	87,698	0	0	24	0	71,7	68,9	0,46	0,34	-
06.11.2025	1,039	0	89,328	0	0	87,259	0	0	24	0	71,9	69	0,46	0,34	-
07.11.2025	1,092	0	88,727	0	0	86,651	0	0	24	0	72,3	69,3	0,46	0,34	-
08.11.2025	1,038	0	87,565	0	0	85,514	0	0	24	0	72,3	69,4	0,46	0,34	-
09.11.2025	1,045	0	86,891	0	0	84,862	0	0	24	0	72,3	69,3	0,46	0,35	-
10.11.2025	1,079	0	87,128	0	0	85,09	0	0	24	0	72,4	69,4	0,46	0,35	-
11.11.2025	1,088	0	88,437	0	0	86,342	0	0	24	0	72,8	69,8	0,46	0,34	-
12.11.2025	1,094	0	88,279	0	0	86,214	0	0	24	0	72,3	69,3	0,44	0,34	-
13.11.2025	0,997	0	81,706	0	0	79,797	0	0	24	0	72,3	69,3	0,46	0,34	-
14.11.2025	0,933	0	78,074	0	0	76,248	0	0	22	2	72,3	69,4	0,46	0,35	-
15.11.2025	1,094	0	83,793	0	0	81,82	0	0	21	3	72,5	69,3	0,46	0,35	-
16.11.2025	1,21	0	82,979	0	0	80,834	0	0	24	0	76,4	72,8	0,46	0,35	-
17.11.2025	1,163	0	85,747	0	0	83,633	0	0	24	0	74,5	71,2	0,46	0,35	-
18.11.2025	0,563	0	34,149	0	0	33,416	0	0	24	0	68,3	64,8	0,31	0,25	-
19.11.2025	1,274	0	86,618	0	0	84,521	0	0	24	0	73,7	70,1	0,46	0,35	-
20.11.2025	0,638	0	37,849	0	0	37,006	0	0	24	0	69,6	66	0,34	0,3	-
Итого:	32,575	0	2593,556	0	0	2533,001	0	0	739	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,78														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
739

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	22,256	1818,707	0	0,62	1777,022	0	0,619	0	0
20.11.2025	54,827	4412,263	0	0,62	4310,025	0	0,619	0	0

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2025 10:19:30