

#135040#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
 Номер теплосчётчика: 1641426
 Номер абонента:
 Адрес установки: Камская, 2г ДС 78
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 20.06.2025 по 20.07.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
20.06	0,071	20,7	20,3	---	0,4	61,76	58,44	0,90	0,50	24,00
21.06	0,020	27,0	26,5	---	0,5	63,36	62,72	0,90	0,50	24,00
22.06	0,020	27,1	26,6	---	0,5	63,50	62,87	0,90	0,50	24,00
23.06	0,080	20,1	19,7	---	0,4	61,71	57,84	0,90	0,50	24,00
24.06	0,076	20,8	20,3	---	0,4	61,78	58,24	0,90	0,50	24,00
25.06	0,074	21,5	21,0	---	0,4	61,80	58,45	0,90	0,50	24,00
26.06	0,067	21,2	20,8	---	0,4	61,91	58,85	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,41	158,3	155,2	0,0	3,1	62,35	59,88	0,90	0,50	168,00
27.06	0,070	20,8	20,4	---	0,4	61,69	58,42	0,90	0,50	24,00
28.06	0,019	27,3	26,8	---	0,5	63,37	62,75	0,90	0,50	24,00
29.06	0,019	27,1	26,6	---	0,5	63,60	62,99	0,90	0,50	24,00
30.06	0,072	21,1	20,7	---	0,4	61,95	58,62	0,90	0,50	24,00
01.07	0,063	20,3	19,9	---	0,4	61,61	58,60	0,90	0,50	24,00
02.07	0,073	20,5	20,1	---	0,4	61,45	57,95	0,90	0,50	24,00
03.07	0,065	19,6	19,2	---	0,4	61,83	58,58	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,38	156,6	153,6	0,0	3,0	62,32	59,97	0,90	0,50	168,00
04.07	0,059	21,0	20,6	---	0,4	62,36	59,64	0,90	0,50	24,00
05.07	0,019	27,5	27,0	---	0,4	63,82	63,23	0,90	0,50	24,00
06.07	0,020	25,8	25,4	---	0,4	63,75	63,08	0,90	0,50	24,00
07.07	0,066	20,6	20,2	---	0,4	62,36	59,25	0,90	0,50	24,00
08.07	0,069	19,7	19,3	---	0,4	61,91	58,45	0,90	0,50	24,00
09.07	0,069	19,4	19,0	---	0,4	61,48	58,01	0,90	0,50	24,00
10.07	0,063	20,5	20,1	---	0,4	62,08	59,07	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,36	154,4	151,7	0,0	2,7	62,65	60,37	0,90	0,50	168,00
11.07	0,069	21,3	20,9	---	0,4	62,07	58,95	0,90	0,50	24,00
12.07	0,019	27,6	27,2	---	0,4	63,94	63,34	0,90	0,50	24,00
13.07	0,020	28,9	28,5	---	0,4	64,38	63,80	0,90	0,50	24,00
14.07	0,060	20,6	20,2	---	0,4	62,26	59,45	0,90	0,50	24,00
15.07	0,073	21,3	21,0	---	0,4	62,41	59,09	0,90	0,50	24,00
16.07	0,065	20,6	20,3	---	0,4	62,32	59,25	0,90	0,50	24,00
17.07	0,050	21,2	20,9	---	0,4	62,48	60,21	0,90	0,50	22,10
Итого:	0,35	161,5	158,9	0,0	2,7	62,96	60,85	0,90	0,50	166,10
18.07	0,054	20,8	20,4	---	0,4	62,45	59,96	0,90	0,50	24,00
19.07	0,019	27,4	26,9	---	0,4	63,58	62,96	0,90	0,50	24,00
20.07	0,018	29,0	28,5	---	0,5	64,22	63,67	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,09	77,2	75,9	0,0	1,3	63,52	62,42	0,90	0,50	72,00
Итого:	1,60	708,0	695,3	0,0	12,7	62,67	60,51	0,90	0,50	742,1

$$dT = 2,16$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	742,1	0,0	0,0	0,0	1,9
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/в +	Qсан.ут.
		1,60					
Показания интеграторов	На 24:00 19.06.2025	На 24:00 20.07.2025	Результат за период		На 11:00 22.07.2025		
Количество теплоты, Гкал	346,65	348,25	1,60		348,33		
Расход теплоносителя M1, т	34496,2	34206,8	708,0		34238,9		
Расход теплоносителя M2, т	31887,7	32582,4	695,3		32613,9		
Время наработки, ч	21273,4	22015,5	742,1		22050,6		
Время неработы Tнер = Tmax					1,9		

Представитель абонента «ШЕЛЕН-Сервис» Представитель теплосети

TSTAT v5.26

