

#147261#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
 Номер теплосчётчика: 1641426
 Номер абонента:
 Адрес установки: Камская, 2г ДС № 78
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.08.2025 по 21.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.08	0,052	22,5	22,1	---	0,4	62,16	59,94	0,90	0,50	24,00
22.08	0,061	19,9	19,5	---	0,4	61,25	58,26	0,90	0,50	24,00
23.08	0,020	28,4	27,9	---	0,5	63,20	62,59	0,90	0,50	24,00
24.08	0,019	29,5	29,0	---	0,5	63,51	62,95	0,90	0,50	24,00
25.08	0,056	21,7	21,3	---	0,4	61,74	59,24	0,90	0,50	24,00
26.08	0,046	21,0	20,6	---	0,4	61,35	59,24	0,90	0,50	24,00
27.08	0,061	18,3	17,9	---	0,4	60,69	57,46	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,31	161,3	158,4	0,0	2,9	62,15	60,28	0,90	0,50	168,00
28.08	0,062	18,5	18,1	---	0,4	60,16	56,90	0,90	0,50	24,00
29.08	0,056	20,4	20,0	---	0,4	61,34	58,68	0,90	0,50	24,00
30.08	0,019	28,3	27,8	---	0,5	62,91	62,33	0,90	0,50	24,00
31.08	0,018	30,0	29,5	---	0,5	63,44	62,90	0,90	0,50	24,00
01.09	0,065	21,7	21,3	---	0,4	61,63	58,73	0,90	0,50	24,00
02.09	0,066	21,0	20,6	---	0,4	61,43	58,35	0,90	0,50	24,00
03.09	0,060	21,9	21,5	---	0,4	61,70	59,02	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,35	161,8	158,8	0,0	3,0	61,97	59,91	0,90	0,50	168,00
04.09	0,062	21,4	21,0	---	0,4	61,70	58,88	0,90	0,50	24,00
05.09	0,068	21,0	20,6	---	0,4	61,62	58,47	0,90	0,50	24,00
06.09	0,017	29,8	29,4	---	0,5	63,46	62,94	0,90	0,50	24,00
07.09	0,018	28,7	28,3	---	0,5	63,39	62,83	0,90	0,50	24,00
08.09	0,066	21,0	20,6	---	0,4	61,55	58,48	0,90	0,50	24,00
09.09	0,070	21,7	21,3	---	0,4	61,89	58,76	0,90	0,50	24,00
10.09	0,065	21,7	21,3	---	0,4	61,56	58,70	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,36	165,2	162,3	0,0	2,9	62,29	60,16	0,90	0,50	168,00
11.09	0,067	23,1	22,7	---	0,4	62,21	59,38	0,90	0,50	24,00
12.09	0,068	21,3	20,9	---	0,4	61,82	58,70	0,90	0,50	24,00
13.09	0,020	30,6	30,1	---	0,5	63,75	63,17	0,90	0,50	24,00
14.09	0,021	32,2	31,7	---	0,5	64,11	63,54	0,90	0,50	24,00
15.09	0,084	23,1	22,7	---	0,4	62,33	58,77	0,90	0,50	24,00
16.09	0,081	23,0	22,6	---	0,4	62,41	58,95	0,90	0,50	24,00
17.09	0,074	21,9	21,5	---	0,4	61,97	58,67	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,42	175,1	172,2	0,0	2,9	62,79	60,50	0,90	0,50	168,00
18.09	0,067	23,3	22,9	---	0,4	62,21	59,41	0,90	0,50	24,00
19.09	0,073	22,0	21,6	---	0,4	61,97	58,78	0,90	0,50	24,00
20.09	0,022	29,5	29,1	---	0,4	63,43	62,80	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,16	74,8	73,6	0,0	1,2	62,62	60,56	0,90	0,50	72,00
Итого:	1,60	738,2	725,2	0,0	12,9	62,34	60,26	0,90	0,50	744,0
						dT=	2,08			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		1,60					
Показания интеграторов	На 24:00 20.08.2025	На 24:00 20.09.2025	Результат за период		На 17:00 23.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	349,00	350,60	1,60		350,77		
Расход теплоносителя M1, т	34616,6	35354,8	738,2		35427,2		
Расход теплоносителя M2, т	32985,5	33710,8	725,2		33782,0		
Время наработки, ч	23595,1	23503,5	744,0		23569,4		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt - Ттех.ч			0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.28



ТЕПЛОСЧЕТЧИК
 МГК «Калининградтеплоэнергетика»
 ОТЧЕТ ПРИКАЛ

24 08 25