

#120809#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Детский сад №78, МАДОУ  
Павлика Морозова 7а, Калининград  
  
8660  
ВКТ-9  
13369  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	0,474	0	39,723	34,687	0	38,961	34,118	0	24	0	524288	129	65	59,6	0	0,53	0,28	0	-
22.02.2025	0,23	0	39,283	38,859	0	38,516	38,211	0	24	0	524288	1	65,6	60,1	0	0,53	0,28	0	-
23.02.2025	0,213	0	39,223	38,825	0	38,511	38,22	0	24	0	524288	1	63,1	58	0	0,52	0,28	0	-
24.02.2025	0,444	0	39,603	34,561	0	38,931	34,059	0	24	0	524288	129	60,9	55,9	0	0,53	0,28	0	-
25.02.2025	0,434	0	39,608	34,66	0	38,936	34,154	0	24	0	524288	129	60,9	56,1	0	0,53	0,28	0	-
26.02.2025	0,4	0	39,55	35,251	0	38,874	34,73	0	24	0	524288	129	61,2	56,4	0	0,53	0,28	0	-
27.02.2025	0,431	0	39,62	34,735	0	38,949	34,228	0	24	0	524288	129	60,9	56	0	0,52	0,28	0	-
28.02.2025	0,424	0	39,663	35,314	0	38,939	34,762	0	24	0	524288	129	63,3	58,1	0	0,53	0,28	0	-
01.03.2025	0,224	0	39,31	38,803	0	38,58	38,185	0	24	0	524288	1	63,9	58,7	0	0,53	0,28	0	-
02.03.2025	0,212	0	39,28	38,806	0	38,583	38,213	0	24	0	524288	1	62,4	57,4	0	0,52	0,28	0	-
03.03.2025	0,407	0	39,665	35,262	0	38,983	34,739	0	24	0	524288	129	61,3	56,5	0	0,53	0,28	0	-
04.03.2025	0,43	0	39,738	35,131	0	39,034	34,597	0	24	0	524288	129	62,3	57,3	0	0,54	0,28	0	-
05.03.2025	0,423	0	39,698	34,933	0	39,024	34,421	0	24	0	524288	129	60,9	56,2	0	0,54	0,28	0	-
06.03.2025	0,4	0	39,615	34,882	0	38,972	34,388	0	24	0	524288	129	59,5	55,2	0	0,53	0,28	0	-
07.03.2025	0,399	0	39,638	35,169	0	38,982	34,665	0	24	0	524288	129	60,1	55,5	0	0,54	0,28	0	-
08.03.2025	0,201	0	39,285	38,838	0	38,62	38,268	0	24	0	524288	1	60,9	56,2	0	0,54	0,28	0	-
09.03.2025	0,2	0	39,258	38,826	0	38,586	38,25	0	24	0	524288	1	61,2	56,5	0	0,53	0,28	0	-
10.03.2025	0,387	0	39,578	35,101	0	38,934	34,602	0	24	0	524288	129	59,6	55,3	0	0,53	0,28	0	-
11.03.2025	0,426	0	39,67	34,634	0	39,019	34,141	0	24	0	524288	129	59,9	55,3	0	0,53	0,28	0	-
12.03.2025	0,41	0	39,668	35,125	0	38,985	34,6	0	24	0	524288	129	61,4	56,8	0	0,54	0,28	0	-
13.03.2025	0,407	0	39,643	35,058	0	38,983	34,552	0	24	0	524288	129	60,4	55,7	0	0,54	0,28	0	-
14.03.2025	0,4	0	39,645	34,853	0	39,021	34,375	0	24	0	524288	129	58,6	54,2	0	0,54	0,28	0	-
15.03.2025	0,2	0	39,343	38,928	0	38,666	38,349	0	24	0	524288	1	61,3	56,6	0	0,53	0,28	0	-
16.03.2025	0,201	0	39,343	38,935	0	38,665	38,355	0	24	0	524288	1	61,4	56,7	0	0,53	0,28	0	-
17.03.2025	0,415	0	39,73	35,192	0	39,042	34,664	0	24	0	524288	129	61,6	56,8	0	0,54	0,28	0	-
18.03.2025	0,473	0	39,818	34,226	0	39,114	33,703	0	24	0	524288	129	62,2	57,4	0	0,53	0,28	0	-
19.03.2025	0,451	0	39,765	34,596	0	39,067	34,072	0	24	0	524288	129	62	57,2	0	0,53	0,28	0	-
20.03.2025	0,47	0	39,805	34,094	0	39,131	33,594	0	24	0	524288	129	60,9	56,2	0	0,54	0,28	0	-
Итого:	10,186	0	1107,768	1008,284	0	1088,608	993,215	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,186																		

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.02.2025	686,35	59902,605	53722,242	0	58898,664	52963,992	0	46445,33	768	602,28	0
20.03.2025	696,536	61010,371	54730,527	0	59987,273	53957,207	0	47117,33	1440	602,28	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 10:22:32