

#282624#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Детский сад №78, МАДОУ
Адрес потребителя Павлика Морозова 7а, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 8632
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 13369
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	2,767	0	256,175	0	0	251,2	0	0	24	0	8	1	65,1	54,2	0	0,22	0,21	0	-
22.02.2026	2,221	0	269,365	0	0	265,222	0	0	24	0	8	1	57,6	49,2	0	0,23	0,21	0	-
23.02.2026	2,179	0	259,902	0	0	255,957	0	0	24	0	8	1	57,2	48,7	0	0,23	0,22	0	-
24.02.2026	2,281	0	249,152	0	0	245,205	0	0	24	0	8	1	58,5	49,2	0	0,23	0,22	0	-
25.02.2026	2,491	0	245,99	0	0	241,764	0	0	24	0	8	1	61	50,7	0	0,23	0,22	0	-
26.02.2026	2,446	0	256,777	0	0	252,386	0	0	24	0	8	1	60,8	51,1	0	0,22	0,21	0	-
27.02.2026	1,865	0	265,228	0	0	261,788	0	0	24	0	8	1	52,7	45,7	0	0,23	0,22	0	-
28.02.2026	1,689	0	269,633	0	0	266,425	0	0	24	0	8	1	50,6	44,2	0	0,23	0,22	0	-
01.03.2026	1,868	0	265,698	0	0	262,235	0	0	24	0	8	1	52,9	45,8	0	0,23	0,22	0	-
02.03.2026	1,948	0	260,843	0	0	257,27	0	0	24	0	8	1	54,2	46,7	0	0,23	0,22	0	-
03.03.2026	1,896	0	268,483	0	0	264,983	0	0	24	0	8	1	52,9	45,7	0	0,24	0,22	0	-
04.03.2026	2,127	0	253,957	0	0	250,257	0	0	24	0	8	1	56	47,5	0	0,23	0,22	0	-
05.03.2026	2,198	0	251,632	0	0	247,779	0	0	24	0	8	1	57,4	48,6	0	0,23	0,22	0	-
06.03.2026	2,1	0	259,025	0	0	255,203	0	0	24	0	8	1	56,3	48,1	0	0,23	0,22	0	-
07.03.2026	1,912	0	259,978	0	0	256,406	0	0	24	0	8	1	54,2	46,9	0	0,23	0,22	0	-
08.03.2026	1,747	0	266,743	0	0	263,403	0	0	24	0	8	1	51,8	45,2	0	0,23	0,22	0	-
09.03.2026	1,699	0	267,693	0	0	264,37	0	0	24	0	8	1	51,6	45,2	0	0,23	0,22	0	-
10.03.2026	1,603	0	268,763	0	0	265,553	0	0	24	0	8	1	50,7	44,6	0	0,24	0,22	0	-
11.03.2026	1,594	0	268,778	0	0	265,587	0	0	24	0	8	1	50,5	44,5	0	0,23	0,22	0	-
12.03.2026	1,64	0	269,79	0	0	266,533	0	0	24	0	8	1	50,9	44,8	0	0,24	0,22	0	-
13.03.2026	1,526	0	268,37	0	0	265,296	0	0	24	0	8	1	49,6	43,8	0	0,24	0,22	0	-
14.03.2026	1,588	0	267,925	0	0	264,673	0	0	24	0	8	1	51,1	45,1	0	0,23	0,22	0	-
15.03.2026	1,571	0	265,898	0	0	262,662	0	0	24	0	8	1	51,1	45,1	0	0,24	0,22	0	-
16.03.2026	1,64	0	267,515	0	0	264,279	0	0	24	0	8	1	51	44,8	0	0,23	0,22	0	-
17.03.2026	1,679	0	267,558	0	0	264,397	0	0	24	0	8	1	50,4	44	0	0,24	0,22	0	-
18.03.2026	1,861	0	260,925	0	0	257,465	0	0	24	0	8	1	53,3	46,2	0	0,23	0,22	0	-
19.03.2026	1,896	0	256,81	0	0	253,374	0	0	24	0	8	1	53,5	46,2	0	0,23	0,22	0	-
20.03.2026	1,764	0	265,04	0	0	261,739	0	0	24	0	8	1	51,7	45	0	0,24	0,22	0	-
Итого:	53,796	0	7353,646	0	0	7253,411	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,796																		

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.02.2026	3204,003	334635,281	0	0	329610,344	0	0	54307,55	768	1500,05	0
20.03.2026	3257,8	341988,906	0	0	336863,781	0	0	54979,55	1440	1500,05	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:31:50