

#130600#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский сад №78, МАДОУ
Павлика Морозова 7а, Калининград

8660
ВКТ-9
13369
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 21.04.2025 | 0,415 | 0 | 39,67 | 34,637 | 0 | 38,99 | 34,111 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 129 | 61,3 | 57,2 | 0 | 0,54 | 0,28 | 0 | - |
| 22.04.2025 | 0,413 | 0 | 39,665 | 34,704 | 0 | 38,986 | 34,179 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 129 | 61,2 | 57,1 | 0 | 0,54 | 0,28 | 0 | - |
| 23.04.2025 | 0,43 | 0 | 39,7 | 34,508 | 0 | 39,016 | 33,984 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 129 | 61,5 | 57,2 | 0 | 0,54 | 0,28 | 0 | - |
| 24.04.2025 | 0,459 | 0 | 39,745 | 34,069 | 0 | 39,064 | 33,558 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 129 | 61,3 | 56,9 | 0 | 0,54 | 0,28 | 0 | - |
| 25.04.2025 | 0,518 | 0 | 40,988 | 34,663 | 0 | 40,253 | 34,124 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 129 | 62,7 | 58 | 0 | 0,55 | 0,28 | 0 | - |
| 26.04.2025 | 0,211 | 0 | 40,235 | 39,748 | 0 | 39,53 | 39,145 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 1 | 62 | 57,2 | 0 | 0,55 | 0,28 | 0 | - |
| 27.04.2025 | 0,209 | 0 | 39,075 | 38,61 | 0 | 38,399 | 38,035 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 1 | 61,6 | 56,6 | 0 | 0,53 | 0,28 | 0 | - |
| 28.04.2025 | 0,522 | 0 | 39,648 | 32,903 | 0 | 38,972 | 32,417 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 129 | 61,1 | 56,4 | 0 | 0,54 | 0,28 | 0 | - |
| 29.04.2025 | 0,501 | 0 | 39,605 | 33,339 | 0 | 38,922 | 32,841 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 129 | 61,5 | 56,7 | 0 | 0,53 | 0,28 | 0 | - |
| 30.04.2025 | 0,465 | 0 | 39,545 | 33,891 | 0 | 38,878 | 33,396 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 129 | 60,8 | 56,1 | 0 | 0,54 | 0,28 | 0 | - |
| 01.05.2025 | 0,213 | 0 | 39,085 | 38,47 | 0 | 38,432 | 37,916 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 1 | 60,5 | 55,7 | 0 | 0,54 | 0,28 | 0 | - |
| 02.05.2025 | 0,212 | 0 | 39,085 | 38,495 | 0 | 38,43 | 37,938 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 1 | 60,6 | 55,8 | 0 | 0,54 | 0,28 | 0 | - |
| 03.05.2025 | 0,224 | 0 | 39,125 | 38,511 | 0 | 38,43 | 37,925 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 1 | 62,4 | 57,3 | 0 | 0,54 | 0,28 | 0 | - |
| 04.05.2025 | 0,221 | 0 | 39,12 | 38,552 | 0 | 38,423 | 37,963 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 1 | 62,5 | 57,4 | 0 | 0,53 | 0,28 | 0 | - |
| 05.05.2025 | 0,481 | 0 | 39,555 | 34,392 | 0 | 38,83 | 33,858 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 129 | 63,4 | 57,9 | 0 | 0,54 | 0,28 | 0 | - |
| 06.05.2025 | 0,475 | 0 | 39,563 | 33,946 | 0 | 38,88 | 33,442 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 129 | 61,5 | 56,6 | 0 | 0,54 | 0,28 | 0 | - |
| 07.05.2025 | 0,455 | 0 | 39,538 | 34,33 | 0 | 38,856 | 33,822 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 129 | 61,4 | 56,4 | 0 | 0,53 | 0,28 | 0 | - |
| 08.05.2025 | 0,22 | 0 | 39,05 | 38,487 | 0 | 38,39 | 37,93 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 1 | 60,9 | 55,8 | 0 | 0,53 | 0,28 | 0 | - |
| 09.05.2025 | 0,221 | 0 | 39,078 | 38,508 | 0 | 38,415 | 37,95 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 1 | 60,9 | 55,8 | 0 | 0,53 | 0,28 | 0 | - |
| 10.05.2025 | 0,224 | 0 | 39,108 | 38,518 | 0 | 38,444 | 37,96 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 1 | 60,9 | 55,8 | 0 | 0,53 | 0,28 | 0 | - |
| 11.05.2025 | 0,221 | 0 | 39,133 | 38,607 | 0 | 38,465 | 38,045 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 1 | 61,1 | 56 | 0 | 0,52 | 0,28 | 0 | - |
| 12.05.2025 | 0,475 | 0 | 39,588 | 33,693 | 0 | 38,933 | 33,213 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 129 | 60,1 | 55,4 | 0 | 0,53 | 0,28 | 0 | - |
| 13.05.2025 | 0,444 | 0 | 39,46 | 33,714 | 0 | 38,84 | 33,253 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 129 | 58,5 | 54,2 | 0 | 0,53 | 0,28 | 0 | - |
| 14.05.2025 | 0,456 | 0 | 39,948 | 34,126 | 0 | 39,299 | 33,642 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 129 | 59,6 | 55,2 | 0 | 0,53 | 0,28 | 0 | - |
| 15.05.2025 | 0,439 | 0 | 39,343 | 33,837 | 0 | 38,7 | 33,354 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 129 | 59,8 | 55,4 | 0 | 0,52 | 0,28 | 0 | - |
| 16.05.2025 | 0,449 | 0 | 39,36 | 33,488 | 0 | 38,73 | 33,017 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 129 | 59,1 | 55 | 0 | 0,53 | 0,28 | 0 | - |
| 17.05.2025 | 0,183 | 0 | 38,853 | 38,516 | 0 | 38,214 | 37,964 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 1 | 59,9 | 55,5 | 0 | 0,53 | 0,28 | 0 | - |
| 18.05.2025 | 0,179 | 0 | 38,905 | 38,613 | 0 | 38,262 | 38,055 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 1 | 60,2 | 55,8 | 0 | 0,52 | 0,28 | 0 | - |
| 19.05.2025 | 0,417 | 0 | 39,36 | 34,166 | 0 | 38,716 | 33,674 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 129 | 59,8 | 55,7 | 0 | 0,52 | 0,28 | 0 | - |
| 20.05.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого: | 10,352 | 0 | 1144,133 | 1042,041 | 0 | 1124,699 | 1026,711 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 10,352 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|----------|--------|---------|
| 20.04.2025 | 707,96 | 62235,5 | 55833,844 | 0 | 61191,797 | 55044,348 | 0 | 47861,33 | 768 | 602,28 | 0 |
| 20.05.2025 | 718,753 | 63419,031 | 56909,52 | 0 | 62355,254 | 56104,219 | 0 | 48581,33 | 1464 | 602,28 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.05.2025 7:47:49