

#134965#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 21.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад №78, МАДОУ
Павлика Морозова 7а, Калининград

Заводской номер счётчика 13369	Показания прибора, Гкал 20.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 21.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2874,198	2874,198	0
Количество тепловой энергии, система 2	734,151	724,717	9.434

Подпись исполнителя _____



#134963#

Отчёт за период с 21.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

8632

ВКТ-9

13369

1

22.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
22.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	24,1	23,3	0	0,03	0,03	0
23.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	23,6	22,8	0	0,04	0,03	0
24.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	24,5	23,3	0	0,03	0,03	0
25.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	24,7	23,6	0	0,03	0,03	0
26.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	24,3	23,4	0	0,03	0,03	0
27.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	24,5	23,5	0	0,03	0,03	0
28.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	24,9	23,8	0	0,03	0,03	0
29.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	25	23,8	0	0,03	0,03	0
30.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	25	23,9	0	0,03	0,03	0
01.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	24,8	23,8	0	0,03	0,03	0
02.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	24,7	23,8	0	0,04	0,03	0
03.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	25,2	24,1	0	0,04	0,03	0
04.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	25,5	24,3	0	0,04	0,03	0
05.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	24,9	24	0	0,04	0,03	0
06.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	24,8	23,9	0	0,04	0,03	0
07.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	25	24,2	0	0,04	0,03	0
08.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	25,2	24,3	0	0,04	0,03	0
09.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	25	24,2	0	0,04	0,03	0
10.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	24,9	24,2	0	0,04	0,03	0
11.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	24,7	24	0	0,04	0,03	0
12.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	24,5	23,8	0	0,04	0,03	0
13.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	24,4	23,7	0	0,04	0,03	0
14.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	24,6	23,8	0	0,04	0,03	0
15.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	24,9	24,1	0	0,04	0,03	0
16.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	25,2	24,3	0	0,04	0,03	0
17.07.2025	-	0	0	0,003	0	0	0,002	0	0	24	0	786432	1	24,8	24,3	0	0,06	0,05	0
18.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	25,1	24,4	0	0,04	0,03	0
19.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	25,2	24,5	0	0,04	0,03	0
20.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	1	25,3	24,6	0	0,04	0,03	0
Итого:	-	0	0	0,003	0	0	0,002	0	0	696	0	-	-	24,8	23,92	0	0,04	0,03	0

Общее время работы системы

696 час.

Период нормальной работы системы

696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
21.06.2025	2874,198	301035,344	0	0	296559,594	0	0	48458,55	708	1493,05	60
20.07.2025	2874,198	301035,344	0	0	296559,594	0	0	49154,55	1428	1493,05	60

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#134964#

Отчёт за период с 21.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

8660

ВКТ-9

13369

2

22.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
22.06.2025	-	0,194	0	39,513	39,096	0	38,855	38,53	0	24	0	524288	1	60,3	55,8	0	0,53	0,28	0
23.06.2025	-	0,415	0	39,938	34,956	0	39,288	34,459	0	24	0	524288	129	59,6	55,3	0	0,53	0,28	0
24.06.2025	-	0,422	0	39,95	34,928	0	39,291	34,425	0	24	0	524288	129	60,1	55,7	0	0,54	0,28	0
25.06.2025	-	0,405	0	39,92	35,31	0	39,255	34,797	0	24	0	524288	129	60,4	55,9	0	0,54	0,28	0
26.06.2025	-	0,41	0	39,953	35,343	0	39,27	34,817	0	24	0	524288	129	61,2	56,6	0	0,54	0,28	0
27.06.2025	-	0,426	0	39,94	34,997	0	39,26	34,477	0	24	0	524288	129	61,1	56,6	0	0,54	0,28	0
28.06.2025	-	0,199	0	39,475	38,957	0	38,816	38,391	0	24	0	524288	1	60,4	55,9	0	0,53	0,28	0
29.06.2025	-	0,191	0	39,453	39,067	0	38,803	38,507	0	24	0	524288	1	60	55,6	0	0,54	0,28	0
30.06.2025	-	0,442	0	39,905	34,442	0	39,247	33,945	0	24	0	524288	129	60,1	55,7	0	0,54	0,28	0
01.07.2025	-	0,405	0	39,83	35,079	0	39,173	34,572	0	24	0	524288	129	60,1	55,8	0	0,53	0,28	0
02.07.2025	-	0,384	0	39,8	35,417	0	39,149	34,909	0	24	0	524288	129	59,8	55,6	0	0,53	0,28	0
03.07.2025	-	0,378	0	39,833	35,615	0	39,174	35,099	0	24	0	524288	129	60,2	55,8	0	0,53	0,28	0
04.07.2025	-	0,366	0	39,795	35,746	0	39,145	35,234	0	24	0	524288	129	59,8	55,5	0	0,53	0,28	0
05.07.2025	-	0,184	0	39,443	39,08	0	38,795	38,518	0	24	0	524288	1	59,9	55,6	0	0,53	0,28	0
06.07.2025	-	0,18	0	39,433	39,122	0	38,786	38,56	0	24	0	524288	1	59,9	55,6	0	0,53	0,28	0
07.07.2025	-	0,378	0	39,85	35,526	0	39,198	35,014	0	24	0	524288	129	59,8	55,7	0	0,53	0,28	0
08.07.2025	-	0,406	0	39,913	35,004	0	39,263	34,502	0	24	0	524288	129	59,7	55,5	0	0,53	0,28	0
09.07.2025	-	0,418	0	40,033	34,913	0	39,38	34,413	0	24	0	524288	129	59,7	55,5	0	0,53	0,28	0
10.07.2025	-	0,394	0	39,788	35,134	0	39,14	34,632	0	24	0	524288	129	59,6	55,4	0	0,53	0,28	0
11.07.2025	-	0,418	0	39,843	34,707	0	39,194	34,211	0	24	0	524288	129	59,6	55,4	0	0,53	0,28	0
12.07.2025	-	0,157	0	39,165	39,056	0	38,577	38,542	0	24	0	524288	1	57,1	53,2	0	0,51	0,28	0
13.07.2025	-	0,156	0	39,57	39,513	0	38,972	38,989	0	24	0	524288	1	57,3	53,4	0	0,5	0,28	0
14.07.2025	-	0,35	0	39,88	35,667	0	39,284	35,199	0	24	0	524288	129	57	53,1	0	0,5	0,28	0
15.07.2025	-	0,384	0	39,943	34,97	0	39,35	34,514	0	24	0	524288	129	56,8	52,9	0	0,51	0,28	0
16.07.2025	-	0,377	0	39,925	35,212	0	39,321	34,743	0	24	0	524288	129	57,4	53,5	0	0,51	0,28	0
17.07.2025	-	0,317	0	36,153	32,515	0	35,594	32,074	0	24	0	786432	129	58	54	0	0,48	0,28	0
18.07.2025	-	0,357	0	39,415	35,207	0	38,814	34,737	0	24	0	524288	129	57,6	53,5	0	0,5	0,28	0
19.07.2025	-	0,16	0	39,223	39,123	0	38,613	38,59	0	24	0	524288	1	58,2	54,1	0	0,51	0,28	0
20.07.2025	-	0,16	0	39,258	39,151	0	38,647	38,617	0	24	0	524288	1	58,2	54,2	0	0,51	0,28	0
Итого:	-	9,433	0	1148,14	1052,853	0	1129,654	1038,017	0	696	0	-	-	59,27	55,05	0	0,52	0,28	0

Общее время работы системы

696 час.

Период нормальной работы системы

696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	TNар, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
21.06.2025	724,717	64150,48	57587,344	0	63074,875	56772,543	0	49349,33	768	602,28	0
20.07.2025	734,151	65298,617	58640,195	0	64204,527	57810,562	0	50045,33	1464	602,28	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения