

#162551#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский сад №78, МАДОУ
Павлика Морозова 7а, Калининград

8660
ВКТ-9
13369
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,183	0	39,235	38,986	0	38,56	38,4	0	24	0	524288	1	61,4	56,9	0	0,52	0,28	0	-
22.09.2025	0,374	0	39,62	35,586	0	38,945	35,055	0	24	0	524288	129	61,1	56,7	0	0,52	0,28	0	-
23.09.2025	0,387	0	39,62	35,3	0	38,948	34,775	0	24	0	524288	129	61	56,6	0	0,52	0,28	0	-
24.09.2025	0,394	0	39,668	35,355	0	38,985	34,825	0	24	0	524288	129	61,4	56,8	0	0,52	0,28	0	-
25.09.2025	0,394	0	39,658	35,297	0	38,986	34,776	0	24	0	524288	129	60,9	56,4	0	0,52	0,28	0	-
26.09.2025	0,375	0	39,663	35,667	0	38,994	35,143	0	24	0	524288	129	60,8	56,3	0	0,52	0,28	0	-
27.09.2025	0,194	0	39,303	38,97	0	38,632	38,394	0	24	0	524288	1	61,1	56,4	0	0,52	0,28	0	-
28.09.2025	0,195	0	39,303	38,979	0	38,628	38,4	0	24	0	524288	1	61,3	56,6	0	0,52	0,28	0	-
29.09.2025	0,393	0	39,7	35,233	0	39,04	34,721	0	24	0	524288	129	60,3	55,9	0	0,52	0,28	0	-
30.09.2025	0,396	0	39,68	34,775	0	39,049	34,288	0	24	0	524288	129	58,9	54,9	0	0,52	0,28	0	-
01.10.2025	0,404	0	39,7	34,456	0	39,085	33,985	0	24	0	524288	129	58,1	54,2	0	0,52	0,28	0	-
02.10.2025	0,352	0	39,51	34,584	0	38,96	34,154	0	24	0	524288	129	54,9	51,6	0	0,52	0,28	0	-
03.10.2025	0,375	0	39,708	35,214	0	39,08	34,723	0	24	0	524288	129	58,7	54,7	0	0,52	0,28	0	-
04.10.2025	0,171	0	39,283	39,095	0	38,64	38,534	0	24	0	524288	1	59,8	55,6	0	0,53	0,28	0	-
05.10.2025	0,166	0	39,245	39,067	0	38,609	38,509	0	24	0	524288	1	59,5	55,4	0	0,52	0,28	0	-
06.10.2025	0,383	0	39,795	35,265	0	39,143	34,754	0	24	0	524288	129	59,9	55,8	0	0,53	0,28	0	-
07.10.2025	0,394	0	39,86	35,025	0	39,216	34,524	0	24	0	524288	129	59,4	55,5	0	0,53	0,28	0	-
08.10.2025	0,378	0	39,788	35,242	0	39,148	34,74	0	24	0	524288	129	59,3	55,3	0	0,53	0,28	0	-
09.10.2025	0,349	0	39,625	35,573	0	39,001	35,077	0	24	0	524288	129	58,6	54,7	0	0,53	0,28	0	-
10.10.2025	0,356	0	39,62	35,292	0	39,013	34,814	0	24	0	524288	129	57,8	53,9	0	0,53	0,28	0	-
11.10.2025	0,154	0	39,208	39,106	0	38,594	38,565	0	24	0	524288	1	58,4	54,5	0	0,53	0,28	0	-
12.10.2025	0,149	0	39,168	39,11	0	38,559	38,572	0	24	0	524288	1	58,2	54,4	0	0,52	0,28	0	-
13.10.2025	0,38	0	39,653	34,643	0	39,058	34,182	0	24	0	524288	129	57,1	53,4	0	0,52	0,28	0	-
14.10.2025	0,404	0	39,725	34,465	0	39,105	33,989	0	24	0	524288	129	58,3	54,5	0	0,53	0,28	0	-
15.10.2025	0,378	0	39,655	34,821	0	39,045	34,345	0	24	0	524288	129	57,9	54,2	0	0,53	0,28	0	-
16.10.2025	0,357	0	39,608	35,002	0	39,015	34,536	0	24	0	524288	129	57	53,5	0	0,53	0,28	0	-
17.10.2025	0,385	0	39,628	34,561	0	39,033	34,102	0	24	0	524288	129	57,1	53,4	0	0,53	0,28	0	-
18.10.2025	0,161	0	39,19	38,98	0	38,588	38,453	0	24	0	524288	1	57,8	53,9	0	0,53	0,28	0	-
19.10.2025	0,158	0	39,163	38,992	0	38,561	38,464	0	24	0	524288	1	57,8	53,9	0	0,52	0,28	0	-
20.10.2025	0,397	0	39,685	34,551	0	39,078	34,085	0	24	0	524288	129	57,7	53,8	0	0,53	0,28	0	-
Итого:	9,536	0	1186,267	1087,192	0	1167,298	1071,884	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,536																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.09.2025	754,046	67757,094	60914,723	0	66620,523	60050,688	0	51533,33	768	602,28	0
20.10.2025	763,585	68943,359	62001,914	0	67787,82	61122,57	0	52253,33	1488	602,28	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.10.2025 7:48:17