

#165924#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский сад №78, МАДОУ
Павлика Морозова 7а, Калининград

8660
ВКТ-9
13369
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,414	0	39,71	34,479	0	39,075	33,993	0	24	0	524288	129	59,1	55	0	0,53	0,28	0	-
22.10.2025	0,399	0	39,63	34,757	0	38,995	34,267	0	24	0	524288	129	59,2	55,1	0	0,53	0,28	0	-
23.10.2025	0,363	0	39,55	35,32	0	38,917	34,821	0	24	0	524288	129	59,1	55,1	0	0,53	0,28	0	-
24.10.2025	0,408	0	39,623	34,451	0	38,98	33,956	0	24	0	524288	129	59,5	55,6	0	0,53	0,28	0	-
25.10.2025	0,155	0	39,003	38,919	0	38,388	38,379	0	24	0	524288	1	58,6	54,6	0	0,53	0,28	0	-
26.10.2025	0,163	0	39,073	38,944	0	38,443	38,392	0	24	0	524288	1	59,3	55,2	0	0,52	0,28	0	-
27.10.2025	0,369	0	39,533	35,252	0	38,889	34,745	0	24	0	524288	129	59,7	55,6	0	0,53	0,28	0	-
28.10.2025	0,362	0	39,475	34,913	0	38,877	34,444	0	24	0	524288	129	57,4	53,7	0	0,53	0,28	0	-
29.10.2025	0,389	0	39,53	34,737	0	38,906	34,254	0	24	0	524288	129	58,6	54,6	0	0,53	0,28	0	-
30.10.2025	0,362	0	39,463	35,171	0	38,843	34,685	0	24	0	524288	129	58,5	54,5	0	0,53	0,28	0	-
31.10.2025	0,371	0	39,423	34,757	0	38,839	34,307	0	24	0	524288	129	56,7	52,8	0	0,53	0,28	0	-
01.11.2025	0,32	0	39,368	35,627	0	38,79	35,166	0	24	0	524288	129	56,4	52,7	0	0,53	0,28	0	-
02.11.2025	0,152	0	39,003	38,889	0	38,42	38,378	0	24	0	524288	1	57	53,1	0	0,53	0,28	0	-
03.11.2025	0,168	0	39,093	38,979	0	38,463	38,43	0	24	0	524288	1	59,3	55	0	0,53	0,28	0	-
04.11.2025	0,183	0	39,133	38,961	0	38,495	38,411	0	24	0	524288	1	59,7	55,1	0	0,53	0,28	0	-
05.11.2025	0,392	0	39,538	34,787	0	38,928	34,32	0	24	0	524288	129	58	53,7	0	0,53	0,28	0	-
06.11.2025	0,402	0	39,563	35,061	0	38,911	34,562	0	24	0	524288	129	60	55,3	0	0,53	0,28	0	-
07.11.2025	0,419	0	39,618	34,704	0	38,976	34,218	0	24	0	524288	129	59,4	54,8	0	0,52	0,28	0	-
08.11.2025	0,19	0	39,11	38,857	0	38,485	38,322	0	24	0	524288	1	59,1	54,4	0	0,52	0,28	0	-
09.11.2025	0,184	0	39,085	38,842	0	38,474	38,318	0	24	0	524288	1	58,4	53,8	0	0,52	0,28	0	-
10.11.2025	0,414	0	39,545	34,656	0	38,927	34,191	0	24	0	524288	129	58,4	53,7	0	0,52	0,28	0	-
11.11.2025	0,425	0	39,623	34,758	0	38,969	34,265	0	24	0	524288	129	60	55,2	0	0,53	0,28	0	-
12.11.2025	0,426	0	39,278	34,14	0	38,655	33,674	0	24	0	524288	129	58,8	54,2	0	0,52	0,28	0	-
13.11.2025	0,396	0	39,56	35,004	0	38,935	34,527	0	24	0	524288	129	58,7	54,1	0	0,53	0,28	0	-
14.11.2025	0,421	0	39,628	34,895	0	38,973	34,4	0	24	0	524288	129	60,1	55,2	0	0,53	0,28	0	-
15.11.2025	0,199	0	39,22	38,956	0	38,566	38,399	0	24	0	524288	1	60,4	55,5	0	0,53	0,28	0	-
16.11.2025	0,197	0	39,2	38,963	0	38,549	38,407	0	24	0	524288	1	60,3	55,4	0	0,52	0,28	0	-
17.11.2025	0,394	0	39,53	34,849	0	38,92	34,385	0	24	0	524288	129	57,9	53,5	0	0,52	0,28	0	-
18.11.2025	0,412	0	39,55	34,544	0	38,951	34,095	0	24	0	524288	129	57,4	52,8	0	0,53	0,28	0	-
19.11.2025	0,435	0	39,655	34,588	0	38,999	34,095	0	24	0	524288	129	60,1	55,4	0	0,52	0,28	0	-
20.11.2025	0,413	0	39,648	34,991	0	38,992	34,492	0	24	0	524288	129	60,1	55,4	0	0,52	0,28	0	-
Итого:	10,297	0	1221,961	1116,751	0	1202,53	1101,298	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,297																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.10.2025	763,585	68943,359	62001,914	0	67787,82	61122,57	0	52253,33	744	602,28	0
20.11.2025	773,883	70165,32	63118,668	0	68990,352	62223,867	0	52997,33	1488	602,28	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:37:29