

# #282623#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Детский сад №78, МАДОУ  
Адрес потребителя Книжная 1А, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 4290  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123036  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	1,057	0	98,46	96,92	0	96,6	95,61	0	0	24	0	0	64,6	53,6	10,95	0,7	0,7	-
22.02.2026	0,855	0	99,38	98,07	0	97,89	97,04	0	0	24	0	0	56,8	48,1	8,74	0,7	0,7	-
23.02.2026	0,847	0	98,94	97,66	0	97,5	96,69	0	0	24	0	0	56,5	47,8	8,69	0,7	0,7	-
24.02.2026	0,893	0	98,06	96,74	0	96,57	95,69	0	0	24	0	0	57,7	48,5	9,25	0,7	0,7	-
25.02.2026	0,967	0	97,63	96,27	0	95,99	95,14	0	0	24	0	0	60,1	50	10,07	0,7	0,7	-
26.02.2026	0,942	0	97,89	96,54	0	96,25	95,45	0	0	24	0	0	60,1	50,3	9,81	0,7	0,7	-
27.02.2026	0,721	0	98,67	97,56	0	97,38	96,68	0	0	24	0	0	52,3	44,9	7,44	0,7	0,7	-
28.02.2026	0,665	0	99,51	98,55	0	98,31	97,69	0	0	24	0	0	50	43,3	6,76	0,7	0,7	-
01.03.2026	0,734	0	99,21	98,24	0	97,96	97,28	0	0	24	0	0	52,2	44,7	7,5	0,7	0,7	-
02.03.2026	0,772	0	98,3	97,23	0	96,97	96,25	0	0	24	0	0	53,7	45,7	7,99	0,7	0,7	-
03.03.2026	0,726	0	98,51	97,49	0	97,23	96,53	0	0	24	0	0	52,3	44,8	7,51	0,7	0,7	-
04.03.2026	0,836	0	97,9	96,79	0	96,51	95,81	0	0	24	0	0	55,2	46,5	8,66	0,7	0,7	-
05.03.2026	0,861	0	97,9	96,77	0	96,43	95,7	0	0	24	0	0	56,8	47,8	8,97	0,7	0,7	-
06.03.2026	0,841	0	98,18	97,08	0	96,74	96,02	0	0	24	0	0	55,8	47,1	8,73	0,7	0,7	-
07.03.2026	0,763	0	98,97	97,97	0	97,6	96,96	0	0	24	0	0	53,9	46	7,85	0,7	0,7	-
08.03.2026	0,69	0	99,41	98,48	0	98,17	97,52	0	0	24	0	0	51,3	44,2	7,07	0,7	0,7	-
09.03.2026	0,678	0	99,55	98,68	0	98,3	97,72	0	0	24	0	0	51,1	44,2	6,92	0,7	0,7	-
10.03.2026	0,657	0	98,97	98,13	0	97,8	97,22	0	0	24	0	0	50,1	43,4	6,72	0,7	0,7	-
11.03.2026	0,649	0	98,94	98,13	0	97,74	97,19	0	0	24	0	0	50	43,3	6,64	0,7	0,7	-
12.03.2026	0,668	0	99,04	98,2	0	97,84	97,27	0	0	24	0	0	50,4	43,6	6,84	0,7	0,7	-
13.03.2026	0,634	0	99,25	98,45	0	98,15	97,64	0	0	24	0	0	49,1	42,6	6,47	0,7	0,7	-
14.03.2026	0,652	0	99,77	98,96	0	98,58	98,02	0	0	24	0	0	50,5	43,8	6,62	0,7	0,7	-
15.03.2026	0,661	0	99,78	98,95	0	98,58	97,99	0	0	24	0	0	50,6	43,8	6,73	0,7	0,7	-
16.03.2026	0,672	0	99,08	98,21	0	97,88	97,27	0	0	24	0	0	50,5	43,6	6,89	0,7	0,7	-
17.03.2026	0,662	0	99,02	98,15	0	97,87	97,31	0	0	24	0	0	49,8	43	6,79	0,7	0,7	-
18.03.2026	0,753	0	98,58	97,57	0	97,27	96,64	0	0	24	0	0	52,8	45,1	7,77	0,7	0,7	-
19.03.2026	0,762	0	98,64	97,58	0	97,31	96,62	0	0	24	0	0	53,2	45,3	7,88	0,7	0,7	-
20.03.2026	0,702	0	99	98	0	97,78	97,04	0	0	24	0	0	51,1	43,9	7,15	0,7	0,7	-
Итого:	21,32	0	2766,54	2737,37	0	2729,2	2709,99	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,32																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2026	437,835	52378,4	51797,26	0	51660,89	51293,99	0
20.03.2026	459,155	55144,94	54534,63	0	54390,09	54003,98	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.03.2026 7:39:03