

#162549#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский сад №78, МАДОУ
Книжная 1А, Калининград

4290
ВКТ-7
00123036
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,6	19,2	0,45	0,7	0,7	-
22.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,5	19,1	0,38	0,7	0,7	-
23.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,2	18,6	0,6	0,7	0,7	-
24.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,9	18	0,83	0,7	0,7	-
25.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,6	17,7	0,84	0,7	0,7	-
26.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,1	17,2	0,9	0,7	0,7	-
27.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,7	16,6	1,09	0,7	0,7	-
28.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,1	17,1	0,97	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,361	0	37,73	37,36	0	37,26	37,06	0	0	24	0	0	49,9	40,1	9,76	0,7	0,7	-
30.09.2025	0,685	0	92,76	91,96	0	91,56	91,07	0	0	24	0	0	52,4	44,9	7,49	0,7	0,7	-
01.10.2025	0,659	0	96,97	95,94	0	95,78	94,99	0	0	24	0	0	51,4	44,6	6,89	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,5	0	71,46	70,85	0	70,69	70,28	0	0	24	0	0	48,2	41,1	7,09	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,503	0	51,89	51,41	0	51,34	50,93	0	0	24	0	0	49,6	39,9	9,79	0,7	0,7	-
04.10.2025	0,489	0	51,69	51,2	0	51,21	50,72	0	0	24	0	0	49	39,4	9,61	0,7	0,7	-
05.10.2025	0,487	0	51,68	51,19	0	51,2	50,71	0	0	24	0	0	49,1	39,6	9,54	0,7	0,7	-
06.10.2025	0,541	0	68,03	67,55	0	67,24	66,92	0	0	24	0	0	49,6	41,6	8,05	0,7	0,7	-
07.10.2025	0,608	0	96,43	95,97	0	95,24	95,18	0	0	24	0	0	49,5	43,1	6,43	0,7	0,7	-
08.10.2025	0,614	0	95,96	95,31	0	94,83	94,57	0	0	24	0	0	49,3	42,9	6,45	0,7	0,7	-
09.10.2025	0,585	0	95,5	94,74	0	94,42	93,97	0	0	24	0	0	49	42,8	6,21	0,7	0,7	-
10.10.2025	0,575	0	94,92	94,18	0	93,96	93,46	0	0	24	0	0	48,4	42,2	6,14	0,7	0,7	-
11.10.2025	0,575	0	94,7	93,93	0	93,74	93,21	0	0	24	0	0	48,8	42,6	6,14	0,7	0,7	-
12.10.2025	0,564	0	94,47	93,64	0	93,44	92,92	0	0	24	0	0	48,7	42,7	6,04	0,7	0,7	-
13.10.2025	0,556	0	94,7	94,08	0	93,74	93,36	0	0	24	0	0	47,8	41,9	5,94	0,7	0,7	-
14.10.2025	0,587	0	94,99	94,38	0	94	93,66	0	0	24	0	0	48,5	42,3	6,24	0,7	0,7	-
15.10.2025	0,565	0	94,99	94,29	0	94,02	93,57	0	0	24	0	0	48,1	42,1	6,02	0,7	0,7	-
16.10.2025	0,548	0	95,02	94,38	0	94,06	93,66	0	0	24	0	0	47,3	41,5	5,84	0,7	0,7	-
17.10.2025	0,552	0	95,34	94,59	0	94,38	93,87	0	0	24	0	0	47,6	41,7	5,88	0,7	0,7	-
18.10.2025	0,573	0	95,6	94,78	0	94,6	94,03	0	0	24	0	0	48,3	42,2	6,07	0,7	0,7	-
19.10.2025	0,562	0	95,53	94,6	0	94,56	93,88	0	0	24	0	0	47,8	41,8	5,95	0,7	0,7	-
20.10.2025	0,659	0	95,03	94,03	0	93,89	93,18	0	0	24	0	0	50,9	43,9	7,02	0,7	0,7	-
Итого:	12,348	0	1855,39	1840,36	0	1835,16	1825,2	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,348																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.09.2025	311,23	38977,89	38571,87	0	38475,03	38217,28	0
20.10.2025	323,578	40833,28	40412,23	0	40310,19	40042,48	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2025 8:25:02