

#165922#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский сад №78, МАДОУ
Книжная 1А, Калининград

4290
ВКТ-7
00123036
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,665	0	94,83	93,83	0	93,66	93	0	0	24	0	0	51,8	44,7	7,13	0,7	0,7	-
22.10.2025	0,593	0	95,51	94,66	0	94,52	93,94	0	0	24	0	0	48,6	42,4	6,26	0,7	0,7	-
23.10.2025	0,584	0	95,62	94,89	0	94,6	94,17	0	0	24	0	0	48,6	42,4	6,17	0,7	0,7	-
24.10.2025	0,586	0	95,57	94,84	0	94,52	94,05	0	0	24	0	0	49,1	42,9	6,19	0,7	0,7	-
25.10.2025	0,568	0	95,39	94,52	0	94,43	93,8	0	0	24	0	0	48,2	42,2	6,02	0,7	0,7	-
26.10.2025	0,587	0	95,57	94,7	0	94,53	93,98	0	0	24	0	0	48,6	42,4	6,22	0,7	0,7	-
27.10.2025	0,594	0	95,14	94,27	0	94,1	93,52	0	0	24	0	0	48,9	42,6	6,31	0,7	0,7	-
28.10.2025	0,561	0	95,4	94,55	0	94,43	93,83	0	0	24	0	0	47,5	41,5	5,95	0,7	0,7	-
29.10.2025	0,583	0	95,13	94,33	0	94,13	93,61	0	0	24	0	0	48,2	42	6,21	0,7	0,7	-
30.10.2025	0,581	0	95,08	94,32	0	94,1	93,59	0	0	24	0	0	48,4	42,2	6,19	0,7	0,7	-
31.10.2025	0,554	0	94,95	94,17	0	93,98	93,45	0	0	24	0	0	46,9	41	5,91	0,7	0,7	-
01.11.2025	0,571	0	94,43	93,76	0	93,39	93,04	0	0	24	0	0	47,6	41,5	6,1	0,7	0,7	-
02.11.2025	0,553	0	94,27	93,53	0	93,31	92,81	0	0	24	0	0	47,4	41,5	5,93	0,7	0,7	-
03.11.2025	0,56	0	94,17	93,33	0	93,21	92,61	0	0	24	0	0	47,9	41,9	6,02	0,7	0,7	-
04.11.2025	0,552	0	93,96	93,17	0	93	92,45	0	0	24	0	0	47,4	41,5	5,94	0,7	0,7	-
05.11.2025	0,557	0	93,78	92,8	0	92,82	92,08	0	0	24	0	0	47,4	41,4	6,01	0,7	0,7	-
06.11.2025	0,608	0	93,95	92,73	0	92,93	92,01	0	0	24	0	0	49,1	42,6	6,56	0,7	0,7	-
07.11.2025	0,59	0	93,88	92,63	0	92,85	91,91	0	0	24	0	0	48,1	41,7	6,35	0,7	0,7	-
08.11.2025	0,601	0	93,63	92,4	0	92,62	91,66	0	0	24	0	0	48,6	42,1	6,5	0,7	0,7	-
09.11.2025	0,602	0	93,17	92,22	0	92,17	91,5	0	0	24	0	0	48,5	42	6,54	0,7	0,7	-
10.11.2025	0,593	0	92,95	92,07	0	91,99	91,35	0	0	24	0	0	48	41,5	6,47	0,7	0,7	-
11.11.2025	0,578	0	92,95	91,91	0	91,98	91,19	0	0	24	0	0	47,8	41,5	6,3	0,7	0,7	-
12.11.2025	0,571	0	92,85	92,1	0	91,89	91,38	0	0	24	0	0	47	40,8	6,23	0,7	0,7	-
13.11.2025	0,591	0	92,8	92,05	0	91,84	91,33	0	0	24	0	0	47,9	41,5	6,43	0,7	0,7	-
14.11.2025	0,614	0	92,63	91,87	0	91,67	91,15	0	0	24	0	0	48,9	42,2	6,7	0,7	0,7	-
15.11.2025	0,681	0	92,58	91,72	0	91,46	90,91	0	0	24	0	0	51,1	43,7	7,48	0,7	0,7	-
16.11.2025	0,852	0	92,4	91,16	0	90,97	90,18	0	0	24	0	0	57,5	48,1	9,36	0,7	0,7	-
17.11.2025	0,736	0	92,77	91,18	0	91,57	90,27	0	0	24	0	0	53,4	45,4	8,05	0,7	0,7	-
18.11.2025	0,811	0	92,19	90,82	0	90,85	89,86	0	0	24	0	0	55,9	47	8,95	0,7	0,7	-
19.11.2025	0,739	0	92,36	91,26	0	91,15	90,38	0	0	24	0	0	53,2	45,1	8,11	0,7	0,7	-
20.11.2025	0,853	0	92,06	90,74	0	90,65	89,78	0	0	24	0	0	57,5	48,1	9,41	0,7	0,7	-
Итого:	19,269	0	2911,97	2882,53	0	2879,32	2858,79	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,269																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2025	323,578	40833,28	40412,23	0	40310,19	40042,48	0
20.11.2025	342,847	43745,25	43294,76	0	43189,51	42901,27	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:16:25