

#282622#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Детский Сад № 40, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Большевистский пер. 2-6, Калининград
Номер абонента 4541
Порядковый номер 8882
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20108151
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	5,629	0	44,319	0	0	43,068	0	0	24	0	80,4	49,2	0,4	0,27	-
22.02.2026	4,703	0	37,076	0	0	36,113	0	0	24	0	76,8	45,7	0,4	0,27	-
23.02.2026	4,708	0	38,993	0	0	38,006	0	0	24	0	75,7	46,1	0,4	0,27	-
24.02.2026	5,255	0	51,834	0	0	50,531	0	0	24	0	75,4	50,6	0,39	0,27	-
25.02.2026	5,27	0	48,42	0	0	47,165	0	0	24	0	76,6	50	0,38	0,26	-
26.02.2026	5,225	0	51,507	0	0	50,193	0	0	24	0	75,9	51	0,38	0,26	-
27.02.2026	4,497	0	49,002	0	0	47,855	0	0	24	0	72,4	50	0,38	0,27	-
28.02.2026	3,583	0	33,517	0	0	32,755	0	0	24	0	71,1	45	0,39	0,27	-
01.03.2026	4,222	0	40,556	0	0	39,636	0	0	24	0	71,1	45,7	0,38	0,27	-
02.03.2026	4,796	0	52,604	0	0	51,384	0	0	24	0	72	49,8	0,38	0,27	-
03.03.2026	4,417	0	50,318	0	0	49,16	0	0	24	0	71,6	50,2	0,38	0,26	-
04.03.2026	4,873	0	56,21	0	0	54,932	0	0	24	0	71,2	50	0,37	0,27	-
05.03.2026	4,852	0	52,834	0	0	51,609	0	0	24	0	72	49,6	0,38	0,26	-
06.03.2026	4,686	0	50,306	0	0	49,125	0	0	24	0	72,5	49,7	0,38	0,27	-
07.03.2026	3,979	0	38,736	0	0	37,852	0	0	24	0	71,4	46,3	0,39	0,27	-
08.03.2026	3,565	0	34,488	0	0	33,711	0	0	24	0	70,8	45,6	0,39	0,26	-
09.03.2026	3,417	0	33,666	0	0	32,908	0	0	24	0	70,9	46,1	0,39	0,26	-
10.03.2026	3,578	0	41,454	0	0	40,511	0	0	24	0	71,2	50,2	0,39	0,26	-
11.03.2026	3,348	0	39,689	0	0	38,79	0	0	24	0	71	50,4	0,4	0,26	-
12.03.2026	3,765	0	43,299	0	0	42,319	0	0	24	0	71,1	49,9	0,4	0,26	-
13.03.2026	3,545	0	41,422	0	0	40,481	0	0	24	0	71,2	50,3	0,4	0,26	-
14.03.2026	2,62	0	24,119	0	0	23,577	0	0	24	0	70,8	44,3	0,41	0,26	-
15.03.2026	3,293	0	30,673	0	0	29,983	0	0	24	0	70,8	44,6	0,41	0,26	-
16.03.2026	4,287	0	49,102	0	0	47,976	0	0	24	0	71,5	50,2	0,4	0,26	-
17.03.2026	4,281	0	49,429	0	0	48,303	0	0	24	0	71,3	50,2	0,4	0,26	-
18.03.2026	4,399	0	53,948	0	0	52,712	0	0	24	0	71,5	51,6	0,4	0,26	-
19.03.2026	4,43	0	50,219	0	0	49,054	0	0	24	0	72	50,5	0,4	0,26	-
20.03.2026	4,066	0	47,48	0	0	46,399	0	0	24	0	71,3	50,4	0,4	0,26	-
Итого:	119,289	0	1235,22	0	0	1206,108	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,492														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	2058,248	21609,701	0	0	20533,811	0	0	17190	510
20.03.2026	2177,537	22844,924	0	0	21739,915	0	0	17862	510

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:36:09