

#142090#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 40, МАДОУ ЦРР

Большевистский пер. 2-6, Калининград

4541

8882

ТВ7 (АСЦП)

20108151

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,284	0	10,587	0	0	10,369	0	0	24	0	67,3	60,7	0,36	0,29	-
22.06.2025	0,277	0	9,914	0	0	9,711	0	0	24	0	67,4	60,6	0,36	0,29	-
23.06.2025	0,531	0	17,583	0	0	17,2	0	0	24	0	69,5	62,1	0,36	0,29	-
24.06.2025	0,504	0	17,051	0	0	16,683	0	0	24	0	69,1	61,9	0,36	0,29	-
25.06.2025	0,492	0	16,957	0	0	16,594	0	0	24	0	68,8	61,8	0,35	0,29	-
26.06.2025	0,508	0	16,992	0	0	16,623	0	0	24	0	69,2	62	0,36	0,29	-
27.06.2025	0,489	0	16,348	0	0	15,995	0	0	24	0	69,2	61,9	0,37	0,3	-
28.06.2025	0,276	0	9,992	0	0	9,786	0	0	24	0	67,3	60,6	0,37	0,3	-
29.06.2025	0,28	0	10,142	0	0	9,934	0	0	24	0	67,4	60,7	0,37	0,3	-
30.06.2025	0,498	0	16,836	0	0	16,471	0	0	24	0	69,3	62,1	0,36	0,29	-
01.07.2025	0,426	0	24,93	0	0	24,517	0	0	24	0	59,4	55,3	0,31	0,25	-
02.07.2025	0,511	0	17,323	0	0	16,945	0	0	24	0	69,5	62,3	0,3	0,22	-
03.07.2025	0,481	0	16,288	0	0	15,935	0	0	24	0	69,2	62	0,3	0,22	-
04.07.2025	0,505	0	16,705	0	0	16,339	0	0	24	0	69,6	62,2	0,3	0,22	-
05.07.2025	0,269	0	9,106	0	0	8,916	0	0	24	0	67,8	60,6	0,3	0,22	-
06.07.2025	0,271	0	9,643	0	0	9,443	0	0	24	0	67,6	60,7	0,3	0,22	-
07.07.2025	0,495	0	16,945	0	0	16,577	0	0	24	0	69,4	62,3	0,3	0,22	-
08.07.2025	0,455	0	15,278	0	0	14,948	0	0	24	0	69,3	62	0,3	0,22	-
09.07.2025	0,475	0	16,678	0	0	16,319	0	0	24	0	69	62,1	0,3	0,22	-
10.07.2025	0,5	0	18,08	0	0	17,693	0	0	24	0	68,9	62,2	0,3	0,22	-
11.07.2025	0,482	0	17,57	0	0	17,195	0	0	24	0	68,8	62,1	0,3	0,22	-
12.07.2025	0,271	0	10,243	0	0	10,032	0	0	24	0	67,2	60,8	0,3	0,22	-
13.07.2025	0,267	0	9,925	0	0	9,721	0	0	24	0	67,3	60,8	0,3	0,22	-
14.07.2025	0,454	0	16,209	0	0	15,861	0	0	24	0	68,9	62,1	0,31	0,22	-
15.07.2025	0,437	0	16,309	0	0	15,962	0	0	24	0	68,6	62,1	0,31	0,22	-
16.07.2025	0,48	0	17,351	0	0	16,978	0	0	24	0	69	62,3	0,3	0,22	-
17.07.2025	0,463	0	16,351	0	0	15,997	0	0	24	0	69,2	62,3	0,3	0,22	-
18.07.2025	0,444	0	15,48	0	0	15,147	0	0	24	0	69	62	0,32	0,22	-
19.07.2025	0,261	0	9,531	0	0	9,335	0	0	24	0	67,4	60,7	0,32	0,22	-
20.07.2025	0,265	0	10,259	0	0	10,049	0	0	24	0	67,1	60,8	0,31	0,22	-
Итого:	12,351	0	442,606	0	0	433,275	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,95														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	1283,017	13501,854	0	0	12633,528	0	0	11313	507
20.07.2025	1295,366	13944,458	0	0	13066,804	0	0	12033	507

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 7:38:25