

#162548#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 40, МАДОУ ЦРР

Большевицкий пер. 2-6, Калининград

4541

8882

ТВ7 (АСЦП)

20108151

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,282	0	11,629	0	0	11,39	0	0	24	0	67,2	61,3	0,3	0,22	-
22.09.2025	0,53	0	19,082	0	0	18,672	0	0	24	0	68,8	62,1	0,29	0,22	-
23.09.2025	0,542	0	19,09	0	0	18,679	0	0	24	0	69,1	62,1	0,29	0,22	-
24.09.2025	0,571	0	20,076	0	0	19,641	0	0	24	0	69,2	62,3	0,3	0,22	-
25.09.2025	0,551	0	19,407	0	0	18,988	0	0	24	0	69,1	62,2	0,31	0,22	-
26.09.2025	0,57	0	20,225	0	0	19,79	0	0	24	0	69	62,1	0,29	0,22	-
27.09.2025	0,278	0	10,99	0	0	10,762	0	0	24	0	67,5	61,4	0,29	0,22	-
28.09.2025	0,239	0	10,118	0	0	9,912	0	0	24	0	66,8	61,1	0,3	0,22	-
29.09.2025	2,464	0	32,704	0	0	31,995	0	0	24	0	69,2	50,9	0,3	0,23	-
30.09.2025	3,766	0	40,887	0	0	39,982	0	0	24	0	70	47,5	0,29	0,23	-
01.10.2025	3,479	0	37,24	0	0	36,413	0	0	24	0	70,1	47,3	0,32	0,23	-
02.10.2025	3,878	0	44,09	0	0	43,124	0	0	24	0	69,8	48,3	0,37	0,23	-
03.10.2025	3,983	0	42,55	0	0	41,578	0	0	24	0	71,4	48,5	0,37	0,24	-
04.10.2025	3,457	0	31,892	0	0	31,183	0	0	24	0	70,3	43,8	0,34	0,24	-
05.10.2025	2,999	0	26,477	0	0	25,884	0	0	24	0	70,5	42,9	0,34	0,24	-
06.10.2025	3,189	0	34,764	0	0	33,983	0	0	24	0	70,7	48,3	0,34	0,23	-
07.10.2025	3,294	0	36,579	0	0	35,754	0	0	24	0	70,8	48,8	0,36	0,24	-
08.10.2025	3,382	0	37,645	0	0	36,793	0	0	24	0	71	49,1	0,36	0,24	-
09.10.2025	2,956	0	32,347	0	0	31,613	0	0	24	0	71,1	48,8	0,36	0,24	-
10.10.2025	3,072	0	34,076	0	0	33,303	0	0	24	0	71	49	0,35	0,24	-
11.10.2025	2,559	0	22,108	0	0	21,614	0	0	24	0	70,4	42,2	0,36	0,24	-
12.10.2025	2,633	0	23,493	0	0	22,975	0	0	24	0	70,1	42,7	0,36	0,24	-
13.10.2025	3,325	0	35,874	0	0	35,059	0	0	24	0	71,1	48,5	0,35	0,24	-
14.10.2025	3,615	0	39,505	0	0	38,603	0	0	24	0	71,3	48,9	0,34	0,24	-
15.10.2025	3,352	0	37,511	0	0	36,659	0	0	24	0	71,2	49,4	0,35	0,24	-
16.10.2025	3,237	0	36,206	0	0	35,386	0	0	24	0	71	49,2	0,35	0,24	-
17.10.2025	3,241	0	35,697	0	0	34,884	0	0	24	0	71,2	49	0,35	0,24	-
18.10.2025	3,273	0	29,216	0	0	28,556	0	0	24	0	70,9	43,5	0,34	0,24	-
19.10.2025	3,086	0	27,747	0	0	27,123	0	0	24	0	70,7	43,6	0,34	0,24	-
20.10.2025	4,137	0	45,478	0	0	44,444	0	0	22	2	71,1	48,9	0,33	0,24	-
Итого:	75,94	0	894,703	0	0	874,742	0	0	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,138														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	1320,38	14821,544	0	0	13925,283	0	0	13521	507
20.10.2025	1396,32	15716,245	0	0	14800,027	0	0	14239	509

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 7:39:16