

#165921#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 40, МАДОУ ЦРР

Большевицкий пер. 2-6, Калининград

4541

8882

ТВ7 (ASCII)

20108151

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	4,021	0	43,624	0	0	42,632	0	0	24	0	71,2	48,7	0,35	0,24	-
22.10.2025	3,556	0	37,556	0	0	36,699	0	0	24	0	71,4	48,3	0,37	0,24	-
23.10.2025	3,103	0	33,137	0	0	32,386	0	0	24	0	71	48,2	0,38	0,25	-
24.10.2025	3,183	0	34,766	0	0	33,981	0	0	24	0	70,9	48,6	0,38	0,25	-
25.10.2025	3,071	0	26,043	0	0	25,457	0	0	24	0	70,9	42,1	0,37	0,25	-
26.10.2025	3,191	0	28,207	0	0	27,573	0	0	24	0	70,8	43,2	0,37	0,25	-
27.10.2025	3,766	0	39,905	0	0	39,004	0	0	24	0	71	47,9	0,37	0,25	-
28.10.2025	3,631	0	40,319	0	0	39,406	0	0	24	0	71	49,1	0,37	0,24	-
29.10.2025	3,584	0	38,285	0	0	37,414	0	0	24	0	71,2	48,4	0,36	0,24	-
30.10.2025	3,521	0	38,526	0	0	37,651	0	0	24	0	71,2	48,9	0,37	0,24	-
31.10.2025	3,563	0	37,954	0	0	37,098	0	0	24	0	70,9	48	0,37	0,24	-
01.11.2025	3,71	0	38,795	0	0	37,914	0	0	24	0	71,1	47,8	0,36	0,24	-
02.11.2025	2,985	0	25,264	0	0	24,692	0	0	24	0	70,9	42,1	0,38	0,25	-
03.11.2025	2,887	0	24,357	0	0	23,809	0	0	24	0	70,7	41,8	0,38	0,25	-
04.11.2025	3,103	0	26,915	0	0	26,31	0	0	24	0	70,7	42,6	0,37	0,25	-
05.11.2025	3,177	0	36,036	0	0	35,218	0	0	24	0	71,1	49,6	0,38	0,25	-
06.11.2025	3,191	0	34,555	0	0	33,767	0	0	24	0	71,2	48,7	0,37	0,25	-
07.11.2025	3,69	0	39,774	0	0	38,867	0	0	24	0	71,3	48,7	0,37	0,25	-
08.11.2025	3,746	0	34,137	0	0	33,367	0	0	24	0	70,9	44,1	0,36	0,25	-
09.11.2025	3,812	0	35,47	0	0	34,67	0	0	24	0	70,9	44,6	0,35	0,25	-
10.11.2025	3,993	0	43,746	0	0	42,747	0	0	24	0	71,4	49,1	0,36	0,25	-
11.11.2025	3,816	0	42,137	0	0	41,174	0	0	24	0	71,4	49,3	0,36	0,25	-
12.11.2025	3,831	0	42,506	0	0	41,542	0	0	24	0	71,1	49,1	0,36	0,25	-
13.11.2025	3,406	0	37,49	0	0	36,637	0	0	24	0	71,1	49	0,37	0,25	-
14.11.2025	3,51	0	38,347	0	0	37,467	0	0	24	0	71,5	49,2	0,37	0,25	-
15.11.2025	3,916	0	35,937	0	0	35,122	0	0	24	0	71,1	44,5	0,36	0,25	-
16.11.2025	4,69	0	41,757	0	0	40,736	0	0	24	0	74,2	46,7	0,35	0,25	-
17.11.2025	4,703	0	51,206	0	0	50,014	0	0	24	0	72,1	49,7	0,35	0,25	-
18.11.2025	4,89	0	51,945	0	0	50,721	0	0	24	0	72,6	49,6	0,34	0,24	-
19.11.2025	4,712	0	48,35	0	0	47,199	0	0	24	0	73	49,2	0,36	0,25	-
20.11.2025	5,275	0	53,282	0	0	51,963	0	0	24	0	74,6	50,4	0,37	0,25	-
Итого:	115,233	0	1180,328	0	0	1153,237	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,523														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	1396,32	15716,245	0	0	14800,027	0	0	14239	509
20.11.2025	1511,553	16896,573	0	0	15953,263	0	0	14983	509

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:37:56