

#190009#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 40, МАДОУ ЦРР

Большевицкий пер. 2-6, Калининград

4541

8882

ТВ7 (АСЦП)

20108151

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	5,03	0	51,13	0	0	49,877	0	0	24	0	74,2	50,2	0,37	0,25	0,2
22.11.2025	4,725	0	40,644	0	0	39,64	0	0	24	0	74,5	46,1	0,36	0,25	2,2
23.11.2025	5,445	0	45,034	0	0	43,814	0	0	24	0	78,5	48,9	0,36	0,25	1,3
24.11.2025	5,932	0	51,312	0	0	49,887	0	0	24	0	79,7	51,3	0,37	0,25	-3,3
25.11.2025	5,576	0	51,346	0	0	49,996	0	0	24	0	77,3	50,7	0,37	0,25	-3,9
26.11.2025	5,506	0	49,364	0	0	48,063	0	0	24	0	77,4	50,1	0,37	0,25	-0,9
27.11.2025	5,512	0	51,631	0	0	50,298	0	0	24	0	76,4	50,3	0,37	0,25	-0,4
28.11.2025	5,341	0	51,16	0	0	49,858	0	0	24	0	75,8	50,3	0,37	0,25	-1,3
29.11.2025	5,014	0	42,262	0	0	41,189	0	0	24	0	75,8	46,7	0,36	0,25	-0,4
30.11.2025	5,085	0	42,292	0	0	41,205	0	0	24	0	76,3	46,8	0,36	0,25	-0,3
01.12.2025	5,322	0	52,162	0	0	50,854	0	0	24	0	75,2	50,2	0,37	0,25	-0,5
02.12.2025	5,73	0	54,63	0	0	53,206	0	0	24	0	76,8	51,1	0,36	0,25	-
03.12.2025	5,122	0	54,532	0	0	53,224	0	0	24	0	73,4	50,4	0,36	0,25	-
04.12.2025	4,91	0	56,374	0	0	55,074	0	0	24	0	71,7	50,4	0,36	0,25	-
05.12.2025	4,515	0	52,327	0	0	51,126	0	0	24	0	71,6	50,5	0,37	0,25	-
06.12.2025	3,758	0	35,268	0	0	34,461	0	0	24	0	71,4	45,4	0,38	0,25	-
07.12.2025	4,193	0	40,753	0	0	39,828	0	0	24	0	71,1	45,9	0,37	0,25	-
08.12.2025	4,496	0	53,06	0	0	51,837	0	0	24	0	71,8	51,1	0,37	0,25	-
09.12.2025	3,947	0	46,64	0	0	45,569	0	0	24	0	71,6	50,9	0,38	0,25	-
10.12.2025	3,863	0	47,278	0	0	46,201	0	0	24	0	71,3	51,3	0,39	0,26	-
11.12.2025	3,987	0	58,824	0	0	57,59	0	0	24	0	67,9	51,4	0,39	0,27	-
12.12.2025	3,973	0	45,355	0	0	44,315	0	0	24	0	71,5	50,2	0,4	0,27	-
13.12.2025	3,915	0	35,371	0	0	34,57	0	0	24	0	71,1	44,1	0,39	0,27	-
14.12.2025	3,632	0	32,523	0	0	31,792	0	0	24	0	70,8	43,5	0,39	0,27	-
15.12.2025	4,655	0	52,771	0	0	51,567	0	0	24	0	71,3	49,8	0,38	0,27	-
16.12.2025	4,951	0	54,597	0	0	53,316	0	0	24	0	72,4	50,3	0,38	0,27	-
17.12.2025	5,314	0	51,84	0	0	50,532	0	0	24	0	75,4	50,3	0,38	0,26	-
18.12.2025	5,263	0	52,755	0	0	51,442	0	0	24	0	74,8	50,4	0,38	0,27	-
19.12.2025	4,69	0	51,452	0	0	50,266	0	0	24	0	71,7	49,5	0,38	0,27	-
20.12.2025	3,865	0	34,09	0	0	33,314	0	0	24	0	71,3	43,6	0,4	0,27	-
Итого:	143,267	0	1438,777	0	0	1403,911	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,219														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2025	1511,553	16896,573	0	0	15953,263	0	0	14983	509
20.12.2025	1654,819	18335,349	0	0	17357,175	0	0	15703	509

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 7:43:07