

#193587#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 40, МАДОУ ЦРР
Большевицкий пер. 2-6, Калининград
4541
8882
ТВ7 (АСЦП)
20108151
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	3,847	0	34,15	0	0	33,377	0	0	24	0	71,1	43,6	0,39	0,27	5,6
22.12.2025	4,453	0	50,05	0	0	48,908	0	0	24	0	71,4	49,7	0,39	0,27	5,6
23.12.2025	4,134	0	57,653	0	0	56,589	0	0	24	0	62,1	44,7	0,3	0,22	3,7
24.12.2025	4,125	0	68,548	0	0	67,531	0	0	24	0	53,3	38,8	0,34	0,29	0
25.12.2025	6,703	0	57,453	0	0	55,809	0	0	24	0	81	52,4	0,37	0,26	-6,3
26.12.2025	4,62	0	48,187	0	0	47,046	0	0	24	0	72,8	49,4	0,4	0,27	-5,6
27.12.2025	4,101	0	36,88	0	0	36,046	0	0	24	0	71	43,9	0,39	0,27	4,4
28.12.2025	4,349	0	39,61	0	0	38,705	0	0	24	0	71,4	44,5	0,38	0,27	5,4
29.12.2025	4,949	0	50,347	0	0	49,14	0	0	24	0	73,4	49,4	0,38	0,26	3,8
30.12.2025	5,568	0	48,999	0	0	47,682	0	0	24	0	78,1	50,3	0,38	0,26	2,5
31.12.2025	5,762	0	45,172	0	0	43,884	0	0	24	0	80,8	49,5	0,38	0,26	-1,1
01.01.2026	5,68	0	45,557	0	0	44,26	0	0	24	0	80,7	50,1	0,38	0,26	-4,2
02.01.2026	4,586	0	37,431	0	0	36,471	0	0	24	0	76,1	46,1	0,38	0,27	-5,2
03.01.2026	5,193	0	42,531	0	0	41,411	0	0	23	1	77,3	47,4	0,38	0,26	1,2
04.01.2026	5,708	0	46,573	0	0	45,286	0	0	24	0	79,4	49,3	0,38	0,26	-0,6
05.01.2026	5,628	0	43,506	0	0	42,275	0	0	24	0	80,5	48,7	0,39	0,26	-4
06.01.2026	6,009	0	44,439	0	0	43,1	0	0	24	0	83,4	50,2	0,39	0,26	-3
07.01.2026	6,74	0	51,682	0	0	50,082	0	0	24	0	84,6	52,5	0,38	0,26	-5,5
08.01.2026	7,12	0	54,593	0	0	52,849	0	0	24	0	86,3	54,2	0,37	0,26	-7,8
09.01.2026	6,804	0	50,662	0	0	49,05	0	0	24	0	86,1	53	0,38	0,26	-11
10.01.2026	6,035	0	45,331	0	0	43,975	0	0	24	0	83,1	50,3	0,39	0,26	-9,6
11.01.2026	5,962	0	46,243	0	0	44,898	0	0	24	0	81,8	50,1	0,39	0,26	-5,2
12.01.2026	6,895	0	55,479	0	0	53,799	0	0	24	0	83,6	53	0,38	0,26	-5,2
13.01.2026	7,494	0	60,297	0	0	58,411	0	0	24	0	85,3	54,7	0,37	0,26	-
14.01.2026	7,219	0	57,596	0	0	55,8	0	0	24	0	85	54,1	0,38	0,26	-
15.01.2026	6,186	0	54,259	0	0	52,756	0	0	24	0	79,4	51,5	0,38	0,26	-
16.01.2026	6,693	0	56,702	0	0	55,064	0	0	24	0	81,5	52,5	0,37	0,26	-
17.01.2026	6,672	0	50,084	0	0	48,533	0	0	24	0	84,7	51,9	0,38	0,26	-
18.01.2026	7,059	0	52,569	0	0	50,884	0	0	24	0	86,4	53,3	0,37	0,26	-
19.01.2026	7,803	0	60,877	0	0	58,892	0	0	24	0	87,3	55,7	0,37	0,26	-
20.01.2026	7,671	0	61,458	0	0	59,497	0	0	24	0	86,2	55,4	0,37	0,26	-
Итого:	181,768	0	1554,918	0	0	1512,01	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,415														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	1654,819	18335,349	0	0	17357,175	0	0	15703	509
20.01.2026	1836,589	19890,269	0	0	18869,188	0	0	16446	510

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.01.2026 8:22:14