

#162546#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

КГТУ, ФГБОУ ВО
Калязинская 2-4, Калининград (Лаборатория)

3894
ТЭМ-104
1440909
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2025	0	0	0	0	0	23,96	23,96	0	0	11,9	13,9	9	5,1	-
03.10.2025	0,097	4,02	4,07	3,938	4,035	23,95	23,95	0	0	66,6	42	9	5,1	-
04.10.2025	0,442	24,625	24,9	24,117	24,615	23,94	23,94	0	0	67,9	49,6	9	5,1	-
05.10.2025	0,352	16,111	16,484	15,777	16,326	23,94	23,94	0	0	67,9	45,7	9	5,1	-
06.10.2025	0,304	13,047	13,373	12,781	13,258	23,95	23,95	0	0	67,2	43,5	9	5,1	-
07.10.2025	0,303	13,453	13,818	13,176	13,688	23,95	23,95	0	0	67,8	44,9	9	5,1	-
08.10.2025	0,307	13,775	14,105	13,496	13,975	23,96	23,96	0	0	67,5	44,8	9	5,1	-
09.10.2025	0,215	8,521	8,754	8,355	8,686	23,96	23,96	0	0	65,4	41,9	9	5,1	-
10.10.2025	0,269	10,947	11,203	10,729	11,111	23,96	23,96	0	0	66,9	41,9	9	5,1	-
11.10.2025	0,261	10,832	11,01	10,615	10,92	23,94	23,94	0	0	66,8	42,2	9	5,1	-
12.10.2025	0,269	11,141	11,33	10,918	11,238	23,95	23,95	0	0	66,7	42,1	9	5,1	-
13.10.2025	0,282	12,283	12,389	12,041	12,273	23,96	23,96	0	0	66,1	45	9	5,1	-
14.10.2025	0,343	18,002	18,064	17,637	17,873	23,98	23,98	0	0	67,3	47,9	9	5,1	-
15.10.2025	0,306	14,629	14,781	14,332	14,635	23,96	23,96	0	0	67,3	46	9	5,1	-
16.10.2025	0,291	13,211	13,389	12,945	13,268	23,96	23,96	0	0	66,9	44,5	9	5,1	-
17.10.2025	0,285	12,914	13,109	12,654	12,99	23,95	23,95	0	0	66,9	44,5	9	5,1	-
18.10.2025	0,335	18,201	18,314	17,83	18,113	23,94	23,94	0	0	67,4	48,7	9	5,1	-
19.10.2025	0,349	19,881	20,002	19,477	19,773	23,96	23,96	0	0	67,4	49,6	9	5,1	-
20.10.2025	0,375	25,691	25,846	25,166	25,512	23,97	23,97	0	0	67,4	52,6	9	5,1	-
Итого:	5,385	261,284	264,941	255,984	262,289	455,14	455,14	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,385													

Общее время работы системы, ч456

Период нормальной работы системы, ч455,14

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
01.10.2025	258,151	21989,316	22292,17	21515,838	21950,576	32189,25	0,02
20.10.2025	263,537	22250,602	22557,113	21771,822	22212,865	32644,36	0,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 9:53:58