

# #162545#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО  
Адрес потребителя Калязинская 2-4, Калининград (Учебный корпус)  
Номер абонента  
Порядковый номер 6932  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1646575  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,001	0,167	0,142	0,163	0,14	24	24	0	0	62,5	54,1	9	5,1	-
22.09.2025	0,006	0,523	0,434	0,514	0,429	24	24	0	0	63,4	52,1	9	5,1	-
23.09.2025	0,004	0,439	0,404	0,432	0,399	24	24	0	0	62,8	52,7	9	5,1	-
24.09.2025	0,004	0,42	0,374	0,413	0,368	24	24	0	0	63,2	52,6	9	5,1	-
25.09.2025	0,004	0,366	0,302	0,359	0,298	24	24	0	0	63,2	53,3	9	5,1	-
26.09.2025	0,004	0,401	0,373	0,395	0,369	24	24	0	0	62	51,6	9	5,1	-
27.09.2025	0,003	0,298	0,269	0,293	0,265	24	24	0	0	62,5	53,2	9	5,1	-
28.09.2025	0,002	0,218	0,205	0,214	0,203	24	24	0	0	61,1	51,8	9	5,1	-
29.09.2025	0,004	0,421	0,338	0,413	0,333	24	24	0	0	62,3	53,3	9	5,1	-
30.09.2025	0,004	0,327	0,273	0,32	0,27	24	24	0	0	64,5	52,6	9	5,1	-
01.10.2025	0,004	0,333	0,31	0,327	0,307	24	24	0	0	63,3	52,3	9	5,1	-
02.10.2025	0,004	1,65	1,613	1,624	1,589	24	24	0	0	59,2	56,8	9	5,1	-
03.10.2025	0,484	15,063	14,746	14,714	14,64	24	24	0	0	72,5	39,7	9	5,1	-
04.10.2025	1,45	52,291	51,212	51,087	50,758	24	24	0	0	72,1	43,8	9	5,1	-
05.10.2025	1,146	35,637	34,78	34,808	34,532	24	24	0	0	72,5	39,6	9	5,1	-
06.10.2025	1,06	31,632	30,8	30,901	30,601	24	24	0	0	72,2	38	9	5,1	-
07.10.2025	1,105	34,834	33,97	34,017	33,718	24	24	0	0	72,8	40,4	9	5,1	-
08.10.2025	1,123	35,056	34,178	34,239	33,932	23,51	23,51	0	0	72,6	39,8	9	5,1	-
09.10.2025	0,782	24,337	23,581	23,816	23,446	24	24	0	0	68,7	36	9	5,1	-
10.10.2025	0,927	26,836	26,084	26,215	25,926	24	24	0	0	72,2	37	9	5,1	-
11.10.2025	0,794	22,655	21,966	22,134	21,838	24	24	0	0	72,1	36,3	9	5,1	-
12.10.2025	0,852	24,392	23,7	23,831	23,562	24	24	0	0	72	36,3	9	5,1	-
13.10.2025	1,093	37,143	36,249	36,34	35,995	24	24	0	0	69,2	39,2	9	5,1	-
14.10.2025	1,337	46,009	45,082	44,939	44,703	24	24	0	0	72,4	42,8	9	5,1	-
15.10.2025	1,105	34,88	34,08	34,065	33,828	24	24	0	0	72,7	40,3	9	5,1	-
16.10.2025	1,067	32,663	31,979	31,904	31,76	24	24	0	0	72,4	39,1	9	5,1	-
17.10.2025	1,075	33,144	32,488	32,372	32,262	24	24	0	0	72,5	39,4	9	5,1	-
18.10.2025	1,416	49,771	48,727	48,601	48,295	24	24	0	0	72,9	43,8	9	5,1	-
19.10.2025	1,467	53,629	52,584	52,368	52,091	24	24	0	0	72,9	45	9	5,1	-
20.10.2025	1,648	66,328	65,158	64,775	64,478	24	24	0	0	72,7	47,4	9	5,1	-
Итого:	19,975	661,863	646,401	646,593	641,335	719,51	719,51	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,975													

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 719,51

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	347,361	13265,769	13010,593	12946,801	12876,809	9199,11	0,01
20.10.2025	367,336	13927,631	13656,993	13593,395	13518,141	9918,62	0,01

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.10.2025 10:16:58