

# #148405#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО  
Адрес потребителя Горького 19, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 6540  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1646305  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,7	23,8	9	5,1	-
22.08.2025	0	0,009	0,002	0,009	0,001	24	24	0	0	21,9	23,2	9	5,1	-
23.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,9	22,3	9	5,1	-
24.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,4	21,9	9	5,1	-
25.08.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,7	21,2	9	5,1	-
26.08.2025	0,001	0,199	0,525	0,199	0,525	24	24	0	0	21	20,4	9	5,1	-
27.08.2025	0,067	36,927	38,679	36,581	38,358	24	24	0	0	42,3	40,5	9	5,1	-
28.08.2025	0,146	24,995	25,012	24,527	24,616	24	24	0	0	64,4	58,5	9	5,1	-
29.08.2025	0,144	16,666	16,725	16,346	16,476	24	24	0	0	65,4	56,6	9	5,1	-
30.08.2025	0,15	16,208	16,36	15,895	16,12	24	24	0	0	65,6	56,3	9	5,1	-
31.08.2025	0,153	16,348	16,498	16,03	16,257	24	24	0	0	65,6	56,1	9	5,1	-
01.09.2025	0,173	16,593	16,65	16,269	16,412	24	24	0	0	66	55,4	9	5,1	-
02.09.2025	0,16	15,907	15,992	15,597	15,762	24	24	0	0	65,9	55,7	9	5,1	-
03.09.2025	0,172	16,986	17,049	16,656	16,805	24	24	0	0	65,7	55,5	9	5,1	-
04.09.2025	0,153	16,838	16,872	16,513	16,623	24	24	0	0	65,4	56,3	9	5,1	-
05.09.2025	0,181	16,769	16,786	16,44	16,55	24	24	0	0	66	55,1	9	5,1	-
06.09.2025	0,161	16,698	16,738	16,374	16,494	24	24	0	0	65,7	56	9	5,1	-
07.09.2025	0,162	17,214	17,34	16,881	17,087	24	24	0	0	65,6	56,1	9	5,1	-
08.09.2025	0,179	17,791	17,733	17,444	17,479	24	24	0	0	65,8	55,6	9	5,1	-
09.09.2025	0,168	17,241	17,125	16,906	16,877	24	24	0	0	65,7	55,8	9	5,1	-
10.09.2025	0,185	17,69	17,569	17,345	17,319	24	24	0	0	66	55,4	9	5,1	-
11.09.2025	0,184	18,295	18,188	17,939	17,928	24	24	0	0	65,7	55,6	9	5,1	-
12.09.2025	0,179	18,048	17,95	17,696	17,69	24	24	0	0	65,8	55,7	9	5,1	-
13.09.2025	0,171	17,388	17,352	17,048	17,1	24	24	0	0	65,9	56	9	5,1	-
14.09.2025	0,166	17,366	17,386	17,027	17,131	24	24	0	0	65,9	56,2	9	5,1	-
15.09.2025	0,168	17,442	17,394	17,102	17,139	24	24	0	0	65,9	56,1	9	5,1	-
16.09.2025	0,182	17,228	17,156	16,886	16,908	24	24	0	0	66,4	55,8	9	5,1	-
17.09.2025	0,191	17,365	17,317	17,02	17,069	24	24	0	0	66,7	55,6	9	5,1	-
18.09.2025	0,201	17,276	17,239	16,93	16,996	24	24	0	0	66,8	55,1	9	5,1	-
19.09.2025	0,175	16,897	16,821	16,562	16,576	24	24	0	0	66,4	55,9	9	5,1	-
20.09.2025	0,163	16,394	16,395	16,068	16,153	24	24	0	0	66,4	56,3	9	5,1	-
Итого:	4,135	454,778	456,853	446,29	450,451	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,135													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	307,623	14615,723	14314,861	14288,604	14151,441	9863,96	0,02
20.09.2025	311,758	15070,501	14771,716	14734,894	14601,893	10607,96	0,02

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.09.2025 13:35:16