

#135143#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский сад № 24, МАДОУ ЦРР  
Гражданская 11, Калининград

Заводской номер счётчика 15632	Показания прибора, Гкал 20.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1295,248	1291,443	3.805

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



ТЕПЛОСЧЕТОЧКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ  
« 23 » 07 20 25

A handwritten signature in blue ink, written over the date in the stamp.

#135005#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 9024  
 Порядковый номер ВКТ-9  
 Тип теплосчётчика ВКТ-9  
 Заводской номер 15632  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 23.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °С	t2, °С	t3, °С	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.06.2025	-	0,132	0	14,755	0	0	14,446	0	0	24	0	0	0	68	58,9	0	0,34	0,29	0
22.06.2025	-	0,131	0	14,995	0	0	14,682	0	0	24	0	0	0	68	59	0	0,34	0,29	0
23.06.2025	-	0,264	0	28,53	0	0	27,926	0	0	24	0	1	0	68,5	59,1	0	0,34	0,29	0
24.06.2025	-	0,258	0	29,77	0	0	29,148	0	0	24	0	0	0	68	59,2	0	0,34	0,29	0
25.06.2025	-	0,047	0	13,95	0	0	13,734	0	0	24	0	786433	2	57,7	37,2	0	0,31	0,24	0
26.06.2025	-	0,001	0	0,08	0	0	0,08	0	0	24	0	786433	0	34,3	23,3	0	0,36	0,24	0
27.06.2025	-	0,001	0	0,085	0	0	0,085	0	0	24	0	786433	0	31	22,3	0	0,36	0,24	0
28.06.2025	-	0	0	0,055	0	0	0,055	0	0	24	0	786433	0	28,8	21,6	0	0,36	0,24	0
29.06.2025	-	0	0	0,055	0	0	0,055	0	0	9,43	14,57	786433	32774	25,5	24,1	0	0,36	0,24	0
30.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32774	21,5	24,7	0	0,36	0,24	0
01.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32774	21,5	24,2	0	0,36	0,24	0
02.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	786433	32774	21,7	23,8	0	0,36	0,24	0
03.07.2025	-	0,067	0	14,79	0	0	14,616	0	0	12,72	11,28	786433	32774	48,2	37,6	0	0,32	0,25	0
04.07.2025	-	0,159	0	13,815	0	0	13,504	0	0	24	0	1	0	70,8	59	0	0,36	0,27	0
05.07.2025	-	0,104	0	9,485	0	0	9,272	0	0	24	0	1	0	70,8	59,3	0	0,36	0,27	0
06.07.2025	-	0,104	0	8,73	0	0	8,535	0	0	24	0	1	0	70,6	58,3	0	0,36	0,27	0
07.07.2025	-	0,188	0	16,635	0	0	16,253	0	0	24	0	1	0	71,7	60,2	0	0,35	0,28	0
08.07.2025	-	0,219	0	18,66	0	0	18,232	0	0	24	0	1	0	71,6	59,2	0	0,34	0,28	0
09.07.2025	-	0,21	0	22,49	0	0	22,009	0	0	24	0	1	2	68,9	58,6	0	0,34	0,28	0
10.07.2025	-	0,21	0	22,89	0	0	22,402	0	0	24	0	1	0	68,8	58,6	0	0,34	0,28	0
11.07.2025	-	0,194	0	22,76	0	0	22,279	0	0	24	0	1	0	68,4	59,4	0	0,34	0,29	0
12.07.2025	-	0,112	0	12,675	0	0	12,41	0	0	24	0	1	0	68,1	59	0	0,34	0,29	0
13.07.2025	-	0,111	0	15,745	0	0	15,415	0	0	24	0	1	2	68,1	59,6	0	0,34	0,28	0
14.07.2025	-	0,208	0	24,15	0	0	23,636	0	0	24	0	1	0	68,6	59,3	0	0,34	0,28	0
15.07.2025	-	0,215	0	23,99	0	0	23,48	0	0	24	0	1	0	68,6	59	0	0,34	0,28	0
16.07.2025	-	0,226	0	25,725	0	0	25,179	0	0	24	0	1	0	68,6	59,3	0	0,34	0,28	0
17.07.2025	-	0,216	0	25,32	0	0	24,788	0	0	24	0	1	0	68,2	59,2	0	0,34	0,28	0
18.07.2025	-	0,211	0	25,5	0	0	24,965	0	0	24	0	1	0	68,1	59,4	0	0,34	0,28	0
19.07.2025	-	0,112	0	14,07	0	0	13,784	0	0	24	0	0	0	66,9	58,8	0	0,33	0,28	0
20.07.2025	-	0,105	0	10,895	0	0	10,668	0	0	24	0	1	0	67,8	57,9	0	0,34	0,28	0
Итого:	-	3,805	0	430,6	0	0	421,638	0	0	622,15	97,85	-	-	57,91	49,3	0	0,34	0,27	0

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 622,15 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
20.06.2025	1291,443	70355,828	0	0	68811,047	0	0	19904,1	768	965,67	0
20.07.2025	1295,248	70786,43	0	0	69232,688	0	0	20526,25	1390,15	1063,52	97,85

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_