

#146523#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад № 24, МАДОУ ЦРР
Гражданская 11, Калининград

Заводской номер счётчика 15632	Показания прибора, Гкал 20.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1306,465	1300,367	6.098

Подпись исполнителя _____



#146522#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9024

ВКТ-9

15632

1

23.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.08.2025	-	0,194	0	23,665	0	0	23,171	0	0	24	0	1	0	67,9	59,5	0	0,33	0,3	0
22.08.2025	-	0,188	0	22,21	0	0	21,745	0	0	24	0	0	0	68	59,4	0	0,33	0,3	0
23.08.2025	-	0,115	0	13,97	0	0	13,682	0	0	24	0	0	0	67,5	59,1	0	0,33	0,3	0
24.08.2025	-	0,119	0	15,645	0	0	15,325	0	0	24	0	0	0	67,1	59,3	0	0,33	0,3	0
25.08.2025	-	0,218	0	30,78	0	0	30,151	0	0	24	0	786433	0	67,1	59,9	0	0,33	0,3	0
26.08.2025	-	0,221	0	29,865	0	0	29,239	0	0	24	0	0	0	68,1	60,6	0	0,33	0,3	0
27.08.2025	-	0,22	0	31,315	0	0	30,67	0	0	24	0	786433	2	67,4	60,6	0	0,33	0,3	0
28.08.2025	-	0,221	0	33,37	0	0	32,686	0	0	24	0	0	2	67,2	60,5	0	0,33	0,3	0
29.08.2025	-	0,21	0	30,63	0	0	29,994	0	0	24	0	0	0	67,7	60,7	0	0,33	0,3	0
30.08.2025	-	0,137	0	20,495	0	0	20,072	0	0	24	0	0	0	67,5	60,6	0	0,33	0,3	0
31.08.2025	-	0,139	0	20,435	0	0	20,012	0	0	24	0	0	0	67,6	60,6	0	0,33	0,3	0
01.09.2025	-	0,216	0	30,695	0	0	30,056	0	0	24	0	0	0	67,8	60,8	0	0,33	0,3	0
02.09.2025	-	0,212	0	32,225	0	0	31,561	0	0	24	0	1	0	67,5	60,7	0	0,33	0,3	0
03.09.2025	-	0,239	0	35,09	0	0	34,358	0	0	24	0	0	0	67,9	61	0	0,33	0,3	0
04.09.2025	-	0,237	0	32,705	0	0	32,016	0	0	24	0	0	0	68,3	60,8	0	0,34	0,3	0
05.09.2025	-	0,214	0	29,995	0	0	29,364	0	0	24	0	0	0	68,2	60,8	0	0,35	0,3	0
06.09.2025	-	0,132	0	19,15	0	0	18,753	0	0	24	0	0	0	67,7	60,6	0	0,34	0,3	0
07.09.2025	-	0,133	0	20,075	0	0	19,658	0	0	24	0	0	0	67,8	61	0	0,34	0,3	0
08.09.2025	-	0,213	0	30,065	0	0	29,428	0	0	24	0	1	0	68,5	61,1	0	0,34	0,3	0
09.09.2025	-	0,223	0	31,885	0	0	31,215	0	0	24	0	0	0	68,2	60,9	0	0,34	0,29	0
10.09.2025	-	0,23	0	34,815	0	0	34,088	0	0	24	0	0	0	67,9	61,2	0	0,34	0,3	0
11.09.2025	-	0,215	0	32,92	0	0	32,232	0	0	24	0	0	0	68	61,3	0	0,34	0,3	0
12.09.2025	-	0,216	0	32,455	0	0	31,773	0	0	24	0	0	0	68,2	61,4	0	0,34	0,3	0
13.09.2025	-	0,149	0	21,995	0	0	21,534	0	0	24	0	0	0	68	61,1	0	0,34	0,29	0
14.09.2025	-	0,15	0	23,22	0	0	22,74	0	0	24	0	0	0	67,6	61	0	0,34	0,29	0
15.09.2025	-	0,236	0	38,96	0	0	38,147	0	0	24	0	0	0	67,9	61,7	0	0,34	0,3	0
16.09.2025	-	0,243	0	38,365	0	0	37,562	0	0	24	0	0	0	68,1	61,6	0	0,35	0,3	0
17.09.2025	-	0,232	0	36,35	0	0	35,591	0	0	24	0	0	0	67,9	61,6	0	0,34	0,3	0
18.09.2025	-	0,248	0	38,095	0	0	37,3	0	0	24	0	0	0	67,9	61,4	0	0,34	0,3	0
19.09.2025	-	0,23	0	34,125	0	0	33,405	0	0	24	0	0	0	68,4	61,5	0	0,34	0,3	0
20.09.2025	-	0,148	0	23,51	0	0	23,023	0	0	24	0	0	0	67,6	61,2	0	0,34	0,31	0
Итого:	-	6,098	0	889,075	0	0	870,551	0	0	744	0	-	-	67,82	60,76	0	0,34	0,3	0

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
20.08.2025	1300,367	71394,523	0	0	69828,078	0	0	21270,25	768	1063,52	0
20.09.2025	1306,465	72283,594	0	0	70698,633	0	0	22014,25	1512	1063,52	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения