

#150851#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 19.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад № 24, МАДОУ ЦРР
Гражданская 11, Калининград

Заводской номер счётчика 15632	Показания прибора, Гкал 19.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1353,354	1306,465	46.889

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
23 10 2025

#150850#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 19.10.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9024

ВКТ-9

15632

1

23.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.09.2025	-	0,147	0	22,93	0	0	22,454	0	0	24	0	0	0	67,7	61,2	0	0,34	0,31	0
22.09.2025	-	0,246	0	41,395	0	0	40,539	0	0	24	0	0	0	67,6	61,6	0	0,34	0,31	0
23.09.2025	-	0,246	0	38,195	0	0	37,396	0	0	24	0	0	0	68	61,6	0	0,34	0,3	0
24.09.2025	-	1,038	0	65,175	0	0	63,793	0	0	24	0	0	0	68,5	55,9	0	0,33	0,3	0
25.09.2025	-	1,913	0	103,181	0	0	100,99	0	0	24	0	0	0	68,6	49,5	0	0,33	0,3	0
26.09.2025	-	1,795	0	97,981	0	0	95,916	0	0	24	0	0	0	68,3	49,5	0	0,33	0,3	0
27.09.2025	-	1,688	0	81,715	0	0	79,976	0	0	24	0	0	0	68,7	47,2	0	0,33	0,3	0
28.09.2025	-	1,543	0	75,39	0	0	73,807	0	0	24	0	0	0	68,2	47,1	0	0,33	0,3	0
29.09.2025	-	1,908	0	106,961	0	0	104,701	0	0	24	0	0	0	68,4	50	0	0,32	0,3	0
30.09.2025	-	1,922	0	108,741	0	0	106,47	0	0	24	0	0	0	67,9	49,8	0	0,32	0,31	0
01.10.2025	-	1,822	0	100,751	0	0	98,604	0	0	24	0	0	0	68,7	49,8	0	0,35	0,29	0
02.10.2025	-	1,986	0	111,861	0	0	109,461	0	0	24	0	0	0	69	50,5	0	0,39	0,31	0
03.10.2025	-	2,003	0	111,011	0	0	108,597	0	0	24	0	0	0	69,6	50,7	0	0,4	0,32	0
04.10.2025	-	1,932	0	98,666	0	0	96,529	0	0	24	0	0	0	69,4	49	0	0,4	0,33	0
05.10.2025	-	1,743	0	82,405	0	0	80,628	0	0	24	0	0	0	69,3	47,5	0	0,41	0,33	0
06.10.2025	-	1,782	0	90,816	0	0	88,834	0	0	24	0	0	0	69,7	48,9	0	0,42	0,33	0
07.10.2025	-	1,781	0	94,271	0	0	92,225	0	0	24	0	0	0	69,5	49,5	0	0,41	0,33	0
08.10.2025	-	1,833	0	96,466	0	0	94,373	0	0	24	0	0	0	69,5	49,4	0	0,41	0,33	0
09.10.2025	-	1,624	0	82,7	0	0	80,901	0	0	24	0	0	0	69,6	48,6	0	0,42	0,33	0
10.10.2025	-	1,643	0	82,515	0	0	80,724	0	0	24	0	0	0	69,5	48,4	0	0,42	0,33	0
11.10.2025	-	1,523	0	66,125	0	0	64,69	0	0	24	0	0	0	69,5	45,9	0	0,42	0,33	0
12.10.2025	-	1,589	0	70,365	0	0	68,849	0	0	24	0	0	0	69,2	46,1	0	0,42	0,33	0
13.10.2025	-	1,831	0	96,191	0	0	94,105	0	0	24	0	0	0	69,5	49,5	0	0,41	0,33	0
14.10.2025	-	1,947	0	102,721	0	0	100,475	0	0	24	0	0	0	69,8	49,9	0	0,41	0,33	0
15.10.2025	-	1,84	0	96,506	0	0	94,404	0	0	24	0	0	0	69,6	49,5	0	0,41	0,33	0
16.10.2025	-	1,864	0	95,146	0	0	93,063	0	0	24	0	0	0	69,8	49	0	0,41	0,33	0
17.10.2025	-	1,808	0	90,831	0	0	88,839	0	0	24	0	0	0	69,9	48,8	0	0,41	0,33	0
18.10.2025	-	1,942	0	94,206	0	0	92,141	0	0	24	0	0	0	69,9	48,6	0	0,4	0,33	0
19.10.2025	-	1,95	0	101,235	0	0	99,062	0	0	23,8	0,2	1	32774	69	49,1	0	0,39	0,33	0
Итого:	-	46,889	0	2506,452	0	0	2452,546	0	0	695,8	0,2	-	-	69,03	50,42	0	0,38	0,32	0

Общее время работы системы

696 час.

Период нормальной работы системы

695,8 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
20.09.2025	1306,465	72283,594	0	0	70698,633	0	0	22014,25	768	1063,52	0
19.10.2025	1353,354	74790,047	0	0	73151,18	0	0	22710,05	1487,8	1063,72	0,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения