

#165086#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский сад № 24, МАДОУ ЦРР  
Гражданская 11, Калининград

Заводской номер счётчика 15632	Показания прибора, Гкал 20.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1420,357	1355,709	64.648

Подпись исполнителя



#165085#

Отчёт за период с 20.10.2025 по 20.11.2025.

Номер абонента  
Порядковый номер 9024  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 15632  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 24.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.10.2025	-	2,224	0	129,041	0	0	126,21	0	0	24	0	0	0	69,9	51,7	0	0,41	0,34	0
22.10.2025	-	2,031	0	109,421	0	0	107,031	0	0	24	0	0	0	69,7	50,2	0	0,41	0,34	0
23.10.2025	-	1,79	0	90,891	0	0	88,903	0	0	24	0	0	0	69,8	48,8	0	0,41	0,33	0
24.10.2025	-	1,768	0	90,226	0	0	88,27	0	0	24	0	0	0	69,4	48,7	0	0,41	0,33	0
25.10.2025	-	1,811	0	84,676	0	0	82,836	0	0	24	0	0	0	69,5	47,6	0	0,4	0,33	0
26.10.2025	-	1,913	0	92,291	0	0	90,278	0	0	24	0	0	0	69,7	48,4	0	0,4	0,33	0
27.10.2025	-	2,173	0	120,796	0	0	118,156	0	0	24	0	0	0	69,8	51	0	0,4	0,33	0
28.10.2025	-	2,055	0	111,411	0	0	108,984	0	0	24	0	0	0	69,6	50,4	0	0,4	0,33	0
29.10.2025	-	2,044	0	110,831	0	0	108,409	0	0	24	0	0	0	69,8	50,3	0	0,4	0,33	0
30.10.2025	-	2,031	0	109,846	0	0	107,446	0	0	24	0	0	0	69,8	50,2	0	0,41	0,34	0
31.10.2025	-	1,886	0	116,22	0	0	113,888	0	0	21,97	2,03	1	32774	66,5	50,1	0	0,38	0,32	0
01.11.2025	-	2,102	0	115,141	0	0	112,656	0	0	24	0	1	0	69,3	50,4	0	0,41	0,34	0
02.11.2025	-	1,799	0	84,941	0	0	83,099	0	0	24	0	0	0	69,5	47,7	0	0,42	0,33	0
03.11.2025	-	1,705	0	78,256	0	0	76,561	0	0	24	0	0	0	69,4	47,1	0	0,42	0,33	0
04.11.2025	-	1,837	0	89,646	0	0	87,704	0	0	24	0	0	0	69,4	48,3	0	0,41	0,33	0
05.11.2025	-	1,783	0	93,816	0	0	91,779	0	0	24	0	0	0	69,5	49,4	0	0,41	0,33	0
06.11.2025	-	1,82	0	95,846	0	0	93,756	0	0	24	0	0	0	69,7	49,6	0	0,41	0,34	0
07.11.2025	-	2,06	0	111,601	0	0	109,165	0	0	24	0	0	0	69,7	50,3	0	0,4	0,34	0
08.11.2025	-	2,153	0	125,191	0	0	122,498	0	0	24	0	0	0	69,1	51,1	0	0,39	0,34	0
09.11.2025	-	2,195	0	121,991	0	0	119,336	0	0	24	0	0	0	69,6	51,2	0	0,39	0,34	0
10.11.2025	-	2,193	0	121,656	0	0	118,979	0	0	24	0	0	0	70	51,2	0	0,4	0,34	0
11.11.2025	-	2,103	0	112,976	0	0	110,484	0	0	24	0	0	0	70,1	50,6	0	0,4	0,33	0
12.11.2025	-	2,142	0	118,431	0	0	115,831	0	0	24	0	0	0	69,9	51	0	0,4	0,33	0
13.11.2025	-	1,99	0	110,021	0	0	107,62	0	0	24	0	0	0	69,7	50,6	0	0,4	0,33	0
14.11.2025	-	1,923	0	101,116	0	0	98,919	0	0	24	0	0	0	69,5	49,5	0	0,41	0,33	0
15.11.2025	-	2,153	0	112,766	0	0	110,294	0	0	24	0	0	0	69,9	50,2	0	0,39	0,34	0
16.11.2025	-	2,603	0	147,596	0	0	144,121	0	0	24	0	0	0	72,6	54,5	0	0,38	0,34	0
17.11.2025	-	2,5	0	142,116	0	0	138,888	0	0	24	0	0	0	71,2	53	0	0,4	0,34	0
18.11.2025	-	2,596	0	163,141	0	0	159,524	0	0	24	0	0	0	70,3	53,9	0	0,39	0,35	0
19.11.2025	-	2,51	0	150,566	0	0	147,222	0	0	24	0	0	0	70,4	53,2	0	0,4	0,34	0
20.11.2025	-	2,753	0	166,296	0	0	162,435	0	0	24	0	0	0	72,1	55	0	0,39	0,35	0
Итого:	-	64,646	0	3528,76	0	0	3451,282	0	0	741,97	2,03	-	-	69,82	50,49	0	0,4	0,34	0

Общее время работы системы 744 час.  
Период нормальной работы системы 741,97 час.  
Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
20.10.2025	1355,709	74938,828	0	0	73296,734	0	0	22734,05	743,8	1063,72	0,2
20.11.2025	1420,357	78467,578	0	0	76748,016	0	0	23476,02	1485,77	1065,75	2,23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения