

#178219#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский сад № 24, МАДОУ ЦРР  
Гражданская 11, Калининград

Заводской номер счётчика 15632	Показания прибора, Гкал 20.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1494,492	1420,357	74.135

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МПК Калининградтеплоэнергетика  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22 12 2025

#178218#

Отчёт за период с 20.11.2025 по 20.12.2025.

Номер абонента  
 Порядковый номер 9024  
 Тип теплосчётчика ВКТ-9  
 Заводской номер 15632  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 22.12.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.11.2025	2,2	2,591	0	149,626	0	0	146,196	0	0	24	0	0	0	71,6	53,6	0	0,4	0,35	0
22.11.2025	1,3	2,456	0	130,881	0	0	127,862	0	0	24	0	0	0	71,8	52,4	0	0,4	0,35	0
23.11.2025	-3,3	2,824	0	148,831	0	0	145,046	0	0	24	0	0	0	75,8	56,3	0	0,39	0,35	0
24.11.2025	-3,9	2,96	0	150,961	0	0	147,035	0	0	24	0	0	0	76,8	56,5	0	0,4	0,35	0
25.11.2025	-0,9	2,779	0	145,566	0	0	141,956	0	0	24	0	0	0	74,8	55	0	0,4	0,35	0
26.11.2025	-0,4	2,729	0	141,431	0	0	137,959	0	0	24	0	0	0	74,3	54,4	0	0,4	0,35	0
27.11.2025	-1,3	2,767	0	150,341	0	0	146,702	0	0	24	0	0	0	73,7	54,8	0	0,4	0,35	0
28.11.2025	-0,4	2,75	0	154,446	0	0	150,76	0	0	24	0	0	0	73,2	54,7	0	0,4	0,35	0
29.11.2025	-0,3	2,718	0	157,806	0	0	154,053	0	0	24	0	0	0	73	55,4	0	0,39	0,35	0
30.11.2025	-0,5	2,746	0	156,616	0	0	152,823	0	0	24	0	0	0	73,8	55,8	0	0,39	0,35	0
01.12.2025	-	2,688	0	154,441	0	0	150,822	0	0	24	0	0	0	72,4	54,5	0	0,4	0,35	0
02.12.2025	-	2,912	0	170,861	0	0	166,689	0	0	24	0	0	0	74,1	56,4	0	0,39	0,35	0
03.12.2025	-	2,588	0	157,551	0	0	154,031	0	0	24	0	0	0	70,6	53,6	0	0,4	0,35	0
04.12.2025	-	2,511	0	156,166	0	0	152,727	0	0	24	0	0	0	70	53,4	0	0,4	0,35	0
05.12.2025	-	2,33	0	134,101	0	0	131,146	0	0	24	0	0	0	70,1	51,8	0	0,41	0,35	0
06.12.2025	-	2,032	0	100,926	0	0	98,73	0	0	24	0	0	0	69,6	49	0	0,41	0,35	0
07.12.2025	-	2,249	0	129,446	0	0	126,649	0	0	24	0	0	0	69,3	51,6	0	0,4	0,35	0
08.12.2025	-	2,352	0	138,621	0	0	135,57	0	0	24	0	0	0	70	52,4	0	0,4	0,35	0
09.12.2025	-	2,021	0	109,346	0	0	106,951	0	0	24	0	0	0	69,8	50,4	0	0,42	0,34	0
10.12.2025	-	2,007	0	110,531	0	0	108,13	0	0	24	0	786433	0	69,5	50,4	0	0,41	0,34	0
11.12.2025	-	2,071	0	119,751	0	0	117,148	0	0	24	0	0	0	69,6	51,2	0	0,41	0,34	0
12.12.2025	-	2,086	0	120,186	0	0	117,55	0	0	24	0	0	0	69,9	51,4	0	0,41	0,34	0
13.12.2025	-	2,198	0	118,996	0	0	116,404	0	0	24	0	0	0	69,6	50,7	0	0,4	0,34	0
14.12.2025	-	2,07	0	104,956	0	0	102,672	0	0	24	0	0	0	69,6	49,4	0	0,4	0,34	0
15.12.2025	-	2,401	0	147,646	0	0	144,459	0	0	24	0	0	0	69,3	52,4	0	0,39	0,34	0
16.12.2025	-	2,5	0	158,056	0	0	154,594	0	0	24	0	0	0	69,8	53,5	0	0,39	0,35	0
17.12.2025	-	2,65	0	159,956	0	0	156,271	0	0	24	0	0	0	71,7	54,6	0	0,39	0,35	0
18.12.2025	-	2,663	0	159,971	0	0	156,269	0	0	24	0	0	0	72	54,6	0	0,39	0,35	0
19.12.2025	-	2,375	0	140,866	0	0	137,79	0	0	24	0	0	0	69,7	52,3	0	0,4	0,34	0
20.12.2025	-	2,114	0	112,106	0	0	109,689	0	0	24	0	0	0	69,2	49,9	0	0,4	0,34	0
Итого:	-0,7	74,138	0	4190,985	0	0	4094,683	0	0	720	0	-	-	71,49	53,08	0	0,4	0,35	0

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
20.11.2025	1420,357	78467,578	0	0	76748,016	0	0	23476,02	765,97	1065,75	2,03
20.12.2025	1494,492	82658,555	0	0	80842,703	0	0	24196,02	1485,97	1065,75	2,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения