

Месячная ведомость учёта тепловой энергии
и теплоносителя за Июль 2025 на ЦО
(с 21.07.2025 по 20.08.2025)

Потребитель: ДС №128 Абонент: _____
Адрес потребителя: Алданская,8 Телефон: _____
Ответственное лицо: _____

Прибор: ТЭМ-104 Сер.номер: 1125082 Расход 1: 0.150 .. 60.000 м3/ч ДУ 50 мм
Модель: ТЭМ-104 Версия ПО: _____

Подача Q=M(h1 - h2) Тхв.дог.=3.0°C

Дата/Время	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	T1 [°C]	T2 [°C]	P1 [ат]	P2 [ат]	Тнар [час]
21.07.2025	0.7110	132.9637	136.2713	73.47	68.14	2.75	2.14	24.00
22.07.2025	0.7218	135.4366	138.7928	73.34	68.03	2.75	2.04	24.00
23.07.2025	0.6781	136.2122	139.3891	70.93	65.97	2.75	2.14	24.00
24.07.2025	0.6876	133.9656	137.3360	73.95	68.84	2.86	2.14	24.00
25.07.2025	0.6695	133.8415	137.0794	72.34	67.36	2.86	2.14	24.00
26.07.2025	0.5807	130.8375	134.0349	72.76	68.35	2.86	2.14	24.00
28.07.2025	1.2382	265.2311	271.6972	73.69	68.68	2.86	2.14	48.00
29.07.2025	0.6701	130.0284	133.1596	72.15	67.02	2.75	2.14	24.00
31.07.2025	1.3902	260.8464	267.2344	71.27	66.08	2.75	2.14	48.00
02.08.2025	1.2550	257.3305	263.5364	72.14	67.55	2.75	2.14	48.00
03.08.2025	0.5901	126.7227	129.8557	73.20	68.56	2.75	2.14	24.00
04.08.2025	0.6730	129.9277	133.1264	73.05	67.89	2.75	2.14	24.00
05.08.2025	0.6885	130.3871	133.5661	72.65	67.39	2.75	2.14	24.00
06.08.2025	0.6611	130.6281	133.6634	70.77	65.73	2.75	2.14	24.00
07.08.2025	0.7007	130.0491	133.2131	72.59	67.22	2.75	2.14	24.00
08.08.2025	0.6929	132.8606	136.0065	71.49	66.29	2.75	2.14	24.00
09.08.2025	0.5963	127.8005	130.9392	72.96	68.31	2.75	2.14	24.00
10.08.2025	0.5767	129.8491	132.8631	70.73	66.30	2.75	2.14	24.00
11.08.2025	0.6737	129.4430	132.6111	72.84	67.65	2.75	2.14	24.00
12.08.2025	0.6768	131.9098	135.0939	72.27	67.15	2.75	2.14	24.00
13.08.2025	0.6870	133.5247	136.8232	73.18	68.05	2.75	2.14	24.00
14.08.2025	0.6728	133.9370	137.1736	72.35	67.35	2.75	2.04	24.00
15.08.2025	0.6462	134.3815	137.6598	72.73	67.94	2.86	2.14	24.00
16.08.2025	0.5667	133.3540	136.5029	71.42	67.19	2.75	2.14	24.00
17.08.2025	0.5750	132.3752	135.5896	72.54	68.21	2.75	2.04	24.00
18.08.2025	0.7186	134.6737	138.0916	74.33	69.01	2.75	2.04	24.00
19.08.2025	0.6794	133.9651	137.2542	72.93	67.88	2.75	2.14	24.00
20.08.2025	0.6618	134.8178	138.0364	71.88	66.99	2.75	2.14	24.00
Итого:	20.3395	4087.3003	4186.6010	72.50	67.54	2.77	2.13	744.00

Отч.пер Т [ч] 0.00 = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Q [Гкал] 20.3395 = 15132.5793 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.00000

Нарастающим итоном на:	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	Тнар [час]
21.07.2025	1695.6914	108376.8709	111041.2053	24990.13
20.08.2025	1716.0309	112464.1711	115227.8063	25734.13
Итого:	20.3395	4087.3003	4186.6010	744.00

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекция часов
(#) электропитание
(E) функц.отказ

